

#148198#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 30.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград

Заводской номер счётчика 1123839	Показания прибора, Гкал 30.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,207	0,208	0.999

Подпись исполнителя _____



#148197#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 30.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

7866

Тип теплосчётчика

TEM104-1

Заводской номер

1123839

Номер системы

1

Отчёт сформирован

07.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{Nar} , ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,049	17,09	16,716	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	66,8	0,36	0,29
22.09.2025	-	0,143	17,04	16,672	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	60,6	0,36	0,29
23.09.2025	-	0,127	16,822	16,454	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	61,9	0,36	0,29
24.09.2025	-	0,122	16,612	16,248	24	24	0	0	0	0	0	128	69,7	62,2	0,36	0,29
25.09.2025	-	0,117	16,393	16,038	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	62	0,35	0,29
26.09.2025	-	0,119	16,193	15,845	24	24	0	0	0	0	0	0	69	61,5	0,35	0,29
27.09.2025	-	0,05	16,381	16,022	24	24	0	0	0	0	1	0	69,7	66,6	0,35	0,29
28.09.2025	-	0,048	16,043	15,695	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	66,2	0,35	0,29
29.09.2025	-	0,096	15,697	15,359	24	24	0	0	0	0	0	0	69	62,8	0,35	0,29
30.09.2025	-	0,127	15,442	15,114	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	60,1	0,35	0,29
Итого:	-	0,998	163,713	160,163	240	240	0	0	0	0	-	-	69,28	63,07	0,35	0,29

Общее время работы системы

240 час.

Период нормальной работы системы

240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{Nar} , ч	Ttn, ч
20.09.2025	0,208	40,383	39,495	56,08	0
30.09.2025	1,207	204,098	199,659	296,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
