

#165960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград

7866
ТЕМ104-1
1123839
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,107	187,702	183,339	24	24	0	0	0	0	0	0	72	55,1	0,4	0,34	-
22.10.2025	3,133	194,459	189,945	24	24	0	0	0	0	0	0	72	55,5	0,4	0,34	-
23.10.2025	3,134	197,881	193,248	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	56,1	0,41	0,34	-
24.10.2025	3,031	193,518	189,039	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	55,9	0,41	0,34	-
25.10.2025	2,982	189,068	184,653	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56,1	0,4	0,34	-
26.10.2025	2,959	185,429	181,095	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	55,9	0,4	0,34	-
27.10.2025	3,026	183,581	179,313	24	24	0	0	0	0	0	0	72	55,2	0,4	0,34	-
28.10.2025	3,038	186,176	181,854	24	24	0	0	0	0	0	0	72	55,3	0,39	0,34	-
29.10.2025	3,091	188,917	184,516	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	55,4	0,4	0,34	-
30.10.2025	3,105	193,283	188,773	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	55,8	0,4	0,34	-
31.10.2025	2,719	168,602	164,843	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	53,8	0,41	0,34	-
01.11.2025	3,066	186,615	182,31	24	24	0	0	0	0	3	0	71,7	54,9	0,37	0,32	-
02.11.2025	3,099	198,096	193,465	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	56,3	0,4	0,34	-
03.11.2025	3,071	200,577	195,89	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56,6	0,41	0,34	-
04.11.2025	3,027	193,883	189,364	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56,2	0,41	0,34	-
05.11.2025	3,119	197,351	192,758	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	55,9	0,41	0,34	-
06.11.2025	3,104	194,836	190,283	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	56	0,41	0,34	-
07.11.2025	3,076	189,017	184,613	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	55,5	0,41	0,34	-
08.11.2025	2,907	177,502	173,439	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	54,7	0,4	0,34	-
09.11.2025	2,96	177,054	172,956	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	54,7	0,4	0,34	-
10.11.2025	3,152	184,563	180,248	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	54,8	0,4	0,34	-
11.11.2025	3,172	187,823	183,415	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	55,1	0,4	0,34	-
12.11.2025	3,147	185,19	180,861	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	54,9	0,4	0,34	-
13.11.2025	3,124	188,382	184,002	24	24	0	0	0	0	0	0	72	55,1	0,4	0,34	-
14.11.2025	3,157	192,264	187,807	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	55,1	0,4	0,34	-
15.11.2025	2,995	180,611	176,398	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	55,2	0,41	0,34	-
16.11.2025	3,149	169,076	164,862	24	24	0	0	0	0	0	0	74,9	55,8	0,4	0,34	-
17.11.2025	3,254	179,036	174,715	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	55	0,39	0,34	-
18.11.2025	3,123	171,998	167,979	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	53,7	0,4	0,34	-
19.11.2025	3,42	175,697	171,565	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	52,6	0,4	0,35	-
20.11.2025	3,775	170,088	165,927	24	24	0	0	0	0	0	0	74,1	51,4	0,4	0,35	-
Итого:	96,222	5768,275	5633,475	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,222															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	61,769	3904,171	3813,708	776,08	0
20.11.2025	157,99	9672,446	9447,183	1520,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:33:55