

#207166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР
Хмельницкого 14, Калининград
3611
8118
ТВ7 (АСЦП)
17050389
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	5,838	0	49,557	0	0	47,991	0	0	24	0	85,7	56,7	0,39	0,37	-10,9
22.01.2026	5,699	0	46,821	0	0	45,35	0	0	24	0	85,5	55,5	0,38	0,37	-12,2
23.01.2026	5,74	0	49,22	0	0	47,689	0	0	24	0	85,1	56,3	0,39	0,37	-11,6
24.01.2026	5,087	0	44,757	0	0	43,373	0	0	24	0	84,7	56,8	0,38	0,37	-8,3
25.01.2026	5,172	0	47,066	0	0	45,636	0	0	24	0	83,9	56,8	0,39	0,37	-9,4
26.01.2026	5,45	0	51,193	0	0	49,707	0	0	24	0	81,6	55,5	0,38	0,37	-7,3
27.01.2026	5,462	0	53,412	0	0	51,878	0	0	24	0	81,3	56,1	0,4	0,38	-4,4
28.01.2026	5,51	0	51,389	0	0	49,877	0	0	24	0	82,3	55,9	0,39	0,38	-3,8
29.01.2026	5,693	0	49,201	0	0	47,677	0	0	24	0	84,8	56,3	0,38	0,38	-6
30.01.2026	5,702	0	46,821	0	0	45,329	0	0	24	0	86,1	56,1	0,35	0,37	-9,7
31.01.2026	5,069	0	42,379	0	0	41,021	0	0	24	0	86,4	56,9	0,35	0,37	-12,4
01.02.2026	5,094	0	40,931	0	0	39,597	0	0	24	0	87,3	56,6	0,35	0,37	-13,8
02.02.2026	5,79	0	44,66	0	0	43,151	0	0	24	0	89	57	0,36	0,37	-18,9
03.02.2026	5,901	0	46,55	0	0	44,969	0	0	24	0	89,3	58	0,36	0,37	-20,1
04.02.2026	6,011	0	47,939	0	0	46,317	0	0	24	0	89,1	58,1	0,35	0,37	-18
05.02.2026	6,025	0	52,384	0	0	50,674	0	0	24	0	87,3	59	0,3	0,38	-12,3
06.02.2026	5,831	0	55,629	0	0	53,936	0	0	24	0	83,9	58,1	0,3	0,38	-7,6
07.02.2026	5,071	0	51,329	0	0	49,822	0	0	24	0	82,1	57,9	0,34	0,38	-3,2
08.02.2026	4,848	0	46,714	0	0	45,337	0	0	24	0	82,4	56,9	0,37	0,37	-3,3
09.02.2026	5,501	0	45,249	0	0	43,816	0	0	24	0	85,8	55,8	0,29	0,37	-4,9
10.02.2026	5,435	0	45,305	0	0	43,886	0	0	24	0	85,2	55,6	0,23	0,37	-12,1
11.02.2026	5,293	0	50,196	0	0	48,74	0	0	24	0	81,4	55,5	0,13	0,37	-12,4
12.02.2026	5,098	0	51,182	0	0	49,8	0	0	24	0	78,3	53,9	0,24	0,37	-3,8
13.02.2026	5,166	0	50,776	0	0	49,381	0	0	24	0	79,1	54,2	0,38	0,37	-0,7
14.02.2026	4,91	0	45,481	0	0	44,129	0	0	24	0	82,8	56,3	0,43	0,37	-1,2
15.02.2026	5,23	0	45,292	0	0	43,83	0	0	24	0	86,8	58,3	0,37	0,37	-6,7
16.02.2026	5,811	0	46,295	0	0	44,728	0	0	24	0	89,2	58,2	0,32	0,37	-11,2
17.02.2026	5,671	0	46,05	0	0	44,524	0	0	24	0	87,9	57,5	0,16	0,37	-17,4
18.02.2026	5,592	0	49,326	0	0	47,817	0	0	24	0	84	56	0,13	0,37	-11,6
19.02.2026	5,39	0	50,884	0	0	49,429	0	0	24	0	80,9	54,8	0,22	0,37	-
20.02.2026	5,449	0	52,41	0	0	50,932	0	0	24	0	80,4	54,9	0,34	0,37	-
Итого:	169,539	0	1496,398	0	0	1450,343	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,494														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	567,766	7682,719	0	0	7497,97	0	0	4999	77
20.02.2026	737,307	9179,119	0	0	8948,31	0	0	5743	77

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 10:47:39