

#135147#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 25.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР  
Хмельницкого 14, Калининград  
3611

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
17050389	20.07.2025	25.06.2025	7.474	1.785 <i>+ раздер</i>
Количество тепловой энергии, система 1	7,474	0	7.474	1.8312

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЕТЬИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
«23» 07 2025  
*[Signature]*

#135146#

Отчёт за период с 25.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3611  
Порядковый номер 8118  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 17050389  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 23.07.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
26.06.2025	-	0,186	0	3,041	0	0	2,982	0	0	12	12	65,6	50,7	0,37	0,34
27.06.2025	-	0,383	0	6,642	0	0	6,515	0	0	24	0	64,5	50,5	0,38	0,32
28.06.2025	-	0,139	0	3,55	0	0	3,494	0	0	24	0	58,4	48,9	0,38	0,32
29.06.2025	-	0,133	0	3,481	0	0	3,427	0	0	23	1	57,8	48,5	0,38	0,32
30.06.2025	-	0,465	0	7,934	0	0	7,778	0	0	23	1	65,6	51,3	0,38	0,31
01.07.2025	-	0,315	0	12,54	0	0	12,375	0	0	24	0	52,8	46,7	0,32	0,28
02.07.2025	-	0,379	0	6,264	0	0	6,148	0	0	24	0	63,4	48,6	0,3	0,26
03.07.2025	-	0,345	0	6,034	0	0	5,922	0	0	24	0	63,3	49,4	0,3	0,26
04.07.2025	-	0,358	0	5,96	0	0	5,849	0	0	24	0	63,5	48,9	0,3	0,26
05.07.2025	-	0,142	0	3,689	0	0	3,631	0	0	24	0	58,1	48,8	0,3	0,26
06.07.2025	-	0,14	0	3,777	0	0	3,719	0	0	24	0	57,9	49	0,3	0,26
07.07.2025	-	0,365	0	6,066	0	0	5,954	0	0	24	0	63,3	48,7	0,3	0,26
08.07.2025	-	0,364	0	6,15	0	0	6,037	0	0	24	0	63,2	48,8	0,3	0,26
09.07.2025	-	0,355	0	6	0	0	5,89	0	0	24	0	63	48,6	0,3	0,26
10.07.2025	-	0,371	0	6,375	0	0	6,259	0	0	24	0	62,8	48,7	0,3	0,26
11.07.2025	-	0,388	0	6,65	0	0	6,529	0	0	24	0	62,7	48,6	0,3	0,26
12.07.2025	-	0,145	0	3,92	0	0	3,859	0	0	24	0	58	49,1	0,3	0,26
13.07.2025	-	0,143	0	3,905	0	0	3,845	0	0	24	0	57,6	48,8	0,3	0,26
14.07.2025	-	0,469	0	7,571	0	0	7,426	0	0	24	0	64,5	49,4	0,31	0,26
15.07.2025	-	0,447	0	7,394	0	0	7,254	0	0	24	0	64,1	49,4	0,31	0,26
16.07.2025	-	0,399	0	6,595	0	0	6,472	0	0	24	0	63,6	48,9	0,3	0,26
17.07.2025	-	0,419	0	6,926	0	0	6,795	0	0	24	0	64,3	49,6	0,3	0,26
18.07.2025	-	0,353	0	6,093	0	0	5,982	0	0	24	0	62,7	48,6	0,32	0,26
19.07.2025	-	0,136	0	3,75	0	0	3,692	0	0	24	0	57,9	49	0,32	0,26
20.07.2025	-	0,136	0	3,881	0	0	3,821	0	0	24	0	57,7	49,2	0,31	0,26
Итого:	-	7,475	0	144,188	0	0	141,655	0	0	586	14	61,4	49,15	0,32	0,27

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

586 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.07.2025	7,474	144,189	0	0	141,652	0	0	586	14

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---