

#165959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 70, МАДОУ ЦРР

Хмельницкого 14, Калининград

3611

8118

ТВ7 (АСЦП)

17050389

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	4,476	0	61,599	0	0	60,169	0	0	24	0	71,9	54,2	0,38	0,35	-
22.10.2025	4,605	0	68,713	0	0	67,112	0	0	24	0	72,1	55,8	0,39	0,34	-
23.10.2025	4,82	0	77,035	0	0	75,237	0	0	24	0	72,2	56,9	0,4	0,35	-
24.10.2025	4,659	0	74,173	0	0	72,446	0	0	24	0	72,2	56,8	0,39	0,34	-
25.10.2025	4,103	0	65,631	0	0	64,098	0	0	24	0	72,3	57	0,39	0,34	-
26.10.2025	3,987	0	62,479	0	0	61,029	0	0	24	0	71,9	56,4	0,39	0,34	-
27.10.2025	4,475	0	63,825	0	0	62,349	0	0	24	0	71,9	54,8	0,38	0,35	-
28.10.2025	4,526	0	65,19	0	0	63,672	0	0	24	0	72	55,1	0,38	0,35	-
29.10.2025	4,636	0	65,946	0	0	64,411	0	0	24	0	72,2	55	0,38	0,35	-
30.10.2025	4,538	0	66,075	0	0	64,54	0	0	24	0	72	55,3	0,38	0,34	-
31.10.2025	4,451	0	62,994	0	0	61,537	0	0	24	0	71,8	54,6	0,38	0,34	-
01.11.2025	4,213	0	56,981	0	0	55,678	0	0	24	0	71,4	53,4	0,37	0,34	-
02.11.2025	4,084	0	63,685	0	0	62,203	0	0	24	0	72,1	56,4	0,39	0,35	-
03.11.2025	4,038	0	65,241	0	0	63,726	0	0	24	0	72,1	57	0,39	0,35	-
04.11.2025	3,888	0	60,42	0	0	59,022	0	0	24	0	71,8	56,1	0,38	0,34	-
05.11.2025	4,614	0	74,059	0	0	72,325	0	0	24	0	72,3	57,1	0,4	0,35	-
06.11.2025	4,798	0	82,188	0	0	80,256	0	0	24	0	72,5	58,3	0,43	0,37	-
07.11.2025	4,806	0	79,408	0	0	77,539	0	0	24	0	72,5	57,7	0,43	0,37	-
08.11.2025	4,15	0	66,954	0	0	65,393	0	0	24	0	72,3	57,1	0,42	0,38	-
09.11.2025	4,147	0	65,226	0	0	63,699	0	0	24	0	72,4	56,8	0,42	0,37	-
10.11.2025	4,774	0	75,075	0	0	73,312	0	0	24	0	72,5	56,9	0,42	0,37	-
11.11.2025	4,837	0	78,533	0	0	76,689	0	0	24	0	72,5	57,5	0,43	0,37	-
12.11.2025	4,78	0	76,956	0	0	75,154	0	0	24	0	72,4	57,2	0,43	0,37	-
13.11.2025	4,905	0	81,615	0	0	79,699	0	0	24	0	72,5	57,8	0,44	0,37	-
14.11.2025	4,823	0	81,475	0	0	79,567	0	0	24	0	72,5	58	0,44	0,37	-
15.11.2025	4,13	0	64,859	0	0	63,341	0	0	24	0	72,4	56,8	0,42	0,37	-
16.11.2025	4,263	0	55,191	0	0	53,801	0	0	24	0	75,4	56,4	0,4	0,37	-
17.11.2025	4,708	0	63,885	0	0	62,339	0	0	24	0	73,7	55,7	0,4	0,37	-
18.11.2025	4,511	0	55,493	0	0	54,202	0	0	24	0	72,1	52,2	0,39	0,36	-
19.11.2025	4,715	0	59,38	0	0	57,976	0	0	24	0	72,7	53,3	0,39	0,36	-
20.11.2025	4,661	0	53,346	0	0	52,041	0	0	24	0	74,2	52,8	0,38	0,36	-
Итого:	139,121	0	2093,63	0	0	2044,562	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,228														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	134,014	2211,593	0	0	2163,343	0	0	2793	75
20.11.2025	273,135	4305,22	0	0	4207,904	0	0	3537	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:34:38