

#207165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Павлика Морозова 146-156, Калининград
6954
8084
ВКТ-7
00207527
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,113	0,11	350,9	346,65	343,97	341,9	2,07	24	0	0	66	54,4	11,65	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,157	0,111	351,03	346,75	344,03	341,94	2,09	24	0	0	66,4	54,6	11,77	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	4,002	0,11	350,94	346,76	344,12	342,03	2,09	24	0	0	65,6	54,2	11,31	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,959	0,109	350,73	346,62	343,93	341,88	2,05	24	0	0	65,6	54,3	11,21	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	3,997	0,104	350,28	346,24	343,43	341,5	1,93	24	0	0	65,8	54,4	11,34	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,228	0,121	360,63	356,25	353,15	351,03	2,12	24	0	0	67,9	56,3	11,64	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,165	0,117	349,05	344,67	341,98	339,81	2,17	24	0	0	67	55,1	11,85	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,225	0,114	348,8	344,42	341,73	339,61	2,12	24	0	0	67	54,9	12,03	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	4,278	0,117	348,61	344,18	341,6	339,42	2,18	24	0	0	66,7	54,5	12,19	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	4,514	0,124	348,76	344,13	341,43	339,22	2,21	24	0	0	68,5	55,6	12,87	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,704	0,13	364,08	359,17	356,11	353,8	2,31	24	0	0	69,8	57	12,84	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,684	0,135	362,12	357,23	354,13	351,79	2,34	24	0	0	70,2	57,3	12,85	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,493	0,124	350,1	345,5	342,46	340,31	2,15	24	0	0	69,8	57,1	12,77	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	4,167	0,116	349,27	344,91	342,1	340	2,1	24	0	0	67,4	55,6	11,85	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,976	0,115	349,18	344,98	342,37	340,22	2,15	24	0	0	65,8	54,5	11,28	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,857	0,111	349,15	345,07	342,53	340,44	2,09	24	0	0	64,7	53,7	10,94	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,023	0,115	349,44	345,24	342,66	340,54	2,12	24	0	0	65,4	54	11,42	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,104	0,111	349,59	345,36	342,67	340,59	2,08	24	0	0	66,2	54,6	11,66	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,949	0,115	349,58	345,41	342,79	340,67	2,12	24	0	0	65,5	54,3	11,19	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,681	0,112	349,54	345,59	343,14	341,06	2,08	24	0	0	63,5	53	10,43	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,656	0,112	349,53	345,58	343,19	341,09	2,1	24	0	0	63,2	52,9	10,35	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	4,01	0,111	349,92	345,73	343	340,92	2,08	24	0	0	66,2	54,8	11,37	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,303	0,119	350,34	345,87	342,86	340,73	2,13	24	0	0	69	56,8	12,2	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,491	0,125	350,48	345,88	342,69	340,57	2,12	24	0	0	70,5	57,7	12,76	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,37	0,121	350,36	345,84	342,85	340,72	2,13	24	0	0	69,2	56,8	12,41	0,7	0,7	-
Итого:	104,106	0	8782,41	8674,03	8604,92	8551,79	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,106															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	837,492	102241,91	101797,4	100718,9	100681,74
17.02.2026	941,598	111024,32	110471,43	109323,82	109233,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:39:05