

#282643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Павлика Морозова 146-156, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 8084
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207527
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,116	0,117	350,29	345,99	343,21	341,1	2,11	24	0	0	67	55,3	11,66	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,884	0,111	350,04	345,94	343,35	341,26	2,09	24	0	0	64,9	53,9	10,99	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,844	0,111	349,98	345,91	343,35	341,25	2,1	24	0	0	64,6	53,7	10,87	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,789	0,108	349,91	345,92	343,39	341,34	2,05	24	0	0	64	53,3	10,73	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,488	0,107	349,69	345,91	343,58	341,56	2,02	24	0	0	61,9	52	9,87	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,39	0,106	349,63	345,91	343,7	341,7	2	24	0	0	61	51,4	9,58	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,348	0,103	349,56	345,89	343,67	341,7	1,97	24	0	0	60,6	51,2	9,46	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,484	0,105	349,63	345,87	343,5	341,52	1,98	24	0	0	61,8	52	9,86	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,394	0,107	349,6	345,89	343,66	341,65	2,01	24	0	0	61	51,4	9,59	0,7	0,7	-
27.02.2026	3,292	0,107	349,49	345,85	343,69	341,65	2,04	24	0	0	60,2	51	9,29	0,7	0,7	-
28.02.2026	3,31	0,108	349,55	345,86	343,57	341,54	2,03	24	0	0	61,1	51,8	9,34	0,7	0,7	-
01.03.2026	3,218	0,107	349,45	345,84	343,67	341,63	2,04	24	0	0	60,2	51,1	9,09	0,7	0,7	-
02.03.2026	3,265	0,106	349,47	345,84	343,62	341,62	2	24	0	0	60,4	51,2	9,21	0,7	0,7	-
03.03.2026	3,293	0,108	349,43	345,77	343,54	341,51	2,03	24	0	0	60,7	51,4	9,29	0,7	0,7	-
04.03.2026	3,236	0,112	349,32	345,71	343,61	341,55	2,06	24	0	0	59,9	50,7	9,13	0,7	0,7	-
05.03.2026	3,237	0,105	349,32	345,72	343,61	341,56	2,05	24	0	0	59,8	50,7	9,13	0,7	0,7	-
06.03.2026	3,247	0,105	349,35	345,74	343,58	341,56	2,02	24	0	0	60,1	50,9	9,16	0,7	0,7	-
07.03.2026	3,281	0,108	349,39	345,75	343,54	341,53	2,01	24	0	0	60,5	51,2	9,26	0,7	0,7	-
08.03.2026	3,311	0,103	349,45	345,79	343,46	341,48	1,98	24	0	0	61,2	51,8	9,35	0,7	0,7	-
09.03.2026	3,295	0,105	349,49	345,81	343,48	341,46	2,02	24	0	0	61,4	52,1	9,29	0,7	0,7	-
10.03.2026	3,286	0,107	349,41	345,72	343,31	341,29	2,02	24	0	0	61,7	52,4	9,27	0,7	0,7	-
11.03.2026	3,275	0,106	349,44	345,76	343,32	341,29	2,03	24	0	0	61,9	52,6	9,25	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,843	0,101	349,12	345,7	343,79	341,73	2,06	24	0	0	57,6	49,6	8	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,181	0,08	348,63	345,77	344,64	342,71	1,93	24	0	0	49,4	43,3	6,1	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,179	0,082	348,59	345,71	344,61	342,66	1,95	24	0	0	49,5	43,4	6,09	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,195	0,078	348,59	345,72	344,67	342,72	1,95	24	0	0	49,2	43,1	6,14	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,274	0,076	348,59	345,68	344,55	342,61	1,94	24	0	0	49,6	43,2	6,36	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,276	0,076	348,65	345,77	344,67	342,76	1,91	24	0	0	49,4	43	6,38	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,396	0,079	348,86	345,91	344,7	342,84	1,86	24	0	0	50,5	43,8	6,73	0,7	0,7	-
Итого:	91,627	0	10131,92	10028,65	9969,04	9910,78	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,627															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	941,598	111024,32	110471,43	109323,82	109233,53
18.03.2026	1033,225	121156,24	120500,08	119292,86	119144,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:55