

#162576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Павлика Морозова 146-156, Калининград
6954
8084
ВКТ-7
00207527
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	-0,008	-0,008	0	0,63	0	0,63	-0,63	24	0	0	17,2	15,8	1,34	0,7	0,7	-
02.10.2025	-0,032	-0,032	0	1,41	0	1,41	-1,41	24	0	0	17,4	26,7	-9,29	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,626	0,027	222,3	221,3	218,78	218,58	0,2	24	0	0	58,6	51,2	7,37	0,7	0,7	-
04.10.2025	3,468	0,039	548,1	545,65	539,35	538,7	0,65	24	0	0	58,9	52,5	6,38	0,7	0,7	-
05.10.2025	3,245	0,067	541,29	538,47	532,8	531,57	1,23	24	0	0	58,4	52,5	5,97	0,7	0,7	-
06.10.2025	3,136	0,048	530,98	528,53	522,65	521,75	0,9	24	0	0	58,4	52,5	5,92	0,7	0,7	-
07.10.2025	3,017	0,026	470,42	468,5	463,03	462,59	0,44	24	0	0	58,6	52,2	6,47	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,992	0,018	469,46	467,71	462,08	461,84	0,24	24	0	0	58,4	52	6,46	0,7	0,7	-
09.10.2025	2,961	0,024	468,94	467,15	461,55	461,2	0,35	24	0	0	58,7	52,4	6,38	0,7	0,7	-
10.10.2025	2,915	0,022	468,47	466,72	461,2	460,9	0,3	24	0	0	58,3	52	6,29	0,7	0,7	-
11.10.2025	2,899	0,019	467,38	465,7	460,12	459,89	0,23	24	0	0	58,3	52	6,29	0,7	0,7	-
12.10.2025	2,93	0,023	469,12	467,37	461,79	461,48	0,31	24	0	0	58,5	52,2	6,32	0,7	0,7	-
13.10.2025	2,949	0,019	467,09	465,38	459,74	459,49	0,25	24	0	0	58,5	52,1	6,39	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,975	0,022	467,11	465,35	459,77	459,46	0,31	24	0	0	58,6	52,1	6,44	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,961	0,021	466,84	465,1	459,52	459,23	0,29	24	0	0	58,5	52,1	6,41	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,978	0,02	466,77	465,02	459,44	459,13	0,31	24	0	0	58,6	52,2	6,46	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,955	0,022	466,91	465,1	459,54	459,21	0,33	24	0	0	58,6	52,2	6,4	0,7	0,7	-
18.10.2025	3,008	0,027	457,2	455,28	450	449,54	0,46	24	0	0	58,7	52	6,64	0,7	0,7	-
19.10.2025	3,028	0,029	468,04	466,06	460,68	460,22	0,46	24	0	0	58,5	52	6,54	0,7	0,7	-
20.10.2025	3,099	0,029	469,51	467,47	462,14	461,63	0,51	24	0	0	58,5	51,8	6,66	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,797	0,028	468,98	467,17	462,29	461,8	0,49	24	0	0	55,5	49,5	6,01	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,434	0,007	468,53	467,11	462,67	462,39	0,28	24	0	0	51,7	46,4	5,24	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,148	0,01	353,07	351,78	348,71	348,4	0,31	24	0	0	51,4	45,3	6,12	0,7	0,7	-
Итого:	60,481	0	9676,51	9639,96	9527,85	9521,04	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,481															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	490,293	58902,59	58830,67	58043,45	58210,65
23.10.2025	550,774	68579,1	68470,63	67571,3	67731,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 14:54:55