

#165958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Павлика Морозова 146-156, Калининград
6954
8084
ВКТ-7
00207527
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,059	0,016	273,83	272,46	270,47	270,06	0,41	24	0	0	51,4	43,8	7,57	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,157	0,036	297,16	295,36	293,57	292,73	0,84	24	0	0	51,2	44	7,23	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,262	0,056	322,94	320,71	319,01	317,8	1,21	24	0	0	51,3	44,4	6,93	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,285	0,055	322,95	320,72	319,06	317,82	1,24	24	0	0	51,2	44,2	7,01	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,353	0,076	351,73	349,01	347,44	345,75	1,69	24	0	0	51,3	44,7	6,56	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,442	0,097	379,08	375,9	374,39	372,3	2,09	24	0	0	51,6	45,3	6,28	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,439	0,105	378,99	375,66	374,3	372,06	2,24	24	0	0	51,4	45,2	6,26	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,424	0,103	379,06	375,76	374,39	372,16	2,23	24	0	0	51,3	45,1	6,22	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,449	0,104	379,53	376,19	374,85	372,59	2,26	24	0	0	51,4	45,2	6,28	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,413	0,106	379,42	376,1	374,76	372,5	2,26	24	0	0	51,4	45,2	6,18	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,365	0,104	379,23	375,94	374,62	372,34	2,28	24	0	0	51,2	45,2	6,04	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,428	0,104	379,18	375,83	374,48	372,23	2,25	24	0	0	51,5	45,3	6,22	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,395	0,108	378,87	375,45	374,22	371,85	2,37	24	0	0	51,4	45,2	6,12	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,377	0,101	378,86	375,57	374,19	371,97	2,22	24	0	0	51,4	45,4	6,1	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,421	0,102	380,44	377,13	375,75	373,5	2,25	24	0	0	51,4	45,3	6,18	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,476	0,103	379,45	376,14	374,75	372,54	2,21	24	0	0	51,5	45,2	6,36	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,48	0,101	379,4	376,07	374,78	372,47	2,31	24	0	0	51,2	44,9	6,35	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,479	0,101	379,38	376,06	374,68	372,46	2,22	24	0	0	51,6	45,2	6,36	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,456	0,099	379,26	375,96	374,55	372,36	2,19	24	0	0	51,6	45,3	6,31	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,452	0,105	380,13	376,73	375,44	373,11	2,33	24	0	0	51,4	45,2	6,27	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,435	0,105	379,24	375,92	374,54	372,32	2,22	24	0	0	51,6	45,3	6,25	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,4	0,101	379,17	375,91	374,47	372,31	2,16	24	0	0	51,5	45,4	6,16	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,462	0,099	379,75	376,45	375,04	372,85	2,19	24	0	0	51,6	45,3	6,3	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,579	0,103	380,25	376,87	375,5	373,19	2,31	24	0	0	52	45,4	6,6	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,514	0,1	379,93	376,61	375,28	373,03	2,25	24	0	0	51,3	44,9	6,44	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,563	0,102	378,5	375,12	373,78	371,57	2,21	24	0	0	51,6	45	6,61	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,549	0,102	378,41	374,99	373,79	371,52	2,27	24	0	0	51,2	44,6	6,56	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,62	0,112	378,67	375,04	373,97	371,52	2,45	24	0	0	51,6	44,9	6,73	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,613	0,106	378,71	375,22	374	371,68	2,32	24	0	0	51,6	44,8	6,72	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,688	0,116	378,78	375,08	373,97	371,47	2,5	24	0	0	52,2	45,3	6,9	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,031	0,11	379,34	375,65	373,89	371,59	2,3	24	0	0	55,8	48	7,82	0,7	0,7	-
Итого:	76,066	0	11429,64	11331,61	11287,93	11223,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,066															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	550,774	68579,1	68470,63	67571,3	67731,69
23.11.2025	626,84	80008,74	79802,24	78859,23	78955,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:28:37