

#193611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Павлика Морозова 146-156, Калининград
6954
8084
ВКТ-7
00207527
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,911	0,122	368,81	364,53	361,84	359,57	2,27	24	0	0	64,7	54,2	10,48	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,752	0,122	368,53	364,36	361,86	359,6	2,26	24	0	0	63,1	53,1	10,05	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,197	0,105	367,64	363,91	361,9	359,74	2,16	24	0	0	58,2	49,6	8,55	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	3,21	0,111	367,57	363,85	361,83	359,6	2,23	24	0	0	58,4	49,9	8,58	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,191	0,102	367,64	363,95	361,89	359,8	2,09	24	0	0	58,1	49,6	8,54	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,23	0,108	367,65	363,94	361,87	359,72	2,15	24	0	0	58,5	49,9	8,65	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,382	0,113	367,76	363,92	361,72	359,55	2,17	24	0	0	59,8	50,7	9,07	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,642	0,115	368,06	364,03	361,63	359,42	2,21	24	0	0	61,9	52,2	9,77	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,537	0,11	367,8	363,84	361,56	359,38	2,18	24	0	0	60,9	51,4	9,5	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,288	0,11	367,62	363,88	361,89	359,68	2,21	24	0	0	58,4	49,6	8,8	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,448	0,111	367,81	363,96	361,78	359,63	2,15	24	0	0	59,8	50,5	9,24	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,695	0,114	368,09	364,07	361,65	359,51	2,14	24	0	0	61,9	51,9	9,93	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,723	0,116	368,38	364,29	361,87	359,66	2,21	24	0	0	62,1	52,1	9,98	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,876	0,122	368,81	364,53	362,05	359,76	2,29	24	0	0	63,6	53,2	10,38	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,029	0,114	360,23	355,91	353,33	351,12	2,21	24	0	0	65	54	11,06	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,104	0,11	350,62	346,39	343,68	341,62	2,06	24	0	0	66	54,4	11,62	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,044	0,11	350,68	346,53	343,91	341,85	2,06	24	0	0	65,4	54	11,44	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,619	0,107	350,39	346,55	344,34	342,32	2,02	24	0	0	61,4	51,2	10,22	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,47	0,099	350,34	346,64	344,57	342,58	1,99	24	0	0	60	50,2	9,8	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,358	0,092	350,26	346,64	344,78	342,8	1,98	24	0	0	58,5	49	9,47	0,7	0,7	-
13.01.2026	3,654	0,101	350,45	346,62	344,55	342,51	2,04	24	0	0	60,8	50,5	10,32	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,064	0,112	350,84	346,66	344,08	341,98	2,1	24	0	0	65,2	53,8	11,5	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,716	0,106	350,53	346,61	344,27	342,24	2,03	24	0	0	62,6	52,1	10,5	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,865	0,103	350,54	346,53	344,06	342,08	1,98	24	0	0	63,7	52,8	10,94	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,125	0,11	350,84	346,58	343,9	341,83	2,07	24	0	0	66,1	54,4	11,68	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,156	0,108	350,8	346,56	343,82	341,78	2,04	24	0	0	66,3	54,5	11,78	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,233	0,114	351,16	346,82	344,04	341,93	2,11	24	0	0	67,1	55,1	11,97	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,212	0,108	350,94	346,65	343,8	341,78	2,02	24	0	0	67,1	55,1	11,94	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,257	0,114	351,05	346,71	343,81	341,74	2,07	24	0	0	67,8	55,7	12,06	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,178	0,116	351,04	346,75	344,02	341,89	2,13	24	0	0	66,7	54,9	11,83	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,273	0,112	351,07	346,7	343,86	341,81	2,05	24	0	0	67,5	55,4	12,1	0,7	0,7	-
Итого:	116,439	0	11123,95	10998,91	10924,16	10858,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,439															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	721,053	91117,96	90798,49	89794,74	89823,26
23.01.2026	837,492	102241,91	101797,4	100718,9	100681,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:40:35