

#282639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3777
Порядковый номер 9898
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22182326
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	28,547	0	463,86	470,742	0,002	450,53	461,348	0,001	24	0	81,3	66,2	0,42	0,3	-
22.02.2026	24,972	0	639,143	646,148	0	622,114	632,521	0	24	0	77,8	68,2	0,41	0,3	-
23.02.2026	24,695	0	647,338	654,227	0	630,472	640,682	0	24	0	76,8	67,5	0,4	0,31	-
24.02.2026	25,226	0	652,148	659,1	0	635,361	645,715	0	24	0	76,3	66,8	0,41	0,31	-
25.02.2026	25,66	0	644,843	651,825	0	627,637	638,121	0	24	0	77,8	68,1	0,41	0,31	-
26.02.2026	25,923	0	641,885	648,93	0	625,07	635,641	0	24	0	77	67,1	0,41	0,31	-
27.02.2026	22,976	0	682,973	689,653	0	666,012	675,75	0	24	0	74,8	66,6	0,41	0,3	-
28.02.2026	20,696	0	702,222	708,698	0	684,68	693,911	0	24	0	75	67,8	0,41	0,3	-
01.03.2026	22,543	0	681,277	687,977	0	664,27	674,013	0	24	0	75	66,9	0,41	0,3	-
02.03.2026	23,731	0	681,515	688,43	0	664,451	674,541	0	24	0	75,1	66,6	0,41	0,3	-
03.03.2026	22,826	0	695,838	702,568	0	678,425	688,235	0	24	0	75	67	0,41	0,3	-
04.03.2026	24,194	0	662,578	669,562	0	646,038	656,24	0	24	0	75	66,1	0,41	0,31	-
05.03.2026	25,282	0	661,878	669,307	0	645,322	656,141	0	24	0	75	65,7	0,41	0,31	-
06.03.2026	25,237	0	676,055	684,055	0	659,124	670,47	0	24	0	75,2	66,1	0,41	0,31	-
07.03.2026	21,917	0	687,83	695,357	0	670,626	681,033	0	24	0	75,1	67,3	0,41	0,3	-
08.03.2026	19,427	0	700,438	707,532	0	682,904	692,548	0	24	0	75,1	68,4	0,42	0,3	-
09.03.2026	18,319	0	699,98	706,83	0	682,468	691,726	0	24	0	75,1	68,7	0,42	0,3	-
10.03.2026	17,906	0	707,195	713,99	0	689,536	698,67	0	24	0	75	68,9	0,42	0,3	-
11.03.2026	17,521	0	714,415	721,218	0	696,574	705,653	0	24	0	75,1	69,1	0,42	0,3	-
12.03.2026	19,134	0	712,042	719,14	0	694,315	703,895	0	24	0	74,9	68,4	0,42	0,3	-
13.03.2026	18,636	0	728,3	735,388	0	710,16	719,649	0	24	0	75	68,7	0,42	0,29	-
14.03.2026	15,629	0	729,347	735,982	0	711,149	719,805	0	24	0	75	69,8	0,43	0,29	-
15.03.2026	18,906	0	714,997	722,112	0	697,241	706,799	0	24	0	74,8	68,4	0,42	0,3	-
16.03.2026	21,301	0	720,078	727,515	0	702,02	712,31	0	24	0	75,1	67,9	0,42	0,3	-
17.03.2026	20,107	0	706,182	713,345	0	688,57	698,341	0	24	0	75	68,1	0,42	0,3	-
18.03.2026	21,496	0	693,96	701,318	0	676,652	686,791	0	24	0	75,1	67,5	0,41	0,3	-
19.03.2026	21,716	0	707,075	714,515	0	689,37	699,65	0	24	0	75,1	67,7	0,42	0,3	-
20.03.2026	20,8	0	712,275	719,597	0	694,493	704,516	0	24	0	75,1	68	0,42	0,3	-
Итого:	615,323	0	19067,667	19265,061	0,002	18585,584	18864,715	0,001	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	146,967														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	7990,143	144652,61	146583,56	39,414	140960,239	143946,638	38,79	16498	0
20.03.2026	8605,468	163720,275	165848,623	39,416	159545,824	162811,353	38,792	17170	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:53:10