

#162571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Коммунистическая 30, Калининград

6954

9100

ВКТ-7

00295440

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0,015	-0,024	2,02	4,37	2,01	4,37	-2,36	24	0	1	34,2	15,1	19,09	0,6	0,6	-
04.10.2025	0,345	-0,144	198,49	202,7	196,96	201,35	-4,39	24	0	1	40,2	37,6	2,6	0,6	0,6	-
05.10.2025	0,582	-0,222	379,7	385,66	376,64	382,93	-6,29	24	0	0	41,1	38,9	2,21	0,6	0,6	-
06.10.2025	0,644	-0,212	361,22	366,87	358,21	364,2	-5,99	24	0	0	41,9	39,4	2,45	0,6	0,6	-
07.10.2025	0,703	-0,213	348,71	354,26	345,73	351,59	-5,86	24	0	0	42,5	39,8	2,72	0,6	0,6	-
08.10.2025	0,798	-0,224	344,87	350,62	341,8	347,93	-6,13	24	0	0	43,4	40,4	3,06	0,6	0,6	-
09.10.2025	0,619	-0,249	330,01	336,62	327,34	334,27	-6,93	24	0	1	41,4	38,7	2,71	0,6	0,6	-
10.10.2025	0,677	-0,242	356,6	363,09	353,72	360,53	-6,81	24	0	0	41,3	38,6	2,67	0,6	0,6	-
11.10.2025	0,763	-0,184	355,1	359,93	352,04	357,2	-5,16	24	0	0	42,7	40	2,76	0,6	0,6	-
12.10.2025	0,636	-0,23	353,72	359,78	350,75	357,13	-6,38	24	0	0	42,2	39,6	2,54	0,6	0,6	-
13.10.2025	0,623	-0,224	352,57	358,49	349,58	355,83	-6,25	24	0	0	42,4	39,8	2,5	0,6	0,6	-
14.10.2025	0,734	-0,265	353,69	360,59	350,72	357,98	-7,26	24	0	1	42,2	39,3	2,91	0,6	0,6	-
15.10.2025	0,803	-0,218	358,92	364,61	355,81	361,84	-6,03	24	0	0	42,9	40	2,94	0,6	0,6	-
16.10.2025	0,778	-0,238	357,61	363,8	354,53	361,1	-6,57	24	0	1	42,8	39,8	2,95	0,6	0,6	-
17.10.2025	0,826	-0,235	351,06	357,06	347,93	354,31	-6,38	24	0	0	43,5	40,4	3,13	0,6	0,6	-
18.10.2025	0,883	-0,255	332,89	339,19	329,73	336,44	-6,71	24	0	0	44,9	41,4	3,53	0,6	0,6	-
19.10.2025	1,001	-0,299	338,61	345,48	334,98	342,38	-7,4	24	0	0	47,5	43,6	3,96	0,6	0,6	-
20.10.2025	1,2	-0,314	340,33	346,83	336,07	343,22	-7,15	24	0	0	51,6	47	4,59	0,6	0,6	-
21.10.2025	1,187	-0,283	340,45	346,53	336,37	343,08	-6,71	24	0	0	50,5	46	4,45	0,6	0,6	-
22.10.2025	1,003	-0,279	344,42	350,9	340,8	347,79	-6,99	24	0	0	47,2	43,4	3,85	0,6	0,6	-
23.10.2025	0,919	-0,26	345,12	351,44	341,8	348,58	-6,78	24	0	0	45,2	41,6	3,53	0,6	0,6	-
Итого:	15,739	0	6846,11	6968,82	6783,52	6914,05	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,739															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
02.10.2025	171,452	45374,69	46039,53	44818,69	45571,45
23.10.2025	187,191	52220,8	53008,35	51602,21	52485,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:24:33