

#165952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК  
Коммунистическая 30, Калининград  
6954  
9100  
ВКТ-7  
00295440  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 0,93     | -0,269    | 346,34   | 352,75   | 342,84   | 349,72   | -6,88  | 24       | 0       | 0      | 46,2   | 42,6   | 3,58 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 25.10.2025 | 0,842    | -0,274    | 346,15   | 352,99   | 342,92   | 350,17   | -7,25  | 24       | 0       | 0      | 44,6   | 41,2   | 3,34 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 26.10.2025 | 0,958    | -0,278    | 346,3    | 353,01   | 342,86   | 350,01   | -7,15  | 24       | 0       | 0      | 46     | 42,3   | 3,69 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 27.10.2025 | 0,958    | -0,287    | 345,95   | 352,68   | 342,48   | 349,71   | -7,23  | 24       | 0       | 0      | 46,2   | 42,5   | 3,7  | 0,6     | 0,6     | -           |
| 28.10.2025 | 0,987    | -0,285    | 345,79   | 352,5    | 342,28   | 349,48   | -7,2   | 24       | 0       | 0      | 46,4   | 42,6   | 3,78 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 29.10.2025 | 0,984    | -0,291    | 358,51   | 365,4    | 354,89   | 362,25   | -7,36  | 24       | 0       | 0      | 46,4   | 42,7   | 3,67 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 30.10.2025 | 0,963    | -0,288    | 360,98   | 367,8    | 357,34   | 364,64   | -7,3   | 24       | 0       | 0      | 46,3   | 42,8   | 3,58 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 31.10.2025 | 0,888    | -0,265    | 344,64   | 351,26   | 341,47   | 348,52   | -7,05  | 24       | 0       | 0      | 44,2   | 40,7   | 3,45 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 01.11.2025 | 0,94     | -0,267    | 344,77   | 351,25   | 341,39   | 348,35   | -6,96  | 24       | 0       | 0      | 45,5   | 41,9   | 3,61 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 02.11.2025 | 0,952    | -0,273    | 344,68   | 351,2    | 341,28   | 348,28   | -7     | 24       | 0       | 0      | 45,8   | 42,1   | 3,67 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 03.11.2025 | 0,872    | -0,269    | 344,37   | 350,98   | 341,1    | 348,11   | -7,01  | 24       | 0       | 0      | 44,9   | 41,5   | 3,42 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 04.11.2025 | 0,963    | -0,273    | 344,27   | 350,79   | 340,83   | 347,84   | -7,01  | 24       | 0       | 0      | 46     | 42,3   | 3,71 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 05.11.2025 | 0,877    | -0,27     | 344,24   | 350,83   | 340,89   | 347,94   | -7,05  | 24       | 0       | 0      | 45,3   | 41,9   | 3,45 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 06.11.2025 | 0,906    | -0,284    | 343,69   | 350,5    | 340,3    | 347,58   | -7,28  | 24       | 0       | 0      | 45,7   | 42,1   | 3,58 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 07.11.2025 | 0,948    | -0,302    | 343,49   | 350,57   | 339,95   | 347,5    | -7,55  | 24       | 0       | 0      | 46,7   | 43     | 3,75 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 08.11.2025 | 1,089    | -0,308    | 343,72   | 350,66   | 339,9    | 347,36   | -7,46  | 24       | 0       | 0      | 48,7   | 44,5   | 4,19 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 09.11.2025 | 1,112    | -0,336    | 345,31   | 352,66   | 341,34   | 349,21   | -7,87  | 24       | 0       | 0      | 49,7   | 45,4   | 4,33 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 10.11.2025 | 1,096    | -0,359    | 344,4    | 352,24   | 340,38   | 348,81   | -8,43  | 24       | 0       | 0      | 49,9   | 45,5   | 4,35 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 11.11.2025 | 0,901    | -0,347    | 342,5    | 350,75   | 339,03   | 347,75   | -8,72  | 24       | 0       | 0      | 46,4   | 42,7   | 3,77 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 12.11.2025 | 0,963    | -0,351    | 342,56   | 350,61   | 338,89   | 347,45   | -8,56  | 24       | 0       | 0      | 47,6   | 43,6   | 3,95 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 13.11.2025 | 0,903    | -0,34     | 342,59   | 350,61   | 339,09   | 347,59   | -8,5   | 24       | 0       | 0      | 46,6   | 42,8   | 3,74 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 14.11.2025 | 0,962    | -0,343    | 342,62   | 350,48   | 339,01   | 347,37   | -8,36  | 24       | 0       | 0      | 47,4   | 43,5   | 3,93 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 15.11.2025 | 1,134    | -0,356    | 343,12   | 350,84   | 339,09   | 347,44   | -8,35  | 24       | 0       | 0      | 49,9   | 45,4   | 4,48 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 16.11.2025 | 1,632    | -0,346    | 346,49   | 352,81   | 341,19   | 348,41   | -7,22  | 24       | 0       | 0      | 57,4   | 51,5   | 5,89 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 17.11.2025 | 1,429    | -0,34     | 346,84   | 353,46   | 342,03   | 349,44   | -7,41  | 24       | 0       | 0      | 54,5   | 49,2   | 5,27 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 18.11.2025 | 1,402    | -0,354    | 346,55   | 353,57   | 341,89   | 349,69   | -7,8   | 24       | 0       | 0      | 53,7   | 48,5   | 5,23 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 19.11.2025 | 1,64     | -0,366    | 346,71   | 353,45   | 341,46   | 349,1    | -7,64  | 24       | 0       | 0      | 57,2   | 51,2   | 5,95 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 20.11.2025 | 1,653    | -0,365    | 346,77   | 353,35   | 341,34   | 348,86   | -7,52  | 24       | 0       | 0      | 58,2   | 52,2   | 6    | 0,6     | 0,6     | -           |
| 21.11.2025 | 1,57     | -0,348    | 346,79   | 353,32   | 341,7    | 349,13   | -7,43  | 24       | 0       | 0      | 56     | 50,2   | 5,7  | 0,6     | 0,6     | -           |
| 22.11.2025 | 1,635    | -0,359    | 346,36   | 352,93   | 341,13   | 348,61   | -7,48  | 24       | 0       | 0      | 57,1   | 51,2   | 5,94 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 23.11.2025 | 2,034    | -0,387    | 346,82   | 352,96   | 340,5    | 347,83   | -7,33  | 24       | 0       | 0      | 63,2   | 56     | 7,19 | 0,6     | 0,6     | -           |
| Итого:     | 35,123   | 0         | 10724,32 | 10939,21 | 10600,79 | 10834,15 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 35,123   |           |          |          |          |          |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2025 | 187,191  | 52220,8  | 53008,35 | 51602,21 | 52485,5  |
| 23.11.2025 | 222,314  | 62945,12 | 63947,56 | 62203    | 63319,65 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:32:56