

#190038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Коммунистическая 30, Калининград

6954

9100

ВКТ-7

00295440

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,831	-0,387	346,45	352,98	340,55	348,13	-7,58	24	0	0	60,9	54,3	6,6	0,6	0,6	-3,9
25.11.2025	1,746	-0,382	345,92	352,49	340,27	347,86	-7,59	24	0	0	59,6	53,3	6,34	0,6	0,6	-0,9
26.11.2025	1,76	-0,363	345,45	351,79	339,88	347,23	-7,35	24	0	0	59,2	52,8	6,34	0,6	0,6	-0,4
27.11.2025	1,691	-0,353	344,89	351,15	339,52	346,73	-7,21	24	0	0	58	51,9	6,11	0,6	0,6	-1,3
28.11.2025	1,61	-0,325	344,45	350,45	339,36	346,25	-6,89	24	0	0	56,4	50,6	5,78	0,6	0,6	-0,4
29.11.2025	1,682	-0,322	344,46	350,21	339,16	345,85	-6,69	24	0	0	57,6	51,6	5,99	0,6	0,6	-0,3
30.11.2025	1,752	-0,319	344,51	350,05	339,05	345,55	-6,5	24	0	0	58,6	52,4	6,18	0,6	0,6	-0,5
01.12.2025	1,675	-0,322	344,44	350,18	339,17	345,86	-6,69	24	0	0	57,4	51,5	5,97	0,6	0,6	-
02.12.2025	1,752	-0,311	344,87	350,31	339,43	345,84	-6,41	24	0	0	58,4	52,2	6,17	0,6	0,6	-
03.12.2025	1,484	-0,306	344,27	350,18	339,44	346,14	-6,7	24	0	0	54,8	49,5	5,36	0,6	0,6	-
04.12.2025	1,638	-0,325	340,67	346,51	335,49	342,27	-6,78	24	0	1	57,2	51,2	5,93	0,6	0,6	-
05.12.2025	1,23	-0,264	342,78	348,43	338,74	344,99	-6,25	24	0	0	50,2	45,7	4,49	0,6	0,6	-
06.12.2025	1,092	-0,231	342,13	347,46	338,55	344,39	-5,84	24	0	0	47,3	43,4	3,98	0,6	0,6	-
07.12.2025	1,298	-0,23	342,51	347,36	338,42	343,95	-5,53	24	0	0	50,3	45,7	4,6	0,6	0,6	-
08.12.2025	1,227	-0,203	334,15	338,51	330,16	335,11	-4,95	24	0	1	50,6	46,2	4,42	0,6	0,6	-
09.12.2025	1,164	-0,171	339,98	343,81	336,24	340,63	-4,39	24	0	0	48,3	44,3	4,05	0,6	0,6	-
10.12.2025	1,016	-0,182	339,37	343,72	335,98	340,82	-4,84	24	0	0	46,1	42,5	3,64	0,6	0,6	-
11.12.2025	0,988	-0,195	338,96	343,78	335,64	340,92	-5,28	24	0	0	45,6	42	3,61	0,6	0,6	-
12.12.2025	1,068	-0,224	338,68	343,85	335,13	340,82	-5,69	24	0	0	47,3	43,3	3,93	0,6	0,6	-
13.12.2025	1,246	-0,264	339,25	344,8	335,19	341,39	-6,2	24	0	0	50,6	46	4,58	0,6	0,6	-
14.12.2025	1,035	-0,242	338,86	344,55	335,37	341,58	-6,21	24	0	0	46,7	42,8	3,89	0,6	0,6	-
15.12.2025	1,139	-0,227	338,98	344,21	335,38	341,2	-5,82	24	0	0	47,3	43,2	4,15	0,6	0,6	-
16.12.2025	1,418	-0,236	339,58	344,41	335,35	340,91	-5,56	24	0	0	51,4	46,4	5,01	0,6	0,6	-
17.12.2025	1,615	-0,255	340,4	345,11	335,53	341,07	-5,54	24	0	0	55,6	49,9	5,66	0,6	0,6	-
18.12.2025	1,421	-0,235	339,73	344,49	335,47	340,92	-5,45	24	0	0	52	47	5	0,6	0,6	-
19.12.2025	1,087	-0,2	338,85	343,55	335,42	340,65	-5,23	24	0	0	46,4	42,5	3,92	0,6	0,6	-
20.12.2025	1,399	-0,215	339,48	343,93	335,35	340,49	-5,14	24	0	0	51	46,1	4,89	0,6	0,6	-
21.12.2025	1,361	-0,211	339,69	344,03	335,49	340,56	-5,07	24	0	0	51,2	46,4	4,77	0,6	0,6	-
22.12.2025	1,293	-0,196	339,26	343,45	335,29	340,12	-4,83	24	0	0	50	45,5	4,52	0,6	0,6	-
23.12.2025	1,777	-0,209	340,28	343,92	335,19	339,79	-4,6	24	0	0	56,5	50,5	6,01	0,6	0,6	-
Итого:	42,495	0	10243,3	10399,67	10109,21	10288,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,495															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	222,314	62945,12	63947,56	62203	63319,65
23.12.2025	264,809	73188,42	74347,23	72312,21	73607,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:37:53