

#144240#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/25г.-21/08/25г.

Абонент: Молодежный центр

Адрес: Леонова,4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

По 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.2025	63,02	48,26	14,76	2,24	2,24	2,33	2,33	0	0	0	7	7	0,025	0	24	0	
22.07.2025	62,98	48,14	14,84	2,3	2,3	2,4	2,4	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
23.07.2025	63,07	48,08	14,99	2,28	2,28	2,4	2,4	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
24.07.2025	63,21	48,03	15,18	2,3	2,3	2,42	2,42	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
25.07.2025	63,06	48,18	14,88	2,28	2,28	2,41	2,41	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
26.07.2025	63,13	48,14	14,99	2,26	2,26	2,39	2,39	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
27.07.2025	62,93	48,32	14,61	2,22	2,22	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
28.07.2025	62,88	48,27	14,61	2,24	2,24	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
29.07.2025	61,74	48,3	13,44	2,56	2,56	2,69	2,69	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
30.07.2025	62,67	47,48	15,19	2,51	2,51	2,63	2,63	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
31.07.2025	63,77	47,04	16,73	2,34	2,34	2,46	2,46	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
01.08.2025	63,62	47	16,62	2,39	2,39	2,52	2,52	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
02.08.2025	63,28	48,01	15,27	2,24	2,24	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
03.08.2025	62,79	48,27	14,52	2,24	2,24	2,38	2,38	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
04.08.2025	63,24	48,17	15,07	2,2	2,2	2,33	2,33	0	0	0	7	7	0,027	0	24	0	
05.08.2025	63,43	48,06	15,37	2,23	2,23	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
06.08.2025	63,38	47,79	15,59	2,3	2,3	2,43	2,43	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	
07.08.2025	63,58	47,86	15,72	2,25	2,25	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
08.08.2025	63,52	47,79	15,73	2,29	2,29	2,42	2,42	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
09.08.2025	63,66	47,97	15,69	2,24	2,24	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,032	0	24	0	
10.08.2025	63,23	48,17	15,06	2,23	2,23	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
11.08.2025	63,5	47,91	15,59	2,25	2,25	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,03	0	24	0	
12.08.2025	62,69	47,53	15,16	2,41	2,41	2,5	2,5	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
13.08.2025	63,34	47,67	15,67	2,33	2,33	2,42	2,42	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	
14.08.2025	61,14	47,17	13,97	2,42	2,42	2,49	2,49	0	0	0	7	7	0,03	0	24	0	
15.08.2025	63,58	47,64	15,94	2,28	2,28	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
16.08.2025	63,5	47,49	16,01	2,31	2,31	2,38	2,38	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
17.08.2025	63,15	48,15	15	2,23	2,23	2,3	2,3	0	0	0	7	7	0,025	0	24	0	
18.08.2025	63,36	47,83	15,53	2,26	2,26	2,34	2,34	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
19.08.2025	63,59	47,73	15,86	2,3	2,3	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	
20.08.2025	63,51	47,61	15,9	2,34	2,34	2,41	2,41	0	0	0	7	7	0,036	0	24	0	
21.08.2025	63,45	47,76	15,69	2,31	2,31	2,38	2,38	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
Итого:				73,58	73,58	77,05	77,05	0	0	0			0,971	0	768	0	
Средние:	63,15	47,86	15,28								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/07/2524:00	7333,07	7171,28	7164,86	7096,21	0	0	0	178,638	0	14052	0
21/08/2524:00	7406,65	7244,86	7241,91	7173,26	0	0	0	179,609	0	14820	0
Итого:	73,58	73,58	77,05	77,05	0	0	0	0,971	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

