

#147280#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент: Молодежный центр

Адрес: Леонова,4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.2025	63,45	47,76	15,69	2,31	2,31	2,38	2,38	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
22.08.2025	63,49	47,68	15,81	2,35	2,35	2,41	2,41	0	0	0	7	7	0,036	0	24	0	
23.08.2025	63,23	47,85	15,38	2,37	2,37	2,44	2,44	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
24.08.2025	62,92	48,08	14,84	2,3	2,3	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,025	0	24	0	
25.08.2025	62,21	47,68	14,53	2,55	2,55	2,62	2,62	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
26.08.2025	38,41	37,08	1,33	15,58	15,49	15,52	15,43	0	0	0	7	7	0,02	0	24	0	*
27.08.2025	56,21	49,21	7	5,59	5,55	5,61	5,57	0	0	0	7	7	0,04	0	24	0	
28.08.2025	63,85	47,17	16,68	2,38	2,38	2,44	2,44	0	0	0	7	7	0,04	0	24	0	
29.08.2025	63,86	47,38	16,48	2,31	2,31	2,39	2,39	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
30.08.2025	63,52	47,26	16,26	2,41	2,41	2,48	2,48	0	0	0	7	7	0,039	0	24	0	
31.08.2025	63,16	47,95	15,21	2,27	2,27	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
01.09.2025	63,44	47,74	15,7	2,29	2,29	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
02.09.2025	63,48	47,45	16,03	2,32	2,32	2,4	2,4	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
03.09.2025	63,31	47,6	15,71	2,32	2,32	2,39	2,39	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
04.09.2025	63,17	47,46	15,71	2,32	2,32	2,4	2,4	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
05.09.2025	63,52	47,64	15,88	2,27	2,27	2,34	2,34	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
06.09.2025	63,49	47,69	15,8	2,26	2,26	2,34	2,34	0	0	0	7	7	0,032	0	24	0	
07.09.2025	63,18	48,01	15,17	2,22	2,22	2,3	2,3	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
08.09.2025	63,38	47,7	15,68	2,25	2,25	2,33	2,33	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
09.09.2025	63,58	47,54	16,04	2,27	2,27	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,031	0	24	0	
10.09.2025	63,62	47,63	15,99	2,26	2,26	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,032	0	24	0	
11.09.2025	63,26	47,91	15,35	2,27	2,27	2,36	2,36	0	0	0	7	7	0,032	0	24	0	
12.09.2025	63,56	47,58	15,98	2,28	2,28	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
13.09.2025	63,49	47,87	15,62	2,27	2,27	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,03	0	24	0	
14.09.2025	63,27	48,09	15,18	2,22	2,22	2,31	2,31	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
15.09.2025	63,85	47,26	16,59	2,3	2,3	2,39	2,39	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	
16.09.2025	64,06	47,56	16,5	2,24	2,24	2,33	2,33	0	0	0	7	7	0,03	0	24	0	
17.09.2025	64,07	47,7	16,37	2,2	2,2	2,29	2,29	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
18.09.2025	64,15	47,54	16,61	2,19	2,19	2,28	2,28	0	0	0	7	7	0,032	0	24	0	
19.09.2025	64,15	47,38	16,77	2,25	2,25	2,34	2,34	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	
20.09.2025	64,09	47,8	16,29	2,19	2,19	2,27	2,27	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
21.09.2025	63,99	47,95	16,04	2,12	2,12	2,22	2,22	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
Итого:				89,73	89,6	92,08	91,95	0	0	0			1,03	0	768	0	
Средние:	62,51	47,38	15,13								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/08/2524:00	7404,34	7242,55	7239,53	7170,88	0	0	0	179,574	0	14796	0
21/09/2524:00	7494,07	7332,15	7331,61	7262,83	0	0	0	180,604	0	15564	0
Итого:	89,73	89,6	92,08	91,95	0	0	0	1,03	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета теплоэнергии

Время работы прибора после сброса 01.06.2024

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

