

#150735#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: Леонова,4

Адрес: Молодежный центр

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.2025	63,99	47,95	16,04	2,12	2,12	2,22	2,22	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
22.09.2025	64,23	47,38	16,85	2,2	2,2	2,3	2,3	0	0	0	7	7	0,029	0	24	0	
23.09.2025	64,33	47,23	17,1	2,26	2,26	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,036	0	24	0	
24.09.2025	64,36	47,25	17,11	2,26	2,26	2,37	2,37	0	0	0	7	7	0,038	0	24	0	
25.09.2025	64,4	47,17	17,23	2,28	2,28	2,38	2,38	0	0	0	7	7	0,037	0	24	0	
26.09.2025	64,76	46,61	18,15	2,35	2,35	2,45	2,45	0	0	0	7	7	0,041	0	24	0	
27.09.2025	64,15	47,7	16,45	2,25	2,25	2,35	2,35	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	
28.09.2025	64	47,82	16,18	2,2	2,2	2,3	2,3	0	0	0	7	7	0,028	0	24	0	
29.09.2025	63,61	47,18	16,43	2,35	2,35	2,45	2,45	0	0	0	7	7	0,035	0	24	0	
30.09.2025	64,49	47,02	17,47	2,31	2,31	2,41	2,41	0	0	0	7	7	0,043	0	24	0	
01.10.2025	61,02	47,32	13,7	2,88	2,87	2,95	2,94	0	0	0	7	7	0,042	0	24	0	
02.10.2025	68,4	40,2	28,2	7,82	7,69	7,71	7,68	0	0	0	7	7	0,219	0	24	0	
03.10.2025	69	40,51	28,49	16,87	16,52	16,5	16,38	0	0	0	7	7	0,471	0	24	0	
04.10.2025	69,04	39,89	29,15	15,49	15,16	15,17	15,08	0	0	0	7	7	0,439	0	24	0	
05.10.2025	68,47	38,14	30,33	12,43	12,19	12,21	12,21	0	0	0	7	7	0,369	0	24	0	
06.10.2025	68,57	38,11	30,46	11,49	11,25	11,3	11,3	0	0	0	7	7	0,342	0	24	0	
07.10.2025	68,77	39,01	29,76	11,93	11,69	11,73	11,73	0	0	0	7	7	0,348	0	24	0	
08.10.2025	68,54	38,88	29,66	12,14	11,9	11,93	11,93	0	0	0	7	7	0,352	0	24	0	
09.10.2025	67,85	38,07	29,78	11,33	11,09	11,16	11,16	0	0	0	7	7	0,331	0	24	0	
10.10.2025	68,15	38,35	29,8	11,23	10,99	11,06	11,06	0	0	0	7	7	0,327	0	24	0	
11.10.2025	68,51	38,33	30,18	10,61	10,37	10,45	10,45	0	0	0	7	7	0,312	0	24	0	
12.10.2025	68,37	38,49	29,88	10,3	10,06	10,15	10,15	0	0	0	7	7	0,298	0	24	0	
13.10.2025	68,19	39,57	28,62	11,76	11,52	11,59	11,59	0	0	0	7	7	0,329	0	24	0	
14.10.2025	68,48	40,16	28,32	12,6	12,36	12,39	12,34	0	0	0	7	7	0,35	0	24	0	
15.10.2025	68,8	39,19	29,61	11,34	11,1	11,17	11,17	0	0	0	7	7	0,327	0	24	0	
16.10.2025	68,69	38,38	30,31	10,79	10,55	10,64	10,64	0	0	0	7	7	0,317	0	24	0	
17.10.2025	68,66	38,32	30,34	10,81	10,57	10,64	10,64	0	0	0	7	7	0,319	0	24	0	
18.10.2025	68,33	40,3	28,03	13,89	13,63	13,64	13,58	0	0	0	7	7	0,379	0	24	0	
19.10.2025	68,78	40,95	27,83	14,38	14,1	14,12	14,01	0	0	0	7	7	0,392	0	24	0	
20.10.2025	70,05	42,71	27,34	15,49	15,15	15,22	15,06	0	0	0	7	7	0,412	0	24	0	
21.10.2025	69,4	42,44	26,96	15,07	14,74	14,77	14,77	0	0	0	7	7	0,395	0	24	0	
Итого:				273,23	268,08	270,18	269,45	0	0	0			7,414	0	744	0	
Средние:	66,98	42,27	24,7								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/09/2524:00	7491,95	7330,03	7329,39	7260,61	0	0	0	180,58	0	15540	0
21/10/2524:00	7765,18	7598,11	7599,57	7530,06	0	0	0	187,994	0	16284	0
Итого:	273,23	268,08	270,18	269,45	0	0	0	7,414	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3030ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

