

#165213#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: Молодежный центр

Адрес: Леонова,4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	69,4	42,44	26,96	15,07	14,74	14,87	14,77	0	0	0	7	7	0,395	0	24	0	
22.10.2025	68,96	40,88	28,08	13,37	13,06	13,2	13,12	0	0	0	7	7	0,366	0	24	0	
23.10.2025	69,47	38,3	31,17	10,46	10,22	10,35	10,35	0	0	0	7	7	0,317	0	24	0	
24.10.2025	69,89	38,29	31,6	9,85	9,61	9,77	9,77	0	0	0	7	7	0,304	0	24	0	
25.10.2025	69,97	39,07	30,9	11,01	10,77	10,89	10,89	0	0	0	7	7	0,33	0	24	0	
26.10.2025	70,27	39,91	30,36	11,86	11,62	11,71	11,7	0	0	0	7	7	0,351	0	24	0	
27.10.2025	70,43	41,13	29,3	13,65	13,41	13,48	13,43	0	0	0	7	7	0,396	0	24	0	
28.10.2025	70,51	39,94	30,57	12,1	11,86	11,98	11,98	0	0	0	7	7	0,36	0	24	0	
29.10.2025	70,5	39,84	30,66	11,7	11,46	11,59	11,59	0	0	0	7	7	0,349	0	24	0	
30.10.2025	70,1	39,6	30,5	11,2	10,96	11,1	11,1	0	0	0	7	7	0,333	0	24	0	
31.10.2025	70,27	40,16	30,11	12,24	12	12,13	12,1	0	0	0	7	7	0,359	0	24	0	
01.11.2025	70,85	41,18	29,67	12,23	11,99	12,13	12,06	0	0	0	7	7	0,355	0	24	0	
02.11.2025	69,85	39,14	30,71	10,2	9,96	10,16	10,16	0	0	0	7	7	0,306	0	24	0	
03.11.2025	69,87	38,61	31,26	10,03	9,79	9,98	9,98	0	0	0	7	7	0,306	0	24	0	
04.11.2025	70,25	39,94	30,31	10,93	10,69	10,86	10,84	0	0	0	7	7	0,325	0	24	0	
05.11.2025	70,11	38,24	31,87	9,73	9,49	9,7	9,7	0	0	0	7	7	0,303	0	24	0	
06.11.2025	70,17	38,82	31,35	10,23	9,99	10,17	10,17	0	0	0	7	7	0,311	0	24	0	
07.11.2025	70,33	40,59	29,74	12,41	12,17	12,32	12,3	0	0	0	7	7	0,36	0	24	0	
08.11.2025	70,65	43,18	27,47	15,17	14,9	15,03	14,85	0	0	0	7	7	0,409	0	24	0	
09.11.2025	70,67	44,62	26,05	16,64	16,26	16,48	16,24	0	0	0	7	7	0,425	0	24	0	
10.11.2025	70,59	43,26	27,33	14,48	14,24	14,36	14,22	0	0	0	7	7	0,387	0	24	0	
11.11.2025	70,6	41,38	29,22	12,28	12,04	12,2	12,19	0	0	0	7	7	0,351	0	24	0	
12.11.2025	70,36	41,23	29,13	13,12	12,85	13,01	12,95	0	0	0	7	7	0,374	0	24	0	
13.11.2025	70,61	39,27	31,34	11,21	10,97	11,13	11,13	0	0	0	7	7	0,345	0	24	0	
14.11.2025	70,03	39,26	30,77	11,61	11,37	11,52	11,51	0	0	0	7	7	0,348	0	24	0	
15.11.2025	71,61	43,24	28,37	15,75	15,4	15,57	15,39	0	0	0	7	7	0,436	0	24	0	
16.11.2025	76,14	47,24	28,9	18,43	17,95	18,17	17,93	0	0	0	7	7	0,52	0	24	0	
17.11.2025	73,99	46,37	27,62	18,98	18,5	18,74	18,5	0	0	0	7	7	0,513	0	24	0	
18.11.2025	73,06	46,8	26,26	20,24	19,77	19,99	19,75	0	0	0	7	7	0,518	0	24	0	
19.11.2025	73,56	46,36	27,2	18,7	18,22	18,48	18,24	0	0	0	7	7	0,493	0	24	0	
20.11.2025	75,22	48,16	27,06	19,43	18,94	19,19	18,95	0	0	0	7	7	0,514	0	24	0	
21.11.2025	75,02	47,46	27,56	19,92	19,44	19,68	19,44	0	0	0	7	7	0,535	0	24	0	
Итого:				434,23	424,64	429,94	427,3	0	0	0			12,294	0	768	0	
Средние:	71,04	41,68	29,35								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/2524:00	7750,11	7583,37	7584,7	7515,29	0	0	0	187,599	0	16260	0
21/11/2524:00	8184,34	8008,01	8014,64	7942,59	0	0	0	199,893	0	17028	0
Итого:	434,23	424,64	429,94	427,3	0	0	0	12,294	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17095ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

