

#177962#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Космонавта Леонова 4, Калининград
5192

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00122977	20.12.2025	20.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	213,613	189,27	24.343

13.463 П

Подпись исполнителя _____



#177618#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 5192
 Порядковый номер 4969
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122977
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	0,535	0	19,92	19,68	0	19,44	19,44	0	0	24	0	0	75	47,5	27,56	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	0,543	0	20,72	20,47	0	20,2	20,24	0	0	24	0	0	75,2	48,3	26,91	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	0,584	0	20,02	19,75	0	19,53	19,51	0	0	24	0	0	79,4	49,6	29,82	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	0,59	0	20	19,73	0	19,44	19,49	0	0	24	0	0	80,1	49,8	30,3	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	0,58	0	20,08	19,82	0	19,6	19,58	0	0	24	0	0	78,4	48,8	29,55	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	0,572	0	20,28	20,03	0	19,8	19,79	0	0	24	0	0	77,8	48,9	28,85	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	0,565	0	20,19	19,93	0	19,71	19,69	0	0	24	0	0	77	48,4	28,61	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	0,549	0	19,31	19,04	0	18,83	18,8	0	0	24	0	0	76,6	47,5	29,14	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	0,317	0	10,46	10,35	0	10,22	10,35	0	0	24	0	0	69,5	38,3	31,17	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	0,304	0	9,85	9,77	0	9,61	9,77	0	0	24	0	0	69,9	38,3	31,6	0,7	0,7
01.12.2025	-	0,489	0	17,86	17,64	0	17,38	17,4	0	0	24	0	0	75,6	47,3	28,34	0,7	0,7
02.12.2025	-	0,546	0	19,74	19,46	0	19,26	19,22	0	0	24	0	0	77,2	48,9	28,35	0,7	0,7
03.12.2025	-	0,33	0	11,01	10,89	0	10,77	10,89	0	0	24	0	0	70	39,1	30,9	0,7	0,7
04.12.2025	-	0,458	0	17,87	17,68	0	17,39	17,44	0	0	24	0	0	71,7	45,3	26,44	0,7	0,7
05.12.2025	-	0,426	0	15,62	15,46	0	15,29	15,27	0	0	24	0	0	70,9	43	27,9	0,7	0,7
06.12.2025	-	0,396	0	13,65	13,48	0	13,41	13,43	0	0	24	0	0	70,4	41,1	29,3	0,7	0,7
07.12.2025	-	0,349	0	11,7	11,59	0	11,46	11,59	0	0	24	0	0	70,5	39,8	30,66	0,7	0,7
08.12.2025	-	0,355	0	12,23	12,13	0	11,99	12,06	0	0	24	0	0	70,8	41,2	29,67	0,7	0,7
09.12.2025	-	0,325	0	10,93	10,86	0	10,69	10,84	0	0	24	0	0	70,2	39,9	30,31	0,7	0,7
10.12.2025	-	0,303	0	9,73	9,7	0	9,49	9,7	0	0	24	0	0	70,1	38,2	31,87	0,7	0,7
11.12.2025	-	0,349	0	11,74	11,61	0	11,5	11,61	0	0	24	0	0	70,2	39,8	30,47	0,7	0,7
12.12.2025	-	0,355	0	12,33	12,18	0	12,09	12,17	0	0	24	0	0	70,5	41	29,57	0,7	0,7
13.12.2025	-	0,413	0	15,48	15,27	0	15,18	15,08	0	0	24	0	0	70,7	43,5	27,18	0,7	0,7
14.12.2025	-	11,759	0	414,31	410,26	0	405,2	407,86	0	0	744	0	0	71,2	42,2	29,07	0,7	0,7
15.12.2025	-	0,441	0	17,27	16,99	0	16,83	16,75	0	0	24	0	0	71	44,7	26,3	0,7	0,7
16.12.2025	-	0,447	0	16,77	16,5	0	16,32	16,27	0	0	24	0	0	72,9	45,6	27,31	0,7	0,7
17.12.2025	-	0,499	0	18,03	17,7	0	17,55	17,46	0	0	24	0	0	76	47,4	28,61	0,7	0,7
18.12.2025	-	0,515	0	19,12	18,75	0	18,64	18,51	0	0	24	0	0	75	47,4	27,57	0,7	0,7
19.12.2025	-	0,017	0	0,63	0,62	0	0,62	0,61	0	0	1	0	0	71,3	43	28,23	0,7	0,7
20.12.2025	-	0,432	0	16,07	15,81	0	15,73	15,57	0	0	24	0	0	70,7	43,3	27,42	0,7	0,7
Итого:	-0,7	24,343	0	862,92	853,15	0	843,17	846,39	0	0	1417	0	-	73,19	44,24	28,97	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

1417 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	189,27	7818,03	7651,4	0	7649,77	7580,64	0
20.12.2025	213,613	8680,95	8504,55	0	8492,94	8427,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения