

#207150#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 10024
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3593
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,603	0,004	134,081	137,105	0,066	129,701	134,301	0,065	24	0	540672	0	87,1	67	70	0,04	0,27	0,5	-12,2
22.01.2026	2,631	0,004	149,921	153,621	0,068	145,003	150,3	0,067	24	0	540672	0	87,4	69,2	70	0,04	0,27	0,5	-11,6
23.01.2026	2,436	0,004	124,393	127,276	0,073	120,367	124,719	0,071	24	0	540672	0	86,7	66,4	70	0,04	0,27	0,5	-8,3
24.01.2026	2,399	0,005	142,783	146,358	0,081	138,197	143,218	0,079	24	0	540672	0	86,3	68,9	70	0,03	0,27	0,5	-9,4
25.01.2026	2,207	0,004	117,828	120,75	0,063	114,123	118,361	0,062	24	0	540672	0	85,2	65,9	70	0,03	0,27	0,5	-7,3
26.01.2026	2,274	0,004	117,008	119,453	0,067	113,518	117,297	0,066	23,97	0,03	540864	32774	82,7	62,7	70	0,02	0,27	0,5	-4,4
27.01.2026	2,285	0,004	126,236	128,388	0,06	122,499	126,001	0,059	24	0	540672	0	82,4	63,7	70	0,03	0,27	0,5	-3,8
28.01.2026	2,383	0,003	144,963	147,555	0,058	140,546	144,566	0,057	24	0	540672	0	83,7	66,7	70	0,04	0,27	0,5	-6
29.01.2026	2,497	0,004	150,335	153,138	0,068	145,447	149,781	0,067	24	0	540672	0	86,9	69,7	70	0,04	0,27	0,5	-9,7
30.01.2026	2,62	0,004	166,91	170,1	0,071	161,365	166,172	0,069	24	0	540672	0	88	71,8	70	0,04	0,27	0,5	-12,4
31.01.2026	2,478	0,004	163,715	166,952	0,067	158,224	162,992	0,066	24	0	540672	0	88,5	72,8	70	0,04	0,27	0,5	-13,8
01.02.2026	2,545	0,004	164,393	167,617	0,069	158,783	163,588	0,067	24	0	540672	0	89,4	73,4	70	0,04	0,27	0,5	-18,9
02.02.2026	2,783	0,003	163,857	166,965	0,055	158,089	162,942	0,054	24	0	540672	0	91	73,4	70	0,04	0,27	0,5	-20,1
03.02.2026	2,767	0,004	152,018	154,82	0,061	146,631	151,174	0,06	24	0	540672	0	91,4	72,5	70	0,04	0,27	0,5	-18
04.02.2026	2,753	0,005	144,058	146,715	0,082	138,987	143,371	0,08	24	0	540672	0	91	71,2	70	0,04	0,27	0,5	-12,3
05.02.2026	2,527	0,005	117,388	119,275	0,086	113,424	116,87	0,084	24	0	540672	0	88,8	66,6	70	0,04	0,27	0,5	-7,6
06.02.2026	2,336	0,004	111,928	113,485	0,069	108,435	111,399	0,067	24	0	540672	0	84,9	63,3	70	0,03	0,27	0,5	-3,2
07.02.2026	2,164	0,004	116,598	118,253	0,067	113,066	116,016	0,066	24	0	540672	0	83,4	64,3	70	0,03	0,27	0,5	-3,3
08.02.2026	2,218	0,004	125,583	127,453	0,07	121,722	124,929	0,068	24	0	540672	0	84,1	65,9	70	0,03	0,27	0,5	-4,9
09.02.2026	2,551	0,005	147,341	149,688	0,082	142,502	146,425	0,08	24	0	540672	0	87,4	69,5	70	0,04	0,27	0,5	-12,1
10.02.2026	2,536	0,004	143,591	145,753	0,073	138,896	142,623	0,071	24	0	540672	0	87,2	68,9	70	0,04	0,27	0,5	-12,4
11.02.2026	2,239	0,004	111,613	112,89	0,064	108,259	110,872	0,063	24	0	540672	0	83	62,4	70	0,03	0,27	0,5	-3,8
12.02.2026	2,211	0,004	121,015	122,275	0,075	117,647	120,197	0,073	24	0	540672	0	79,6	60,7	70	0,03	0,27	0,5	-0,7
13.02.2026	2,241	0,005	129,621	131,026	0,082	125,94	128,663	0,08	24	0	540672	0	80,5	62,6	70	0,03	0,27	0,5	-1,2
14.02.2026	2,233	0,005	130,761	132,348	0,093	126,724	129,67	0,091	24	0	540672	0	84,3	66,7	70	0,04	0,27	0,5	-6,7
15.02.2026	2,347	0,004	128,478	130,078	0,069	124,143	127,214	0,067	24	0	540672	0	88,8	69,9	70	0,04	0,27	0,5	-11,2
16.02.2026	2,63	0,004	139,748	141,643	0,072	134,847	138,403	0,07	24	0	540672	0	90,8	71,3	70	0,05	0,27	0,5	-17,4
17.02.2026	2,643	0,004	138,281	139,998	0,071	133,509	136,891	0,069	24	0	540672	0	90	70,2	70	0,04	0,27	0,5	-11,6
18.02.2026	2,455	0,005	125,936	127,131	0,077	121,959	124,656	0,075	24	0	540672	0	85,4	65,3	70	0,03	0,27	0,5	-
19.02.2026	2,401	0,004	136,076	137,316	0,075	132,071	134,747	0,073	24	0	540672	0	82,1	63,9	70	0,03	0,27	0,5	-
20.02.2026	2,388	0,004	134,958	136,188	0,074	131,035	133,686	0,072	24	0	540672	0	81,5	63,3	70	0,03	0,27	0,5	-
Итого:	75,781	0	4221,415	4291,613	2,208	4085,659	4202,044	2,158	743,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,781																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2026	1137,377	134009,812	20244,703	28,535	131191,203	19960,633	27,909	27495,12	768	1699,5	0
20.02.2026	1213,16	138231,219	24536,316	30,743	135276,859	24162,674	30,069	28239,08	1511,97	1699,53	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 7:53:38