

#143632#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград

Заводской номер счётчика 3593	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	953,882	948,498	5.384

Подпись исполнителя



#143516#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

10024

Тип теплосчётчика

ВКТ-9

Заводской номер

3593

Номер системы

1

Отчёт сформирован

22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.07.2025	-	0,183	0	12,117	12,13	0	11,848	11,961	0	24	0	540672	0	70,2	54,7	70	0,02	0,27	0,5
22.07.2025	-	0,188	0	12,411	12,317	0	12,137	12,147	0	24	0	540736	0	70	54,4	70	0,02	0,27	0,5
23.07.2025	-	0,213	0	13,795	13,835	0	13,487	13,643	0	24	0	540864	0	70,3	54,4	70	0,02	0,27	0,5
24.07.2025	-	0,22	0	14,087	14,087	0	13,773	13,894	0	24	0	540672	0	70,3	54,3	70	0,02	0,27	0,5
25.07.2025	-	0,211	0	13,802	13,805	0	13,495	13,613	0	24	0	540672	0	70,2	54,5	70	0,02	0,27	0,5
26.07.2025	-	0,159	0	12,96	12,947	0	12,672	12,749	0	24	0	540672	0	70,2	57,6	70	0,02	0,27	0,5
27.07.2025	-	0,159	0	12,945	12,957	0	12,657	12,759	0	24	0	540672	0	70,1	57,6	70	0,02	0,27	0,5
28.07.2025	-	0,203	0	13,672	13,627	0	13,367	13,434	0	24	0	540736	0	70,3	55,1	70	0,02	0,27	0,5
29.07.2025	-	0,21	0,012	13,5	13,517	0,198	13,199	13,331	0,194	24	0	540896	0	70,3	54,3	70	0,02	0,27	0,5
30.07.2025	-	0,181	0,009	11,965	11,932	0,151	11,7	11,767	0,148	24	0	540672	0	70	54,5	70	0,02	0,27	0,5
31.07.2025	-	0,194	0,007	12,504	12,392	0,127	12,227	12,222	0,124	24	0	540864	0	70	54,2	70	0,02	0,27	0,5
01.08.2025	-	0,177	0,007	11,796	11,728	0,119	11,535	11,565	0,116	24	0	540864	0	70	54,5	70	0,02	0,27	0,5
02.08.2025	-	0,121	0,008	10,132	10,097	0,133	9,912	9,946	0,13	24	0	540672	0	69,2	56,9	70	0,02	0,27	0,5
03.08.2025	-	0,125	0,008	10,683	10,809	0,129	10,45	10,644	0,126	24	0	540864	0	69,3	57,4	70	0,02	0,27	0,5
04.08.2025	-	0,177	0,007	12,002	11,897	0,12	11,737	11,731	0,117	24	0	540736	0	69,9	54,7	70	0,02	0,27	0,5
05.08.2025	-	0,182	0,006	12,13	12,132	0,1	11,863	11,965	0,098	24	0	540672	0	69,7	54,3	70	0,02	0,27	0,5
06.08.2025	-	0,182	0,006	12,145	12,14	0,104	11,878	11,972	0,102	24	0	540672	0	69,7	54,3	70	0,02	0,27	0,5
07.08.2025	-	0,182	0,006	12,122	12,13	0,098	11,854	11,961	0,096	24	0	540672	0	70	54,6	70	0,02	0,27	0,5
08.08.2025	-	0,183	0,005	12,107	12,095	0,092	11,839	11,927	0,09	24	0	540672	0	70	54,5	70	0,02	0,27	0,5
09.08.2025	-	0,124	0,005	10,195	10,135	0,089	9,973	9,983	0,087	24	0	540572	0	69,2	56,8	70	0,02	0,27	0,5
10.08.2025	-	0,122	0,005	10,017	9,97	0,09	9,8	9,821	0,088	24	0	540672	0	69,2	56,8	70	0,02	0,27	0,5
11.08.2025	-	0,189	0,005	12,182	12,155	0,087	11,913	11,989	0,085	24	0	540672	0	69,8	54	70	0,02	0,27	0,5
12.08.2025	-	0,181	0,005	12,075	12,042	0,082	11,809	11,876	0,08	24	0	540672	0	69,8	54,4	70	0,02	0,27	0,5
13.08.2025	-	0,187	0,005	12,017	12,006	0,084	11,75	11,842	0,082	24	0	540864	0	70,1	54,1	70	0,02	0,27	0,5
14.08.2025	-	0,179	0,005	11,922	11,899	0,088	11,66	11,735	0,086	24	0	540864	0	69,7	54,3	70	0,02	0,27	0,5
15.08.2025	-	0,166	0,005	11,716	11,58	0,077	11,459	11,416	0,075	24	0	540736	0	69,5	55,1	70	0,02	0,27	0,5
16.08.2025	-	0,12	0,004	10,252	10,207	0,075	10,031	10,054	0,073	24	0	540672	0	68,9	57	70	0,02	0,27	0,5
17.08.2025	-	0,119	0,004	9,815	9,777	0,061	9,603	9,632	0,06	24	0	540672	0	69	56,6	70	0,02	0,27	0,5
18.08.2025	-	0,188	0,004	12,622	12,597	0,062	12,345	12,423	0,061	24	0	540672	0	69,7	54,4	70	0,02	0,27	0,5
19.08.2025	-	0,181	0,003	12,577	12,557	0,053	12,301	12,381	0,052	24	0	540672	0	69,7	55	70	0,02	0,27	0,5
20.08.2025	-	0,18	0,004	12,555	12,545	0,076	12,278	12,368	0,074	24	0	540672	0	69,8	55,1	70	0,02	0,27	0,5
Итого:	-	5,386	0,135	374,82	374,044	2,295	366,552	368,751	2,244	744	0	-	-	69,81	55,17	70	0,02	0,27	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.07.2025	948,498	123884,977	10019,685	16,471	121327,5	9890,146	16,11	23220,27	744	1558,35	0
20.08.2025	953,882	124259,805	10393,737	18,766	121694,047	10258,898	18,355	23964,27	1488	1558,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения