

#162562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград

10024
ВКТ-9
3593
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,128	0,004	11,45	11,437	0,067	11,204	11,263	0,066	24	0	540672	0	68,8	57,3	70	0,02	0,27	0,5	-
22.09.2025	0,229	0,004	14,272	14,272	0,072	13,961	14,085	0,07	24	0	540672	0	69,4	52,9	70	0,02	0,27	0,5	-
23.09.2025	0,228	0,004	14,345	14,335	0,073	14,032	14,145	0,071	24	0	540672	0	69,4	53,1	70	0,02	0,27	0,5	-
24.09.2025	0,225	0,005	14,825	14,822	0,086	14,503	14,623	0,084	24	0	540672	0	69,2	53,6	70	0,02	0,27	0,5	-
25.09.2025	0,215	0,004	14,192	14,175	0,072	13,883	13,983	0,07	24	0	540672	0	69,4	53,8	70	0,02	0,27	0,5	-
26.09.2025	0,211	0,005	14,207	14,197	0,078	13,898	14,003	0,076	24	0	540672	0	69,4	54,1	70	0,02	0,27	0,5	-
27.09.2025	0,13	0,004	11,77	11,75	0,07	11,518	11,571	0,068	24	0	540672	0	68,7	57,3	70	0,02	0,27	0,5	-
28.09.2025	0,13	0,004	11,87	11,845	0,076	11,616	11,664	0,074	24	0	540672	0	68,6	57,4	70	0,02	0,27	0,5	-
29.09.2025	0,225	0,004	14,975	14,952	0,061	14,65	14,75	0,06	24	0	540672	0	69,2	53,8	70	0,02	0,27	0,5	-
30.09.2025	0,757	0,006	36,065	36,095	0,099	35,244	35,683	0,097	24	0	540672	0	71	49,5	70	0,02	0,27	0,5	-
01.10.2025	1,178	0,003	53,765	53,848	0,055	52,532	53,25	0,054	24	0	540672	0	71,3	48,8	70	0,02	0,27	0,5	-
02.10.2025	1,359	0,005	68,113	68,31	0,087	66,539	67,478	0,085	24	0	540672	0	71,6	51,1	70	0,02	0,27	0,5	-
03.10.2025	1,372	0,003	70,833	71,038	0,059	69,183	70,14	0,058	24	0	540672	0	71,9	52	70	0,02	0,27	0,5	-
04.10.2025	1,148	0,004	56,343	56,498	0,064	55,023	55,806	0,063	24	0	540672	0	72,1	51,2	70	0,02	0,27	0,5	-
05.10.2025	1,026	0,004	45,791	45,899	0,062	44,723	45,388	0,061	23,68	0,32	803008	32770	72	49	70	0,03	0,27	0,5	-
06.10.2025	1,086	0,004	46,34	46,43	0,073	45,257	45,933	0,071	24	0	540672	0	72	48	70	0,02	0,27	0,5	-
07.10.2025	1,16	0,004	52,003	52,14	0,061	50,79	51,556	0,06	24	0	540672	0	72	49,1	70	0,02	0,27	0,5	-
08.10.2025	1,175	0,004	52,115	52,26	0,06	50,898	51,679	0,059	24	0	540672	0	72	48,9	70	0,02	0,27	0,5	-
09.10.2025	1,018	0,004	42,18	42,27	0,061	41,203	41,838	0,06	24	0	540672	0	71,7	46,9	70	0,02	0,27	0,5	-
10.10.2025	1,124	0,004	47,923	48,045	0,069	46,805	47,533	0,067	24	0	540672	0	72	47,9	70	0,02	0,27	0,5	-
11.10.2025	0,949	0,004	41,768	41,87	0,063	40,8	41,415	0,062	24	0	540672	0	71,7	48,4	70	0,02	0,27	0,5	-
12.10.2025	1,014	0,004	45,405	45,49	0,067	44,351	44,986	0,066	24	0	540672	0	71,8	48,9	70	0,02	0,27	0,5	-
13.10.2025	1,261	0,004	58,21	58,368	0,062	56,85	57,693	0,061	24	0	540672	0	72	49,8	70	0,02	0,27	0,5	-
14.10.2025	1,301	0,004	61,448	61,63	0,06	60,01	60,902	0,059	24	0	540672	0	72,1	50,4	70	0,02	0,27	0,5	-
15.10.2025	1,175	0,003	51,753	51,858	0,058	50,542	51,284	0,057	24	0	540672	0	72,1	48,8	70	0,02	0,27	0,5	-
16.10.2025	1,153	0,004	49,87	49,98	0,071	48,705	49,438	0,069	24	0	540672	0	72	48,3	70	0,02	0,27	0,5	-
17.10.2025	1,155	0,003	49,638	49,74	0,056	48,476	49,203	0,055	24	0	540672	0	72,1	48,2	70	0,02	0,27	0,5	-
18.10.2025	1,226	0,003	60,217	60,47	0,058	58,799	59,726	0,057	23,42	0,58	803008	32770	72,3	51,4	70	0,03	0,27	0,5	-
19.10.2025	1,223	0,004	61,215	61,49	0,066	59,779	60,726	0,065	24	0	540672	0	72,2	51,7	70	0,02	0,27	0,5	-
20.10.2025	1,494	0,004	80,043	80,438	0,062	78,157	79,375	0,061	24	0	540672	0	72,4	53,2	70	0,02	0,27	0,5	-
Итого:	26,075	0	1252,944	1255,952	2,028	1223,931	1241,119	1,986	719,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,075																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,1

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2025	958,602	124590,867	10724,23	20,725	122017,93	10584,803	20,271	24568,02	627,75	1698,6	140,25
20.10.2025	984,679	125843,812	11980,188	22,753	123241,859	11825,922	22,254	25287,12	1346,85	1699,5	141,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:39:34