

#165941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград

10024
ВКТ-9
3593
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,445	0,004	75,585	75,99	0,064	73,797	74,998	0,063	24	0	540672	0	72,5	52,9	70	0,02	0,27	0,5	-
22.10.2025	1,258	0,004	57,41	57,643	0,06	56,069	56,984	0,059	24	0	540672	0	72	49,5	70	0,02	0,27	0,5	-
23.10.2025	1,078	0,009	45,265	45,448	0,161	44,212	44,973	0,157	24	0	540672	0	71,8	47,4	70	0,02	0,27	0,5	-
24.10.2025	1,155	0,004	49,348	49,56	0,066	48,196	49,03	0,065	24	0	540672	0	72	48	70	0,02	0,27	0,5	-
25.10.2025	1,125	0,004	52,483	52,788	0,06	51,257	52,174	0,059	24	0	540672	0	72	50	70	0,02	0,27	0,5	-
26.10.2025	1,134	0,004	54,563	54,88	0,071	53,288	54,224	0,069	24	0	540672	0	72	50,7	70	0,02	0,27	0,5	-
27.10.2025	1,338	0,003	64,193	64,578	0,057	62,684	63,8	0,056	24	0	540672	0	72,2	50,9	70	0,02	0,27	0,5	-
28.10.2025	1,309	0,004	60,63	60,995	0,072	59,207	60,284	0,07	24	0	540672	0	72,2	50	70	0,02	0,27	0,5	-
29.10.2025	1,303	0,004	59,31	59,648	0,072	57,91	58,957	0,07	24	0	540672	0	72,4	49,9	70	0,02	0,27	0,5	-
30.10.2025	1,256	0,004	57,395	57,635	0,061	56,054	56,977	0,06	24	0	540672	0	72	49,6	70	0,02	0,27	0,5	-
31.10.2025	1,351	0,003	63,99	64,288	0,055	62,497	63,531	0,054	24	0	540672	0	72	50,3	70	0,02	0,27	0,5	-
01.11.2025	1,342	0,004	65,41	65,748	0,071	63,874	64,946	0,069	24	0	540672	0	72,2	51,2	70	0,02	0,27	0,5	-
02.11.2025	1,063	0,003	46,885	47,138	0,049	45,786	46,614	0,048	24	0	540672	0	72,2	48,9	70	0,02	0,27	0,5	-
03.11.2025	1,055	0,004	47,043	47,305	0,072	45,947	46,78	0,07	24	0	540672	0	71,9	48,9	70	0,02	0,27	0,5	-
04.11.2025	1,121	0,004	53,06	53,373	0,067	51,824	52,746	0,066	24	0	540672	0	71,9	50,2	70	0,02	0,27	0,5	-
05.11.2025	1,111	0,004	47,755	48,003	0,067	46,643	47,488	0,066	24	0	540672	0	71,9	48	70	0,02	0,27	0,5	-
06.11.2025	1,174	0,004	51,228	51,515	0,069	50,028	50,95	0,067	24	0	540672	0	72,1	48,6	70	0,02	0,27	0,5	-
07.11.2025	1,348	0,003	62,725	63,09	0,054	61,255	62,353	0,053	24	0	540672	0	72,2	50,1	70	0,02	0,27	0,5	-
08.11.2025	1,308	0,004	67,183	67,645	0,063	65,606	66,786	0,062	24	0	540672	0	72,2	52,2	70	0,02	0,27	0,5	-
09.11.2025	1,315	0,004	67,685	68,17	0,066	66,091	67,298	0,065	24	0	540672	0	72,4	52,4	70	0,02	0,27	0,5	-
10.11.2025	1,377	0,004	65,25	65,653	0,06	63,722	64,874	0,059	24	0	540672	0	72,1	50,5	70	0,02	0,27	0,5	-
11.11.2025	1,367	0,004	62,708	63,098	0,06	61,237	62,369	0,059	24	0	540672	0	72,2	49,8	70	0,02	0,27	0,5	-
12.11.2025	1,399	0,004	66,608	67,065	0,06	65,044	66,264	0,059	24	0	540672	0	72,2	50,7	70	0,02	0,27	0,5	-
13.11.2025	1,315	0,004	60,003	60,4	0,062	58,597	59,707	0,061	24	0	540672	0	72,1	49,6	70	0,02	0,27	0,5	-
14.11.2025	1,264	0,003	56,248	56,603	0,054	54,931	55,969	0,053	24	0	540672	0	72,1	49	70	0,02	0,27	0,5	-
15.11.2025	1,372	0,004	75,578	76,22	0,068	73,796	75,194	0,067	24	0	540672	0	72,4	53,8	70	0,02	0,27	0,5	-
16.11.2025	1,55	0,004	83,338	84,093	0,061	81,205	82,839	0,06	24	0	540672	0	75,8	56,7	70	0,03	0,27	0,5	-
17.11.2025	1,623	0,003	83,955	84,59	0,056	81,903	83,442	0,055	24	0	540672	0	73,8	54	70	0,02	0,27	0,5	-
18.11.2025	1,75	0,004	102,075	102,963	0,063	99,622	101,485	0,062	24	0	540672	0	73,2	55,6	70	0,02	0,27	0,5	-
19.11.2025	1,685	0,003	90,32	91,075	0,057	88,132	89,823	0,056	24	0	540672	0	73,5	54,3	70	0,02	0,27	0,5	-
20.11.2025	1,843	0,004	102,703	103,57	0,062	100,128	102,037	0,061	24	0	540672	0	74,9	56,5	70	0,03	0,27	0,5	-
Итого:	41,134	0	1997,932	2010,77	2,04	1950,542	1985,896	2	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,134																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2025	984,679	125843,812	11980,188	22,753	123241,859	11825,922	22,254	25287,12	743,1	1699,5	0,9
20.11.2025	1025,812	127841,75	13990,961	24,793	125192,398	13811,815	24,249	26031,12	1487,1	1699,5	0,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:22:49