

#190028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 10024
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3593
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,799	0,003	98,258	99,005	0,048	95,812	97,572	0,047	24	0	540672	0	74,6	55,8	70	0,02	0,27	0,5	2,2
22.11.2025	1,683	0,003	100,53	101,405	0,059	98,018	99,849	0,058	24	0	540672	0	74,8	57,6	70	0,02	0,27	0,5	1,3
23.11.2025	1,841	0,004	99,125	100,108	0,062	96,391	98,446	0,061	24	0	540672	0	79,1	60	70	0,03	0,27	0,5	-3,3
24.11.2025	2,006	0,004	99,9	100,843	0,069	97,096	99,205	0,067	24	0	540672	0	80	59,3	70	0,03	0,27	0,5	-3,9
25.11.2025	1,92	0,004	93,78	94,638	0,066	91,258	93,215	0,065	24	0	540672	0	78	56,9	70	0,03	0,27	0,5	-0,9
26.11.2025	1,924	0,004	101,36	102,355	0,067	98,672	100,771	0,066	24	0	540672	0	77,3	57,8	70	0,02	0,27	0,5	-0,4
27.11.2025	1,907	0,004	104,368	105,463	0,068	101,646	103,83	0,067	24	0	540672	0	76,6	57,8	70	0,02	0,27	0,5	-1,3
28.11.2025	1,835	0,004	96,943	97,92	0,066	94,438	96,458	0,065	24	0	540672	0	76,2	56,7	70	0,02	0,27	0,5	-0,4
29.11.2025	1,723	0,004	94,738	95,783	0,06	92,289	94,315	0,059	24	0	540672	0	76,2	57,5	70	0,02	0,27	0,5	-0,3
30.11.2025	1,745	0,004	96,238	97,315	0,071	93,736	95,809	0,069	24	0	540672	0	76,5	57,8	70	0,02	0,27	0,5	-0,5
01.12.2025	1,787	0,004	94,438	95,43	0,064	92,055	94,052	0,063	24	0	540672	0	75,2	55,7	70	0,02	0,27	0,5	-
02.12.2025	1,949	0,004	103,543	104,72	0,067	100,821	103,111	0,066	24	0	540672	0	76,9	57,6	70	0,03	0,27	0,5	-
03.12.2025	1,715	0,004	91,93	92,86	0,064	89,697	91,579	0,063	24	0	540672	0	73,6	54,4	70	0,02	0,27	0,5	-
04.12.2025	1,706	0,002	91,106	92,07	0,032	88,899	90,808	0,031	24	0	540864	0	73,5	54,2	70	0,02	0,27	0,5	-
05.12.2025	1,442	0	75,126	75,702	0	73,307	74,683	0	24	0	540864	0	73,5	53,7	70	0,02	0,27	0,5	-
06.12.2025	0,281	0	26,378	25,995	0	25,759	25,546	0	24	0	540864	0	72,2	61,2	70	0,02	0,27	0,5	-
07.12.2025	0,305	0	29,744	29,582	0	29,044	29,062	0	24	0	540864	0	72,3	61,7	70	0,02	0,27	0,5	-
08.12.2025	1,335	0,007	72,351	72,886	0,121	70,608	71,884	0,118	24	0	540896	0	73,2	54,3	70	0,03	0,27	0,5	-
09.12.2025	1,619	0,004	75,7	76,408	0,062	73,873	75,467	0,061	24	0	540672	0	73,3	51,4	70	0,03	0,27	0,5	-
10.12.2025	1,462	0,004	65,293	65,77	0,063	63,722	64,998	0,062	24	0	540672	0	73,2	50,2	70	0,02	0,27	0,5	-
11.12.2025	1,487	0,004	69,21	69,715	0,066	67,548	68,868	0,065	24	0	540672	0	73,1	51,1	70	0,02	0,27	0,5	-
12.12.2025	1,553	0,004	77,298	77,803	0,071	75,437	76,799	0,069	24	0	540672	0	73,2	52,6	70	0,02	0,27	0,5	-
13.12.2025	1,536	0,003	85,13	85,755	0,059	83,07	84,552	0,058	24	0	540672	0	73,4	54,9	70	0,02	0,27	0,5	-
14.12.2025	1,462	0,004	78,18	78,735	0,067	76,296	77,663	0,066	24	0	540672	0	73,3	54,1	70	0,02	0,27	0,5	-
15.12.2025	1,726	0,004	99,29	100,113	0,07	96,89	98,677	0,068	24	0	540672	0	73,4	55,5	70	0,02	0,27	0,5	-
16.12.2025	1,787	0,004	104,19	105,093	0,074	101,659	103,562	0,072	24	0	540672	0	73,6	56	70	0,02	0,27	0,5	-
17.12.2025	1,872	0,004	106,705	107,74	0,063	103,994	106,093	0,062	24	0	540672	0	75,5	57,4	70	0,03	0,27	0,5	-
18.12.2025	1,833	0,004	106,213	107,298	0,071	103,545	105,667	0,069	24	0	540672	0	75	57,2	70	0,02	0,27	0,5	-
19.12.2025	1,753	0,004	96,793	97,753	0,062	94,437	96,373	0,061	24	0	540672	0	73,7	55,1	70	0,02	0,27	0,5	-
20.12.2025	1,432	0,004	76,81	77,578	0,063	74,958	76,518	0,062	24	0	540672	0	73,3	54,2	70	0,02	0,27	0,5	-
Итого:	48,425	0	2610,668	2633,841	1,775	2544,975	2595,432	1,74	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,425																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.11.2025	1025,812	127841,75	13990,961	24,793	125192,398	13811,815	24,249	26031,12	768	1699,5	0
20.12.2025	1074,237	130452,414	16624,799	26,568	127737,375	16407,25	25,985	26751,12	1488	1699,5	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:47:41