

#207149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,294	0	109,28	108,43	0	105,78	106,34	0	0	24	0	1	86,4	64,7	21,66	0,51	0,41	-12,2
22.01.2026	2,385	0	124,23	123,35	0	120,22	120,85	0	0	24	0	1	86,7	66,9	19,78	0,52	0,4	-11,6
23.01.2026	2,282	0	106,09	105,32	0	102,72	103,36	0	0	24	0	1	85,9	63,7	22,15	0,5	0,41	-8,3
24.01.2026	2,069	0	120,7	120,09	0	116,89	117,57	0	0	24	0	1	85,6	68	17,64	0,52	0,4	-9,4
25.01.2026	1,952	0	106,63	105,84	0	103,34	103,74	0	0	24	0	1	84,6	65,7	18,87	0,52	0,4	-7,3
26.01.2026	2,102	0	104,08	103,24	0	101,04	101,46	0	0	24	0	1	82	61,3	20,74	0,52	0,4	-4,4
27.01.2026	2,017	0	89,32	88,8	0	86,73	87,39	0	0	24	0	1	81,4	58,2	23,22	0,52	0,41	-3,8
28.01.2026	2,092	0	93,46	92,36	0	90,68	90,88	0	0	24	0	1	82,7	59,7	23,01	0,52	0,41	-6
29.01.2026	2,243	0	98,23	97,39	0	95,11	95,65	0	0	24	0	1	85,9	62,4	23,56	0,51	0,41	-9,7
30.01.2026	2,438	0	126,26	124,69	0	122,15	122,13	0	0	24	0	1	87,3	67,4	19,93	0,51	0,41	-12,4
31.01.2026	2,276	0	134,53	133,19	0	130,1	130,2	0	0	24	0	1	87,8	70,4	17,43	0,51	0,42	-13,8
01.02.2026	2,415	0	139,2	138,33	0	134,5	135,22	0	0	24	0	1	88,7	70,8	17,93	0,52	0,42	-18,9
02.02.2026	2,824	0	147,16	145,27	0	142,06	142,02	0	0	24	0	1	90,4	70,5	19,84	0,52	0,41	-20,1
03.02.2026	2,789	0	135,35	133,92	0	130,62	131,02	0	0	24	0	1	90,6	69,3	21,29	0,53	0,41	-18
04.02.2026	2,754	0	130,15	128,69	0	125,65	125,96	0	0	24	0	1	90,2	68,4	21,83	0,53	0,4	-12,3
05.02.2026	2,556	0	104,99	104,04	0	101,55	102,18	0	0	24	0	1	87,8	62,6	25,14	0,53	0,4	-7,6
06.02.2026	2,311	0	96,62	95,93	0	93,7	94,35	0	0	24	0	1	83,9	59,3	24,61	0,53	0,41	-3,2
07.02.2026	2,004	0	96,48	95,82	0	93,6	94,14	0	0	24	0	1	82,4	61	21,37	0,52	0,42	-3,3
08.02.2026	2,051	0	102,16	101,35	0	99,11	99,52	0	0	24	0	1	83,1	62,4	20,68	0,52	0,43	-4,9
09.02.2026	2,534	0	119,58	118,37	0	115,76	116,1	0	0	24	0	1	86,4	64,6	21,81	0,52	0,42	-12,1
10.02.2026	2,497	0	120,89	119,4	0	117,01	117,08	0	0	24	0	1	86,4	65,2	21,27	0,53	0,41	-12,4
11.02.2026	1,945	0	75,35	74,31	0	73,14	73,22	0	0	24	0	1	82,1	55,5	26,58	0,52	0,4	-3,8
12.02.2026	1,842	0	72,05	71,12	0	70,12	70,22	0	0	24	0	1	78,4	52,1	26,24	0,53	0,42	-0,7
13.02.2026	1,931	0	79,72	78,95	0	77,51	77,84	0	0	24	0	1	79,3	54,4	24,88	0,52	0,42	-1,2
14.02.2026	1,858	0	87,95	87,05	0	85,3	85,54	0	0	24	0	1	83,3	61,5	21,73	0,52	0,41	-6,7
15.02.2026	1,999	0	94,95	93,78	0	91,81	91,93	0	0	24	0	1	87,8	66,1	21,7	0,52	0,41	-11,2
16.02.2026	2,395	0	114,66	113,26	0	110,71	110,86	0	0	24	0	1	90,1	68,5	21,58	0,52	0,41	-17,4
17.02.2026	2,356	0	115,33	113,98	0	111,43	111,56	0	0	24	0	1	89,3	68,2	21,1	0,53	0,4	-11,6
18.02.2026	2,174	0	98,96	97,68	0	95,9	95,95	0	0	24	0	1	84,7	62,1	22,63	0,52	0,4	-
19.02.2026	1,974	0	88,65	87,56	0	86,1	86,17	0	0	24	0	1	81,3	58,4	22,9	0,53	0,4	-
20.02.2026	1,863	0	72,2	71,34	0	70,15	70,39	0	0	24	0	1	80,3	53,8	26,51	0,52	0,41	-
Итого:	69,222	0	3305,21	3272,85	0	3200,49	3210,84	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,222																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2026	128,031	5276,03	5262,41	0,35	5142,1	5197,26	0,34
20.02.2026	197,253	8581,24	8535,26	0,35	8342,59	8408,1	0,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:52:43