

#282632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Коммунистическая 61А к1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9448
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297984
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 1,608 | 0 | 76,03 | 75,25 | 0 | 73,9 | 74,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 80 | 58,3 | 21,68 | 0,52 | 0,41 | - |
| 22.02.2026 | 1,315 | 0 | 55,3 | 54,87 | 0 | 53,9 | 54,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 75,7 | 51,2 | 24,42 | 0,52 | 0,41 | - |
| 23.02.2026 | 1,493 | 0 | 61,29 | 60,67 | 0 | 59,77 | 59,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 75 | 50 | 24,99 | 0,52 | 0,41 | - |
| 24.02.2026 | 1,627 | 0 | 65,82 | 65,03 | 0 | 64,23 | 64,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 74,5 | 49,2 | 25,35 | 0,52 | 0,41 | - |
| 25.02.2026 | 1,752 | 0 | 72,93 | 72,28 | 0 | 71,06 | 71,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 76,2 | 51,6 | 24,61 | 0,52 | 0,41 | - |
| 26.02.2026 | 1,819 | 0 | 89,23 | 88,18 | 0 | 86,93 | 86,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 76,2 | 55,3 | 20,9 | 0,52 | 0,4 | - |
| 27.02.2026 | 1,531 | 0 | 61,98 | 61,28 | 0 | 60,52 | 60,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,8 | 47,5 | 25,32 | 0,53 | 0,4 | - |
| 28.02.2026 | 1,157 | 0 | 54,21 | 53,62 | 0 | 52,92 | 52,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,8 | 51 | 21,85 | 0,52 | 0,4 | - |
| 01.03.2026 | 1,288 | 0 | 58 | 57,47 | 0 | 56,63 | 56,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,9 | 50,2 | 22,74 | 0,53 | 0,41 | - |
| 02.03.2026 | 1,548 | 0 | 63,54 | 62,8 | 0 | 62,03 | 62,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 48,2 | 24,97 | 0,53 | 0,4 | - |
| 03.03.2026 | 1,371 | 0 | 54,08 | 53,72 | 0 | 52,79 | 53,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,9 | 47 | 25,87 | 0,52 | 0,41 | - |
| 04.03.2026 | 1,532 | 0 | 60,27 | 59,79 | 0 | 58,82 | 59,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 47 | 26,04 | 0,52 | 0,41 | - |
| 05.03.2026 | 1,565 | 0 | 63,5 | 62,73 | 0 | 61,97 | 62,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 47,9 | 25,24 | 0,52 | 0,41 | - |
| 06.03.2026 | 1,459 | 0 | 59,63 | 59,12 | 0 | 58,21 | 58,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 48,1 | 25,04 | 0,53 | 0,4 | - |
| 07.03.2026 | 1,057 | 0 | 45,48 | 45,15 | 0 | 44,4 | 44,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,6 | 48,8 | 23,79 | 0,53 | 0,4 | - |
| 08.03.2026 | 1,05 | 0 | 46,83 | 46,35 | 0 | 45,72 | 45,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,6 | 49,6 | 23,03 | 0,54 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 1,099 | 0 | 45,04 | 44,67 | 0 | 43,98 | 44,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,5 | 47,5 | 24,97 | 0,54 | 0,4 | - |
| 10.03.2026 | 1,197 | 0 | 46,65 | 46,01 | 0 | 45,55 | 45,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,4 | 46,2 | 26,26 | 0,54 | 0,4 | - |
| 11.03.2026 | 1,149 | 0 | 45,42 | 45,05 | 0 | 44,35 | 44,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,4 | 46,5 | 25,95 | 0,54 | 0,4 | - |
| 12.03.2026 | 1,243 | 0 | 46,25 | 45,69 | 0 | 45,17 | 45,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,2 | 44,7 | 27,55 | 0,54 | 0,4 | - |
| 13.03.2026 | 1,007 | 0 | 39,61 | 39,03 | 0 | 38,69 | 38,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 71,9 | 45,8 | 26,05 | 0,55 | 0,39 | - |
| 14.03.2026 | 0,732 | 0 | 33 | 32,69 | 0 | 32,27 | 32,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 71,3 | 48,6 | 22,62 | 0,54 | 0,4 | - |
| 15.03.2026 | 1,102 | 0 | 50,28 | 49,76 | 0 | 49,09 | 49,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,3 | 49,8 | 22,47 | 0,54 | 0,4 | - |
| 16.03.2026 | 1,432 | 0 | 57,23 | 56,69 | 0 | 55,88 | 56,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,9 | 47,3 | 25,59 | 0,54 | 0,4 | - |
| 17.03.2026 | 1,39 | 0 | 55,19 | 54,62 | 0 | 53,89 | 54,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,7 | 46,9 | 25,81 | 0,53 | 0,4 | - |
| 18.03.2026 | 1,435 | 0 | 58,75 | 58,27 | 0 | 57,36 | 57,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,9 | 47,9 | 25,03 | 0,54 | 0,4 | - |
| 19.03.2026 | 1,453 | 0 | 60,43 | 59,99 | 0 | 58,99 | 59,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 48,5 | 24,59 | 0,54 | 0,4 | - |
| 20.03.2026 | 1,432 | 0 | 55,07 | 54,62 | 0 | 53,77 | 54,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 72,8 | 46,2 | 26,65 | 0,54 | 0,4 | - |
| Итого: | 37,843 | 0 | 1581,04 | 1565,4 | 0 | 1542,79 | 1547,56 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 20.02.2026 | 197,253 | 8581,24 | 8535,26 | 0,35 | 8342,59 | 8408,1 | 0,34 |
| 20.03.2026 | 235,096 | 10162,28 | 10100,66 | 0,35 | 9885,38 | 9955,66 | 0,34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:48:25