

#146047#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 13.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

Заводской номер счётчика 00297984	Показания прибора, Гкал 13.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1434,918	1430,309	4.609

Подпись исполнителя



с 14.09.2025 по



#146046#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 13.09.2025.

Номер абонента

9448

Порядковый номер

БКТ-7

Тип теплосчёта

00297984

Заводской номер

1

Номер системы

18.09.2025

Отчёт сформирован

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,297	0	18,07	18,23	0	17,68	17,99	0	0	24	0	1	70,4	53,5	16,89	0,49	0,38
22.08.2025	-	0,306	0	17,8	17,95	0	17,41	17,71	0	0	24	0	1	70,6	52,8	17,73	0,49	0,38
23.08.2025	-	0,145	0	14,8	15,04	0	14,56	14,8	0	0	24	0	1	69,9	59,4	10,49	0,48	0,38
24.08.2025	-	0,148	0	15,15	15,38	0	14,91	15,14	0	0	24	0	1	69	58,7	10,28	0,23	0,21
25.08.2025	-	0,14	0	36,74	37,2	0	36,25	36,76	0	0	24	0	1	54,2	50,4	3,78	0,1	0,11
26.08.2025	-	0,105	0	10,7	10,92	0	10,66	10,9	0	0	24	0	1	38,9	29	9,86	0,12	0,13
27.08.2025	-	0,065	0	10,23	10,41	0	10,18	10,37	0	0	24	0	1	34,2	27,9	6,39	0,17	0,18
28.08.2025	-	0,048	0	9,72	9,36	0	9,67	9,82	0	0	24	0	1	31,8	27,1	4,76	0,17	0,18
29.08.2025	-	0	0	0,03	0,1	0	0,03	0,1	0	0	24	0	1	25,1	23,3	1,79	0,28	0,27
30.08.2025	-	0,046	0	12,32	12,44	0	12,2	12,34	0	0	24	0	1	43,8	40	3,83	0,47	0,37
31.08.2025	-	0,174	0	18,51	18,65	0	18,21	18,4	0	0	24	0	1	64,2	54,8	9,36	0,48	0,37
01.09.2025	-	0,225	0	17,11	17,23	0	16,76	16,99	0	0	24	0	1	67,6	54,1	13,5	0,48	0,37
02.09.2025	-	0,258	0	17,1	17,23	0	16,73	16,99	0	0	24	0	1	68,9	53,5	15,36	0,47	0,37
03.09.2025	-	0,236	0	15,54	15,68	0	15,23	15,44	0	0	24	0	1	70	54,6	15,42	0,48	0,37
04.09.2025	-	0,247	0	16,45	16,6	0	16,11	16,36	0	0	24	0	1	70	54,4	15,54	0,49	0,37
05.09.2025	-	0,248	0	16,94	17,09	0	16,58	16,85	0	0	24	0	1	70	55	15	0,5	0,37
06.09.2025	-	0,144	0	15,1	15,32	0	14,86	15,08	0	0	24	0	1	69,6	59,8	9,86	0,5	0,38
07.09.2025	-	0,144	0	14,99	15,22	0	14,75	14,98	0	0	24	0	1	69,4	59,5	9,83	0,5	0,37
08.09.2025	-	0,243	0	17,44	17,59	0	17,07	17,35	0	0	24	0	1	68,7	54,4	14,3	0,5	0,37
09.09.2025	-	0,262	0	18,29	18,44	0	17,91	18,2	0	0	24	0	1	68,2	53,5	14,73	0,5	0,37
10.09.2025	-	0,292	0	20,85	21,03	0	20,41	20,75	0	0	24	0	1	68,8	54,6	14,18	0,5	0,37
11.09.2025	-	0,307	0	24,43	24,65	0	23,95	24,31	0	0	24	0	1	69,3	56,5	12,78	0,5	0,37
12.09.2025	-	0,318	0	24,61	24,81	0	24,12	24,46	0	0	24	0	1	69,1	56	13,11	0,5	0,37
13.09.2025	-	0,211	0	23,6	23,86	0	23,12	23,38	0	0	24	0	1	69	59,9	9,05	0,49	0,37
Итого:	-	4,609	0	406,52	410,93	0	399,36	405,47	0	0	576	0	-	61,28	50,11	11,16	0,41	0,32

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2025	1430,309	107924,03	108354,07	0,82	105520,6	106686,48	0,82
13.09.2025	1434,918	108330,55	108765	0,82	105919,96	107091,95	0,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
