

#165161#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

Заводской номер счётчика 00297984	Показания прибора, Гкал 20.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	33,824	5,128	28.696

Подпись исполнителя _____



#165160#

Отчёт за период с 22.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 9448
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297984
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.10.2025	-	0,777	0	35,13	35,05	0	34,39	34,66	0	0	24	0	1	69,7	47,1	22,61	0,53	0,39
24.10.2025	-	0,812	0	36,14	36,05	0	35,35	35,6	0	0	24	0	1	69,8	46,8	22,98	0,53	0,39
25.10.2025	-	0,755	0	36,32	36,27	0	35,54	35,79	0	0	24	0	1	69,7	48,5	21,26	0,52	0,39
26.10.2025	-	0,767	0	37,01	36,8	0	36,2	36,36	0	0	24	0	1	69,8	48,6	21,19	0,52	0,4
27.10.2025	-	1,052	0	42,01	42	0	41,05	41,58	0	0	24	0	1	70,2	44,6	25,64	0,52	0,39
28.10.2025	-	0,962	0	40	40,17	0	39,09	39,75	0	0	24	0	1	70,1	45,5	24,58	0,52	0,39
29.10.2025	-	1,002	0	39,72	39,82	0	38,84	39,46	0	0	24	0	1	70,4	44,5	25,84	0,52	0,39
30.10.2025	-	0,898	0	38,36	38,7	0	37,51	38,27	0	0	24	0	1	70	46,1	23,96	0,52	0,4
31.10.2025	-	0,954	0	40,46	40,64	0	39,58	40,17	0	0	24	0	1	70	45,9	24,1	0,52	0,4
01.11.2025	-	0,898	0	41,21	41,28	0	40,32	40,8	0	0	24	0	1	70,3	48	22,32	0,53	0,39
02.11.2025	-	0,7	0	33,52	33,55	0	32,79	33,19	0	0	24	0	1	70	48,8	21,27	0,53	0,39
03.11.2025	-	0,724	0	33,21	33,19	0	32,49	32,85	0	0	24	0	1	69,8	47,5	22,3	0,52	0,39
04.11.2025	-	0,835	0	35,83	36,03	0	35,04	35,7	0	0	24	0	1	69,9	46	23,89	0,53	0,39
05.11.2025	-	0,786	0	34,79	34,95	0	34,05	34,57	0	0	24	0	1	69,9	46,8	23,04	0,53	0,39
06.11.2025	-	0,851	0	36,7	36,63	0	35,93	36,21	0	0	24	0	1	70,1	46,4	23,68	0,53	0,4
07.11.2025	-	1,086	0	43,35	43,44	0	42,36	42,98	0	0	24	0	1	70,4	44,8	25,63	0,52	0,4
08.11.2025	-	0,947	0	43,91	44,22	0	42,92	43,74	0	0	24	0	1	70,5	48,4	22,05	0,52	0,4
09.11.2025	-	0,938	0	43,34	43,42	0	42,38	42,94	0	0	24	0	1	70,6	48,5	22,11	0,52	0,4
10.11.2025	-	1,111	0	43,67	43,96	0	42,68	43,51	0	0	24	0	1	70,5	44,4	26,06	0,53	0,39
11.11.2025	-	1,075	0	41,97	42,21	0	41	41,79	0	0	24	0	1	70,4	44,2	26,14	0,53	0,39
12.11.2025	-	1,086	0	42,29	42,44	0	41,31	42,04	0	0	24	0	1	70,4	44,2	26,23	0,53	0,39
13.11.2025	-	0,93	0	38,62	38,5	0	37,78	38,1	0	0	24	0	1	70,2	45,6	24,6	0,53	0,39
14.11.2025	-	0,945	0	39,56	39,4	0	38,67	38,94	0	0	24	0	1	70,2	45,7	24,51	0,52	0,4
15.11.2025	-	0,949	0	44,52	44,86	0	43,53	44,38	0	0	24	0	1	70,6	48,8	21,8	0,52	0,4
16.11.2025	-	1,263	0	55,07	54,77	0	53,71	54,08	0	0	24	0	1	74,3	50,8	23,51	0,52	0,4
17.11.2025	-	1,341	0	52,68	52,63	0	51,45	52,09	0	0	24	0	1	72,5	46,4	26,08	0,51	0,4
18.11.2025	-	1,429	0	58,05	58,08	0	56,72	57,48	0	0	24	0	1	71,8	46,6	25,22	0,52	0,4
19.11.2025	-	1,344	0	52,26	52,36	0	51,03	51,86	0	0	24	0	1	71,9	45,5	26,38	0,52	0,4
20.11.2025	-	1,479	0	58,21	58,17	0	56,82	57,58	0	0	24	0	1	73,4	47,4	26,05	0,52	0,4
Итого:	-	28,696	0	1217,91	1219,59	0	1190,53	1206,47	0	0	696	0	-	70,6	46,63	23,97	0,52	0,39

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
22.10.2025	5,128	211,13	207,79	0,35	206,54	205,85	0,34
20.11.2025	33,824	1429,04	1427,38	0,35	1397,07	1412,32	0,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения