

# #190027#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель Детский сад №114, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Коммунистическая 61А к1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9448  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297984  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,362	0	51,14	51,51	0	49,92	51,03	0	0	24	0	1	72,9	45,5	27,33	0,51	0,4	2,2
22.11.2025	1,214	0	52,86	52,97	0	51,62	52,34	0	0	24	0	1	73,1	49,6	23,53	0,52	0,4	1,3
23.11.2025	1,385	0	55,85	55,81	0	54,37	55,1	0	0	24	0	1	77,4	51,9	25,5	0,52	0,4	-3,3
24.11.2025	1,67	0	61,45	61,21	0	59,77	60,43	0	0	24	0	1	78,4	50,6	27,9	0,52	0,4	-3,9
25.11.2025	1,572	0	56,77	56,3	0	55,31	55,64	0	0	24	0	1	76,4	48	28,43	0,51	0,4	-0,9
26.11.2025	1,561	0	57,75	57,68	0	56,28	57,05	0	0	24	0	1	75,8	48,1	27,73	0,51	0,4	-0,4
27.11.2025	1,593	0	61,33	60,85	0	59,82	60,17	0	0	24	0	1	75,2	48,5	26,66	0,52	0,4	-1,3
28.11.2025	1,517	0	56,18	56,22	0	54,79	55,66	0	0	24	0	1	74,6	46,9	27,69	0,51	0,4	-0,4
29.11.2025	1,317	0	55,84	55,94	0	54,47	55,22	0	0	24	0	1	74,6	50,5	24,17	0,51	0,4	-0,3
30.11.2025	1,333	0	56,31	56,12	0	54,89	55,4	0	0	24	0	1	74,9	50,6	24,3	0,52	0,4	-0,5
01.12.2025	1,447	0	53,99	53,78	0	52,72	53,23	0	0	24	0	1	73,6	46,2	27,45	0,51	0,41	-
02.12.2025	1,617	0	60,7	60,56	0	59,16	59,91	0	0	24	0	1	75,5	48,2	27,33	0,52	0,4	-
03.12.2025	1,443	0	55,59	55,54	0	54,31	55,04	0	0	24	0	1	72,2	45,6	26,57	0,52	0,4	-
04.12.2025	1,508	0	60,44	60,29	0	59,03	59,67	0	0	24	0	1	72,2	46,6	25,56	0,52	0,4	-
05.12.2025	1,458	0	57,68	57,33	0	56,32	56,73	0	0	24	0	1	72,2	46,3	25,86	0,53	0,39	-
06.12.2025	0,993	0	44,29	44,74	0	43,31	44,26	0	0	24	0	1	71,5	48,6	22,9	0,52	0,4	-
07.12.2025	1,172	0	52,54	52,4	0	51,34	51,84	0	0	24	0	1	71,8	48,9	22,89	0,52	0,4	-
08.12.2025	1,3	0	50,87	51,06	0	49,71	50,53	0	0	24	0	1	71,7	45,5	26,19	0,53	0,39	-
09.12.2025	1,168	0	44,99	44,95	0	43,95	44,49	0	0	24	0	1	71,4	44,9	26,55	0,54	0,39	-
10.12.2025	1,035	0	41,41	41,42	0	40,46	40,97	0	0	24	0	1	71,2	45,6	25,63	0,53	0,39	-
11.12.2025	1,163	0	45,18	45,3	0	44,13	44,82	0	0	24	0	1	71,3	45	26,32	0,53	0,39	-
12.12.2025	1,269	0	48,97	48,99	0	47,85	48,5	0	0	24	0	1	71,5	44,9	26,53	0,53	0,4	-
13.12.2025	1,152	0	51,59	51,47	0	50,41	50,92	0	0	24	0	1	71,8	49	22,84	0,52	0,39	-
14.12.2025	1,043	0	46,59	47,04	0	45,56	46,56	0	0	24	0	1	71,5	48,6	22,9	0,52	0,4	-
15.12.2025	1,336	0	52,34	52,24	0	51,12	51,73	0	0	24	0	1	71,7	45,6	26,12	0,52	0,4	-
16.12.2025	1,421	0	55,86	55,81	0	54,56	55,26	0	0	24	0	1	72	46	26,06	0,52	0,4	-
17.12.2025	1,575	0	62,07	62,1	0	60,57	61,38	0	0	24	0	1	74,1	48,1	26,01	0,52	0,4	-
18.12.2025	1,508	0	58,97	59	0	57,54	58,39	0	0	24	0	1	73,6	47,4	26,15	0,53	0,4	-
19.12.2025	1,384	0	53,28	53,17	0	52,05	52,68	0	0	24	0	1	72,1	45,5	26,59	0,53	0,4	-
Итого:	39,516	0	1562,83	1561,8	0	1525,34	1544,95	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,516																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	33,824	1429,04	1427,38	0,35	1397,07	1412,32	0,34
19.12.2025	73,34	2991,87	2989,18	0,35	2922,41	2957,27	0,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 15:21:27