

#193597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А к1, Калининград

9448
ВКТ-7
00297984
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	1,005	0	44,26	44,64	0	43,29	44,16	0	0	24	0	1	71,5	48,2	23,25	0,52	0,4	5,6
21.12.2025	0,917	0	40,81	41,05	0	39,88	40,58	0	0	24	0	1	71,2	48,1	23,04	0,53	0,4	5,6
22.12.2025	1,252	0	47,09	47,01	0	46,03	46,53	0	0	24	0	1	71,6	44,3	27,26	0,52	0,41	3,7
23.12.2025	1,598	0	61,74	61,42	0	60,17	60,73	0	0	24	0	1	75,8	49,3	26,54	0,52	0,4	0
24.12.2025	1,987	0	78,7	78,05	0	76,36	76,9	0	0	24	0	1	82,3	56,3	26,01	0,51	0,4	-6,3
25.12.2025	1,968	0	87,35	87	0	84,92	85,67	0	0	24	0	1	80,4	57,3	23,15	0,52	0,4	-5,6
26.12.2025	1,311	0	53,93	53,89	0	52,62	53,31	0	0	24	0	1	73,2	48,2	24,94	0,52	0,4	4,4
27.12.2025	1,203	0	53,02	52,66	0	51,8	52,11	0	0	24	0	1	71,9	48,7	23,21	0,51	0,4	5,4
28.12.2025	1,266	0	56,58	56,57	0	55,28	55,89	0	0	24	0	1	72	49,1	22,92	0,52	0,4	3,8
29.12.2025	1,506	0	61,91	61,88	0	60,42	61,23	0	0	24	0	1	72,7	47,8	24,91	0,51	0,4	2,5
30.12.2025	1,641	0	62,91	62,78	0	61,25	62,02	0	0	24	0	1	76,8	50	26,81	0,51	0,4	-1,1
31.12.2025	1,724	0	70,06	69,92	0	68,09	68,93	0	0	24	0	1	80,2	54,9	25,29	0,52	0,4	-4,2
01.01.2026	1,689	0	68,64	68,06	0	66,72	67,1	0	0	24	0	1	79,9	54,6	25,29	0,52	0,4	-5,2
02.01.2026	1,475	0	56,88	56,66	0	55,42	55,99	0	0	24	0	1	76	49,3	26,62	0,51	0,4	1,2
03.01.2026	1,505	0	66,83	66,34	0	65,11	65,45	0	0	24	0	1	76,6	53,6	23,07	0,51	0,4	-0,6
04.01.2026	1,554	0	66,49	66,28	0	64,67	65,35	0	0	24	0	1	79	55	24,02	0,52	0,4	-4
05.01.2026	1,691	0	65,91	65,72	0	64,11	64,86	0	0	24	0	1	79,6	53,2	26,36	0,52	0,4	-3
06.01.2026	1,809	0	71,41	71,19	0	69,33	70,13	0	0	24	0	1	81,8	55,8	26,03	0,51	0,4	-5,5
07.01.2026	1,956	0	81,86	81,31	0	79,39	80	0	0	24	0	1	83,7	59,1	24,6	0,52	0,4	-7,8
08.01.2026	2,096	0	97,43	96,81	0	94,37	95	0	0	24	0	1	85,8	63,6	22,17	0,52	0,4	-11
09.01.2026	1,995	0	81,33	80,61	0	78,81	79,28	0	0	24	0	1	85,1	59,9	25,25	0,52	0,4	-9,6
10.01.2026	1,674	0	70,04	69,91	0	67,99	68,83	0	0	24	0	1	82,3	57,7	24,59	0,52	0,4	-5,2
11.01.2026	1,687	0	74,42	74,14	0	72,31	73	0	0	24	0	1	81,2	57,9	23,31	0,52	0,4	-5,2
12.01.2026	2,021	0	84,38	83,96	0	81,87	82,64	0	0	24	0	1	82,8	58,2	24,64	0,51	0,4	-
13.01.2026	2,139	0	88,55	87,96	0	85,81	86,51	0	0	24	0	1	84,4	59,6	24,9	0,51	0,4	-
14.01.2026	2,094	0	88,64	87,99	0	85,95	86,55	0	0	24	0	1	84	59,7	24,31	0,51	0,4	-
15.01.2026	1,8	0	70,82	70,33	0	68,88	69,39	0	0	24	0	1	79	52,9	26,11	0,51	0,41	-
16.01.2026	2,015	0	81,64	81,05	0	79,31	79,88	0	0	24	0	1	80,9	55,6	25,36	0,52	0,4	-
17.01.2026	1,736	0	71,21	70,99	0	69,06	69,86	0	0	24	0	1	83,5	58,4	25,1	0,51	0,4	-
18.01.2026	1,912	0	84,7	84,02	0	82,04	82,53	0	0	24	0	1	85,3	62	23,25	0,51	0,4	-
19.01.2026	2,206	0	90,02	89,35	0	87,15	87,79	0	0	24	0	1	86,2	61	25,26	0,52	0,4	-
20.01.2026	2,259	0	104,6	103,68	0	101,28	101,79	0	0	24	0	1	85,7	63,4	22,23	0,52	0,41	-
Итого:	54,691	0	2284,16	2273,23	0	2219,69	2239,99	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,691																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2025	73,34	2991,87	2989,18	0,35	2922,41	2957,27	0,34
20.01.2026	128,031	5276,03	5262,41	0,35	5142,1	5197,26	0,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:43:01