

#151836#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР  
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)  
3334

Заводской номер счётчика 00123123	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	140,997	134,168	6.829

Подпись исполнителя



#150692#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3334  
 Порядковый номер 4458  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123123  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	24,4	-2,78	0,7	0,7
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	24,2	-2,96	0,7	0,7
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	23,9	-2,98	0,7	0,7
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	23,4	-3,02	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	23,1	-3,02	0,7	0,7
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	22,7	-3	0,7	0,7
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	22,8	-2,79	0,7	0,7
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	22,8	-2,79	0,7	0,7
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	22,3	-2,97	0,7	0,7
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	21,7	-3,02	0,7	0,7
01.10.2025	-	0	0	0,01	0,24	0	0,01	0,24	0	0	24	0	0	19,6	25	-5,46	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,232	0	138,5	138,06	0	136,99	136,65	0	0	24	0	0	48,2	46,5	1,7	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,404	0	215,81	215,04	0	213,42	212,88	0	0	24	0	0	48,6	46,7	1,9	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,403	0	215,54	214,9	0	213,29	212,87	0	0	24	0	0	47,5	45,6	1,9	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,338	0	214,78	214,19	0	212,62	212,27	0	0	24	0	0	46,3	44,7	1,59	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,353	0	214,61	213,9	0	212,45	211,98	0	0	24	0	0	46,3	44,6	1,67	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,378	0	214,95	214,24	0	212,78	212,28	0	0	24	0	0	46,5	44,7	1,79	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,364	0	206,94	206,35	0	204,85	204,45	0	0	24	0	0	46,5	44,7	1,79	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,341	0	214,25	213,76	0	212,09	211,84	0	0	24	0	0	46,2	44,6	1,61	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,335	0	214,28	213,81	0	212,12	211,89	0	0	24	0	0	46,2	44,7	1,58	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,319	0	214,36	213,87	0	212,2	211,95	0	0	24	0	0	46,3	44,8	1,51	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,314	0	214,34	213,73	0	212,18	211,81	0	0	24	0	0	46,2	44,8	1,48	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,337	0	214,4	213,78	0	212,24	211,84	0	0	24	0	0	46,4	44,8	1,6	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,362	0	214,44	213,8	0	212,22	211,78	0	0	24	0	0	46,9	45,2	1,71	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,356	0	214,2	213,57	0	212,04	211,6	0	0	24	0	0	46,6	44,9	1,68	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,354	0	214	213,39	0	211,84	211,47	0	0	24	0	0	46,3	44,7	1,68	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,35	0	214,29	213,68	0	212,13	211,76	0	0	24	0	0	46,3	44,6	1,66	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,387	0	214,52	213,86	0	212,29	211,79	0	0	24	0	0	47,4	45,5	1,83	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,4	0	214,46	213,78	0	212,19	211,7	0	0	24	0	0	47,5	45,6	1,88	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,502	0	215,23	214,54	0	212,81	212,34	0	0	24	0	0	49,4	47	2,38	0,7	0,7
Итого:	-	6,829	0	3993,91	3982,49	0	3952,76	3945,39	0	0	720	0	-	37,1	37,17	-0,06	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.09.2025	134,168	32617,76	32305,17	0	32166,79	31922,15	0
20.10.2025	140,997	36611,67	36287,66	0	36119,55	35867,54	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения