

#177956#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР  
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)  
3334

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00123123	18.12.2025	20.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	186,075	157,47	28.605

Подпись исполнителя



#177955#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 18.12.2025.

Номер абонента 3334  
 Порядковый номер 4458  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123123  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	0,902	0	216,17	215,39	0	213,3	212,94	0	0	24	0	0	53,4	49,2	4,22	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	0,885	0	216,19	215,41	0	213,3	212,99	0	0	24	0	0	53,5	49,4	4,17	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	1,129	0	217,81	216,89	0	214,35	213,98	0	0	24	0	0	59	53,7	5,27	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	1,217	0	218,22	217,31	0	214,6	214,31	0	0	24	0	0	60,2	54,6	5,67	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	1,132	0	217,62	216,75	0	214,2	213,87	0	0	24	0	0	58,6	53,3	5,3	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	1,067	0	217,2	216,34	0	213,87	213,59	0	0	24	0	0	57,6	52,6	5	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	1,045	0	216,66	215,86	0	213,43	213,17	0	0	24	0	0	56,6	51,7	4,9	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	1,053	0	216,54	215,74	0	213,35	213,1	0	0	24	0	0	56,1	51,2	4,94	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	1,09	0	216,96	216,17	0	213,72	213,52	0	0	24	0	0	57	51,8	5,11	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	1,09	0	216,92	216,07	0	213,71	213,35	0	0	24	0	0	57	51,9	5,11	0,7	0,7
01.12.2025	-	1,041	0	216,23	215,45	0	213,18	212,88	0	0	24	0	0	55,4	50,6	4,89	0,7	0,7
02.12.2025	-	1,153	0	216,87	216,06	0	213,6	213,38	0	0	24	0	0	57,2	51,8	5,41	0,7	0,7
03.12.2025	-	1,033	0	216,02	215,23	0	213,03	212,78	0	0	24	0	0	54,8	49,9	4,85	0,7	0,7
04.12.2025	-	0,973	0	215,66	214,88	0	212,78	212,48	0	0	24	0	0	53,3	48,8	4,58	0,7	0,7
05.12.2025	-	0,913	0	215,3	214,55	0	212,58	212,24	0	0	24	0	0	52,2	47,9	4,3	0,7	0,7
06.12.2025	-	0,884	0	215,17	214,39	0	212,52	212,16	0	0	24	0	0	51,7	47,5	4,16	0,7	0,7
07.12.2025	-	0,943	0	215,75	214,95	0	212,87	212,55	0	0	24	0	0	53	48,6	4,43	0,7	0,7
08.12.2025	-	0,929	0	215,52	214,71	0	212,76	212,39	0	0	24	0	0	52,5	48,1	4,38	0,7	0,7
09.12.2025	-	0,843	0	214,97	214,2	0	212,33	212,04	0	0	24	0	0	50,9	46,9	3,97	0,7	0,7
10.12.2025	-	0,813	0	214,82	214,05	0	212,18	211,89	0	0	24	0	0	50,6	46,8	3,83	0,7	0,7
11.12.2025	-	0,816	0	214,93	214,17	0	212,3	212,01	0	0	24	0	0	50,8	47	3,85	0,7	0,7
12.12.2025	-	0,825	0	214,69	213,93	0	212,05	211,74	0	0	24	0	0	51,1	47,2	3,9	0,7	0,7
13.12.2025	-	0,877	0	215,07	214,3	0	212,34	211,92	0	0	24	0	0	52,4	48,2	4,15	0,7	0,7
14.12.2025	-	0,851	0	214,96	214,22	0	212,31	211,9	0	0	24	0	0	51,9	47,9	4,02	0,7	0,7
15.12.2025	-	0,944	0	215,84	215,1	0	212,96	212,7	0	0	24	0	0	53,4	48,9	4,45	0,7	0,7
16.12.2025	-	0,969	0	216,09	215,33	0	213,18	212,91	0	0	24	0	0	53,6	49,1	4,55	0,7	0,7
17.12.2025	-	1,128	0	217,14	216,31	0	213,89	213,62	0	0	24	0	0	57,1	51,8	5,27	0,7	0,7
18.12.2025	-	1,079	0	216,42	215,62	0	213,3	213,05	0	0	24	0	0	55,8	50,8	5,06	0,7	0,7
Итого:	-0,7	27,624	0	6051,74	6029,38	0	5967,99	5959,46	0	0	672	0	-	54,52	49,9	4,63	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	157,47	43234,59	42891,75	0	42669,36	42406,58	0
18.12.2025	186,075	49502,1	49136,1	0	48850,23	48578,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения