

#191630#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 18.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)
3334

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, Гкал | Предыдущие показания, Гкал | Разность показаний, Гкал |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 00123123 | 18.01.2026 | 20.12.2025 | |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 225,594 | 186,993 | 38.601 |

*с 19.12.25 по 18.01.26
39.519 Пк*

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЁТ ПРИЧЯЛ
21 01 20 26

#191629#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 18.01.2026.

Номер абонента 3334
 Порядковый номер 4458
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123123
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 21.12.2025 | 5,6 | 0,91 | 0 | 215,22 | 214,41 | 0 | 212,55 | 212,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 47,8 | 4,3 | 0,7 | 0,7 |
| 22.12.2025 | 3,7 | 0,915 | 0 | 215,28 | 214,48 | 0 | 212,64 | 212,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 47,6 | 4,31 | 0,7 | 0,7 |
| 23.12.2025 | 0 | 1,146 | 0 | 216,68 | 215,77 | 0 | 213,43 | 213,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 51,3 | 5,39 | 0,7 | 0,7 |
| 24.12.2025 | -6,3 | 1,428 | 0 | 218,46 | 217,41 | 0 | 214,5 | 214,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 | 56,4 | 6,66 | 0,7 | 0,7 |
| 25.12.2025 | -5,6 | 1,301 | 0 | 217,9 | 216,92 | 0 | 214,19 | 213,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 54,6 | 6,08 | 0,7 | 0,7 |
| 26.12.2025 | 4,4 | 0,931 | 0 | 215,31 | 214,5 | 0 | 212,54 | 212,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 48,4 | 4,39 | 0,7 | 0,7 |
| 27.12.2025 | 5,4 | 0,943 | 0 | 215,41 | 214,61 | 0 | 212,63 | 212,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 48,3 | 4,44 | 0,7 | 0,7 |
| 28.12.2025 | 3,8 | 0,977 | 0 | 215,75 | 214,91 | 0 | 212,85 | 212,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 49,2 | 4,6 | 0,7 | 0,7 |
| 29.12.2025 | 2,5 | 1,034 | 0 | 216,05 | 215,18 | 0 | 213,05 | 212,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 49,7 | 4,86 | 0,7 | 0,7 |
| 30.12.2025 | -1,1 | 1,217 | 0 | 217,69 | 216,7 | 0 | 214,26 | 213,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 53 | 5,68 | 0,7 | 0,7 |
| 31.12.2025 | -4,2 | 1,291 | 0 | 218,12 | 217,13 | 0 | 214,42 | 214,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 54,6 | 6,02 | 0,7 | 0,7 |
| 01.01.2026 | -5,2 | 1,254 | 0 | 218,18 | 217,14 | 0 | 214,53 | 214,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 54,9 | 5,86 | 0,7 | 0,7 |
| 02.01.2026 | 1,2 | 1,145 | 0 | 217,24 | 216,24 | 0 | 213,87 | 213,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,9 | 52,5 | 5,36 | 0,7 | 0,7 |
| 03.01.2026 | -0,6 | 1,167 | 0 | 217,19 | 216,22 | 0 | 213,83 | 213,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57,9 | 52,4 | 5,47 | 0,7 | 0,7 |
| 04.01.2026 | -4 | 1,242 | 0 | 217,76 | 216,72 | 0 | 214,19 | 213,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 53,9 | 5,81 | 0,7 | 0,7 |
| 05.01.2026 | -3 | 1,321 | 0 | 218,31 | 217,24 | 0 | 214,59 | 214,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 54,7 | 6,16 | 0,7 | 0,7 |
| 06.01.2026 | -5,5 | 1,385 | 0 | 218,36 | 217,31 | 0 | 214,46 | 214,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 56,1 | 6,46 | 0,7 | 0,7 |
| 07.01.2026 | -7,8 | 1,432 | 0 | 218,44 | 217,35 | 0 | 214,48 | 214,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 56,6 | 6,69 | 0,7 | 0,7 |
| 08.01.2026 | -11 | 1,505 | 0 | 218,83 | 217,7 | 0 | 214,69 | 214,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 57,5 | 7,02 | 0,7 | 0,7 |
| 09.01.2026 | -9,6 | 1,454 | 0 | 218,77 | 217,65 | 0 | 214,69 | 214,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 57,4 | 6,78 | 0,7 | 0,7 |
| 10.01.2026 | -5,2 | 1,367 | 0 | 218,33 | 217,25 | 0 | 214,48 | 214,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 55,7 | 6,38 | 0,7 | 0,7 |
| 11.01.2026 | -5,2 | 1,35 | 0 | 217,93 | 216,96 | 0 | 214,2 | 213,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 55,1 | 6,32 | 0,7 | 0,7 |
| 12.01.2026 | - | 1,451 | 0 | 218,25 | 217,26 | 0 | 214,32 | 214,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 56 | 6,78 | 0,7 | 0,7 |
| 13.01.2026 | - | 1,48 | 0 | 218,62 | 217,55 | 0 | 214,61 | 214,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 56,6 | 6,91 | 0,7 | 0,7 |
| 14.01.2026 | - | 1,471 | 0 | 218,46 | 217,44 | 0 | 214,55 | 214,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 55,8 | 6,86 | 0,7 | 0,7 |
| 15.01.2026 | - | 1,312 | 0 | 217,73 | 216,79 | 0 | 214,17 | 213,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 53,2 | 6,12 | 0,7 | 0,7 |
| 16.01.2026 | - | 1,406 | 0 | 218,31 | 217,35 | 0 | 214,62 | 214,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 54,3 | 6,55 | 0,7 | 0,7 |
| 17.01.2026 | - | 1,503 | 0 | 219,08 | 218,02 | 0 | 215,1 | 214,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 56,1 | 7 | 0,7 | 0,7 |
| 18.01.2026 | - | 1,518 | 0 | 218,91 | 217,81 | 0 | 214,91 | 214,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 56,4 | 7,07 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | -1,7 | 36,856 | 0 | 6310,57 | 6282,02 | 0 | 6207,35 | 6197,85 | 0 | 0 | 696 | 0 | - | 59,6 | 53,66 | 5,94 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 20.12.2025 | 186,993 | 49717,38 | 49350,57 | 0 | 49062,81 | 48790,75 | 0 |
| 18.01.2026 | 225,594 | 56247,79 | 55851,18 | 0 | 55485,41 | 55203,6 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
