

#207148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)
3334
6728
СКМ-2
111319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,531	0	38,327	34,723	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-12,2
22.01.2026	0,524	0	38,239	34,769	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-11,6
23.01.2026	0,543	0	37,929	34,33	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,19	-8,3
24.01.2026	0,291	0	35,851	36,225	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-9,4
25.01.2026	0,273	0	35,626	36,146	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-7,3
26.01.2026	0,471	0	37,328	34,697	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-4,4
27.01.2026	0,482	0	37,601	34,896	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-3,8
28.01.2026	0,495	0	37,77	34,909	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-6
29.01.2026	0,525	0	38,077	34,691	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,24	0,2	-9,7
30.01.2026	0,505	0	37,764	34,749	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-12,4
31.01.2026	0,288	0	35,372	36,139	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,24	0,2	-13,8
01.02.2026	0,291	0	34,954	35,847	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,24	0,2	-18,9
02.02.2026	0,482	0	36,41	34,008	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-20,1
03.02.2026	0,505	0	36,979	34,149	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-18
04.02.2026	0,499	0	36,989	34,332	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-12,3
05.02.2026	0,498	0	37,049	34,507	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-7,6
06.02.2026	0,507	0	37,217	34,505	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-3,2
07.02.2026	0,284	0	35,104	36,196	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,24	0,2	-3,3
08.02.2026	0,275	0	35,194	36,305	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,24	0,2	-4,9
09.02.2026	0,506	0	36,986	34,403	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-12,1
10.02.2026	0,47	0	36,727	34,718	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-12,4
11.02.2026	0,507	0	37,916	34,978	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-3,8
12.02.2026	0,501	0	37,84	34,899	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-0,7
13.02.2026	0,492	0	37,983	35,497	0	0	23,99	23,99	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-1,2
14.02.2026	0,278	0	36,63	37,293	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-6,7
15.02.2026	0,278	0	36,478	37,137	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,24	0,21	-11,2
16.02.2026	0,486	0	37,924	35,454	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-17,4
17.02.2026	0,549	0	39,215	35,885	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,2	-11,6
18.02.2026	0,522	0	42,689	40,063	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
19.02.2026	0,528	0	42,754	39,971	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,21	-
20.02.2026	0,529	0	42,569	39,893	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,23	0,2	-
Итого:	13,915	0	1165,491	1106,314	0	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,967																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1932,533	129701,615	114005,731	0	0	81552,06	169,81
20.02.2026	1946,448	130867,106	115112,045	0	0	82296,02	169,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:32:33