

#282631#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)
Номер абонента 3334
Порядковый номер 6728
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,313	0	41,049	41,596	0	0	24	24	0	0	0	54	50	0	0,23	0,21	-
22.02.2026	0,306	0	40,748	41,328	0	0	24	24	0	0	0	51	46	0	0,19	0,18	-
23.02.2026	0,297	0	40,588	41,024	0	0	24	24	0	0	0	50	46	0	0,14	0,12	-
24.02.2026	0,515	0	42,575	39,723	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,16	0,14	-
25.02.2026	0,532	0	42,775	39,763	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,18	0,16	-
26.02.2026	0,541	0	42,839	39,459	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,19	0,17	-
27.02.2026	0,537	0	42,24	39,052	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,19	0,16	-
28.02.2026	0,302	0	40,502	41,416	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,19	0,17	-
01.03.2026	0,286	0	40,521	41,354	0	0	24	24	0	0	0	51	46	0	0,19	0,17	-
02.03.2026	0,532	0	41,825	38,657	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,2	0,18	-
03.03.2026	0,552	0	42,074	38,569	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
04.03.2026	0,544	0	42,139	38,608	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,2	-
05.03.2026	0,53	0	41,885	38,466	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,2	-
06.03.2026	0,532	0	41,537	38,116	0	0	24	24	0	0	0	57	52	0	0,24	0,2	-
07.03.2026	0,294	0	39,987	40,277	0	0	24	24	0	0	0	55	49	0	0,24	0,2	-
08.03.2026	0,293	0	39,87	40,385	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,22	0,2	-
09.03.2026	0,289	0	39,964	40,415	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,21	0,21	-
10.03.2026	0,518	0	41,598	38,564	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,21	0,2	-
11.03.2026	0,544	0	41,83	38,268	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,21	0,2	-
12.03.2026	0,526	0	41,451	38,209	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,21	0,2	-
13.03.2026	0,527	0	41,04	37,987	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,22	0,2	-
14.03.2026	0,29	0	39,489	40,13	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,22	0,2	-
15.03.2026	0,283	0	39,569	40,038	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,22	0,21	-
16.03.2026	0,489	0	40,125	37,223	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,22	0,2	-
17.03.2026	0,565	0	41,144	37,456	0	0	24	24	0	0	0	49	45	0	0,22	0,21	-
18.03.2026	0,54	0	41,076	37,788	0	0	24	24	0	0	0	50	45	0	0,23	0,2	-
19.03.2026	0,529	0	41,523	38,329	0	0	24	24	0	0	0	51	46	0	0,23	0,2	-
20.03.2026	0,51	0	41,526	38,699	0	0	24	24	0	0	0	55	50	0	0,22	0,21	-
Итого:	12,516	0	1153,489	1100,899	0	0	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,764																

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	1946,448	130867,106	115112,045	0	0	82296,02	169,81
20.03.2026	1958,964	132020,595	116212,944	0	0	82967,99	169,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:09:17