

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2
ДС № 43

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111319
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.05.2025	0,43	48,00	44,92	3,08	53,77	48,47	5,30	205,30	189,70	24,00
22-23.05.2025	0,42	47,76	44,66	3,10	49,60	44,66	4,94	193,50	185,00	24,00
23-24.05.2025	0,42	47,79	44,67	3,12	50,20	45,36	4,84	194,20	201,40	24,00
24-25.05.2025	0,24	46,30	47,01	-0,71	49,42	44,88	4,54	194,00	200,30	24,00
25-26.05.2025	0,23	46,17	46,99	-0,82	49,55	45,00	4,55	193,60	199,80	24,00
26-27.05.2025	0,41	47,86	44,97	2,89	48,54	44,32	4,22	190,40	194,40	24,00
27-28.05.2025	0,42	47,89	44,71	3,18	48,99	44,83	4,16	194,30	201,00	24,00
28-29.05.2025	0,42	47,72	44,59	3,13	49,23	45,10	4,13	196,00	198,60	24,00
29-30.05.2025	0,44	43,02	44,07	-1,05	49,62	44,77	4,85	196,80	196,90	24,00
30-31.05.2025	0,34	42,42	40,78	1,64	48,53	44,52	4,01	200,30	198,50	24,00
31-01.06.2025	0,26	46,41	47,05	-0,64	50,37	45,89	4,48	215,50	207,20	24,00
01-02.06.2025	0,25	45,76	46,42	-0,66	51,65	46,84	4,81	214,20	214,10	24,00
02-03.06.2025	0,37	40,68	38,14	2,54	58,41	52,33	6,08	228,30	206,70	24,00
03-04.06.2025	0,39	47,00	44,71	2,29	60,01	53,79	6,22	244,60	205,30	24,00
04-05.06.2025	0,22	35,54	32,72	2,82	56,31	50,64	5,67	224,00	185,90	24,00
05-06.06.2025	0,00	1,12	1,68	-0,56	51,42	46,86	4,56	203,80	178,60	24,00
06-07.06.2025	0,06	0,34	14,58	-14,24	46,29	41,80	4,49	196,40	178,00	24,00
07-08.06.2025	0,12	0,00	26,52	-26,52	41,91	37,50	4,41	189,40	171,50	24,00
08-09.06.2025	0,11	0,00	26,62	-26,62	41,54	37,11	4,43	188,10	171,10	24,00
09-10.06.2025	0,07	1,50	14,83	-13,33	38,33	34,96	3,37	166,10	152,10	24,00
10-11.06.2025	0,01	1,79	1,75	0,04	39,31	36,24	3,07	187,80	177,20	24,00
11-12.06.2025	0,01	1,38	1,44	-0,06	41,02	37,90	3,12	189,40	181,40	24,00
12-13.06.2025	0,00	0,00	0,64	-0,64	40,78	37,72	3,06	189,10	185,70	24,00
13-14.06.2025	0,00	0,00	0,55	-0,55	40,88	37,66	3,22	191,90	189,20	24,00
14-15.06.2025	0,00	0,00	0,57	-0,57	40,55	37,34	3,21	189,30	191,20	24,00
15-16.06.2025	0,00	0,02	0,60	-0,58	40,63	37,50	3,13	190,30	192,90	23,99
16-17.06.2025	0,10	19,31	14,42	4,89	40,57	37,43	3,14	191,30	195,10	24,00
17-18.06.2025	0,30	36,58	28,61	7,97	43,98	40,25	3,73	203,80	203,30	24,00
18-19.06.2025	0,39	31,89	30,05	1,84	52,96	47,34	5,62	226,70	202,00	24,00
19-20.06.2025	0,37	31,74	30,13	1,61	60,45	53,91	6,54	233,40	210,10	24,00
20-21.06.2025	0,38	31,77	29,99	1,78	60,76	54,11	6,65	235,50	209,10	24,00
Итого	7,18	837,76	879,39	-41,63	48,24	43,78	4,47	201,85	192,69	743,99

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: -26,62 / 7,97 dT = T1-T2: 4,47

Показания интеграторов	На 00:00 21.05.2025	На 00:00 21.06.2025	Результат за период	На 21.06.2025 12:36:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 582,30	1 589,49	7,18	1 589,63
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	121 251,06	122 088,83	837,76	122 105,04
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	105 868,32	106 747,68	879,39	106 764,31
Время наработки, Час	75 845,06	76 589,02	743,99	76 601,62
Время неработы, Час	---	---	0,01	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 21.06.2025 10:42:55

