

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111319
Конфигурация: UO система 1

ДС 43

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.06.2025	0,26	30,94	31,70	-0,76	60,95	54,30	6,65	232,70	211,60	24,00
22-23.06.2025	0,25	30,91	31,64	-0,73	61,45	54,73	6,72	236,60	208,30	24,00
23-24.06.2025	0,39	31,77	29,80	1,97	61,61	54,82	6,79	239,90	211,60	24,00
24-25.06.2025	0,37	31,50	30,16	1,34	61,72	54,90	6,82	238,30	211,10	24,00
25-26.06.2025	0,36	31,47	30,32	1,15	61,12	54,51	6,61	233,60	208,40	24,00
26-27.06.2025	0,36	31,60	30,32	1,28	60,35	53,88	6,47	235,30	210,40	24,00
27-28.06.2025	0,36	31,64	30,21	1,43	60,76	54,03	6,73	234,80	207,60	24,00
28-29.06.2025	0,25	30,90	31,77	-0,87	60,85	54,07	6,78	231,80	212,00	24,00
29-30.06.2025	0,25	30,80	31,76	-0,96	60,64	53,83	6,81	231,10	205,30	24,00
30-01.07.2025	0,35	31,52	30,36	1,16	60,50	53,77	6,73	234,40	211,30	24,00
01-02.07.2025	0,36	31,69	30,25	1,44	60,47	53,73	6,74	234,50	210,80	24,00
02-03.07.2025	0,35	31,68	30,27	1,41	60,39	53,80	6,59	237,50	208,40	24,00
03-04.07.2025	0,34	31,55	30,30	1,25	59,89	53,37	6,52	235,70	207,10	24,00
04-05.07.2025	0,35	31,66	30,33	1,33	60,69	53,69	7,00	233,50	211,60	24,00
05-06.07.2025	0,24	30,94	31,58	-0,64	60,51	53,55	6,96	232,20	213,80	24,00
06-07.07.2025	0,24	30,87	31,57	-0,70	60,51	53,66	6,85	234,90	211,30	24,00
07-08.07.2025	0,34	31,50	30,25	1,25	60,59	53,79	6,80	237,50	210,70	24,00
08-09.07.2025	0,36	31,57	29,99	1,58	60,77	53,91	6,86	238,60	209,50	24,00
09-10.07.2025	0,38	33,22	31,14	2,08	60,46	53,75	6,71	238,40	209,20	24,00
10-11.07.2025	0,38	34,59	32,46	2,13	60,43	53,80	6,63	240,50	208,40	24,00
11-12.07.2025	0,38	34,87	32,83	2,04	60,92	54,12	6,80	241,20	214,40	24,00
12-13.07.2025	0,25	33,72	34,10	-0,38	60,37	53,73	6,64	240,50	213,40	24,00
13-14.07.2025	0,25	33,54	33,88	-0,34	60,11	53,53	6,58	238,20	207,20	24,00
14-15.07.2025	0,36	34,29	32,42	1,87	60,62	53,93	6,69	241,60	210,00	24,00
15-16.07.2025	0,36	34,17	32,39	1,78	60,61	53,97	6,64	243,20	210,40	24,00
16-17.07.2025	0,38	34,27	32,12	2,15	60,34	53,72	6,62	239,30	210,10	24,00
17-18.07.2025	0,39	34,82	34,67	0,15	60,20	53,41	6,79	240,80	208,50	23,89
18-19.07.2025	0,37	35,03	33,40	1,63	60,01	53,12	6,89	241,60	213,10	24,00
19-20.07.2025	0,24	33,86	34,60	-0,74	59,97	52,71	7,26	240,80	217,50	24,00
20-21.07.2025	0,24	33,80	34,53	-0,73	60,32	52,99	7,33	239,90	215,40	24,00
Итого	9,76	974,69	951,12	23,57	60,60	53,84	6,77	237,30	210,61	719,89

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. $dV=V1-V2: -0,96 / 2,15$ $dT = T1-T2: 6,77$

Показания интеграторов	На 00:00 21.06.2025	На 00:00 21.07.2025	Результат за период	На 21.07.2025 12:58:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 589,49	1 599,24	9,76	1 599,42
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	122 088,83	123 063,51	974,69	123 082,08
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	106 747,68	107 698,80	951,12	107 716,89
Время наработки, Час	76 589,02	77 308,88	719,89	77 321,85
Время неработы, Час	---	---	0,11	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 21.07.2025 11:07:19

