

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2

ДС № 43

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111319
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.07.2025	0,35	34,62	33,26	1,36	60,10	52,93	7,17	245,30	217,10	24,00
22-23.07.2025	0,36	34,73	33,06	1,67	60,09	52,95	7,14	244,30	215,80	24,00
23-24.07.2025	0,36	34,69	33,02	1,67	60,40	53,14	7,26	245,30	219,50	24,00
24-25.07.2025	0,36	34,64	32,99	1,65	60,52	52,90	7,62	240,70	214,10	24,00
25-26.07.2025	0,35	34,55	32,91	1,64	60,97	53,57	7,40	246,30	219,20	24,00
26-27.07.2025	0,25	33,73	33,81	-0,08	60,86	53,51	7,35	245,20	220,20	24,00
27-28.07.2025	0,24	34,14	34,58	-0,44	60,99	53,70	7,29	242,90	223,20	24,00
28-29.07.2025	0,34	35,00	33,73	1,27	61,05	53,84	7,21	243,90	217,50	24,00
29-30.07.2025	0,35	35,07	33,55	1,52	61,24	53,98	7,26	245,50	213,40	24,00
30-31.07.2025	0,35	35,09	33,53	1,56	61,24	53,93	7,31	244,40	213,70	24,00
31-01.08.2025	0,35	34,99	33,45	1,54	61,16	53,85	7,31	246,30	214,80	24,00
01-02.08.2025	0,35	34,86	33,46	1,40	60,98	53,63	7,35	246,20	215,30	24,00
02-03.08.2025	0,25	34,24	34,54	-0,30	61,00	53,72	7,28	245,60	219,00	24,00
03-04.08.2025	0,24	34,58	35,01	-0,43	60,86	53,63	7,23	243,50	217,40	24,00
04-05.08.2025	0,33	35,38	34,35	1,03	61,33	54,15	7,18	246,80	218,30	24,00
05-06.08.2025	0,33	35,38	34,27	1,11	61,31	54,19	7,12	246,40	217,70	24,00
06-07.08.2025	0,33	35,30	34,21	1,09	61,25	54,44	6,81	243,50	215,20	24,00
07-08.08.2025	0,34	35,34	34,01	1,33	57,71	51,85	5,86	244,30	211,30	24,00
08-09.08.2025	0,34	35,15	34,03	1,12	61,15	54,61	6,54	245,90	211,00	24,00
09-10.08.2025	0,25	34,30	34,86	-0,56	60,88	54,37	6,51	243,90	212,40	24,00
10-11.08.2025	0,24	34,16	34,87	-0,71	60,53	54,13	6,40	240,80	209,40	24,00
11-12.08.2025	0,33	34,93	33,79	1,14	61,26	54,71	6,55	243,30	212,30	24,00
12-13.08.2025	0,27	36,07	33,28	2,79	58,15	52,28	5,87	240,50	209,60	24,00
13-14.08.2025	0,32	34,65	33,45	1,20	60,45	54,08	6,37	233,30	214,80	24,00
14-15.08.2025	0,30	34,17	33,44	0,73	61,01	54,58	6,43	236,10	211,20	24,00
15-16.08.2025	0,29	33,96	33,36	0,60	61,05	54,65	6,40	238,90	215,40	24,00
16-17.08.2025	0,22	33,38	33,98	-0,60	61,09	54,77	6,32	237,30	214,10	24,00
17-18.08.2025	0,22	33,32	34,11	-0,79	60,96	54,69	6,27	236,10	211,60	24,00
18-19.08.2025	0,31	34,17	33,00	1,17	60,93	54,67	6,26	237,00	213,30	24,00
19-20.08.2025	0,32	34,23	32,83	1,40	60,66	54,43	6,23	235,20	213,10	24,00
20-21.08.2025	0,33	34,31	32,74	1,57	60,64	54,33	6,31	234,30	204,30	24,00
Итого	9,57	1 073,13	1 045,48	27,65	60,70	53,88	6,83	242,23	214,68	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. $dV=V1-V2$: -0,79 / 2,79 $dT=T1-T2$: 6,83

Показания интеграторов	На 00:00 21.07.2025	На 00:00 21.08.2025	Результат за период	На 21.08.2025 16:22:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 599,24	1 608,80	9,57	1 609,03
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	123 063,51	124 136,64	1 073,13	124 160,01
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	107 698,80	108 744,30	1 045,48	108 766,57
Время наработки, Час	77 308,88	78 052,85	744,00	78 069,23
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 21.08.2025 14:29:15

Подписи
поставщика