

#148415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР

Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)

3334

6728

СКМ-2

111319

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3  | V2, м3  | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2025 | 0,376    | 0  | 34,283  | 32,723  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 61     | 54     | 0      | 0,23    | 0,2     | -           |
| 22.08.2025 | 0,377    | 0  | 34,575  | 32,982  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 54     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 23.08.2025 | 0,269    | 0  | 34,265  | 34,484  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 54     | 0      | 0,23    | 0,22    | -           |
| 24.08.2025 | 0,259    | 0  | 34,209  | 34,41   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 25.08.2025 | 0,156    | 0  | 25,448  | 23,209  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 54     | 48     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 26.08.2025 | 0,002    | 0  | 0,87    | 1,083   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 51     | 46     | 0      | 0,22    | 0,18    | -           |
| 27.08.2025 | 0,002    | 0  | 0,78    | 0,956   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 50     | 46     | 0      | 0,22    | 0,18    | -           |
| 28.08.2025 | 0,001    | 0  | 0,935   | 1,08    | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 50     | 46     | 0      | 0,22    | 0,19    | -           |
| 29.08.2025 | 0,002    | 0  | 0,984   | 1,097   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 50     | 46     | 0      | 0,22    | 0,19    | -           |
| 30.08.2025 | 0,034    | 0  | 8,821   | 8,64    | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 51     | 46     | 0      | 0,21    | 0,19    | -           |
| 31.08.2025 | 0,253    | 0  | 36,158  | 36,343  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 58     | 52     | 0      | 0,22    | 0,21    | -           |
| 01.09.2025 | 0,454    | 0  | 36,805  | 34,251  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,25    | 0,21    | -           |
| 02.09.2025 | 0,441    | 0  | 37,003  | 34,309  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 58     | 52     | 0      | 0,26    | 0,21    | -           |
| 03.09.2025 | 0,421    | 0  | 36,839  | 34,093  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 57     | 52     | 0      | 0,25    | 0,21    | -           |
| 04.09.2025 | 0,422    | 0  | 36,373  | 34,338  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 52     | 0      | 0,25    | 0,22    | -           |
| 05.09.2025 | 0,42     | 0  | 36,292  | 34,3    | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,25    | 0,22    | -           |
| 06.09.2025 | 0,266    | 0  | 35,365  | 35,692  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,25    | 0,21    | -           |
| 07.09.2025 | 0,26     | 0  | 35,815  | 36,274  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,25    | 0,21    | -           |
| 08.09.2025 | 0,449    | 0  | 37,087  | 34,583  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,24    | 0,22    | -           |
| 09.09.2025 | 0,436    | 0  | 36,999  | 34,467  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 10.09.2025 | 0,448    | 0  | 36,96   | 34,393  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 11.09.2025 | 0,41     | 0  | 36,51   | 34,374  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 58     | 52     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 12.09.2025 | 0,425    | 0  | 36,372  | 33,825  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 13.09.2025 | 0,258    | 0  | 34,942  | 35,235  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 14.09.2025 | 0,254    | 0  | 35,023  | 35,151  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 52     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 15.09.2025 | 0,459    | 0  | 36,261  | 33,297  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 16.09.2025 | 0,471    | 0  | 36,251  | 33,455  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,24    | 0,22    | -           |
| 17.09.2025 | 0,46     | 0  | 36,217  | 33,571  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 54     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 18.09.2025 | 0,457    | 0  | 36,102  | 33,443  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,24    | 0,21    | -           |
| 19.09.2025 | 0,443    | 0  | 36,009  | 33,536  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 59     | 53     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| 20.09.2025 | 0,274    | 0  | 34,74   | 34,989  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 60     | 53     | 0      | 0,23    | 0,21    | -           |
| Итого:     | 9,659    | 0  | 935,293 | 894,583 | 0     | 0     | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 8,307    |    |         |         |       |       |      |         |        |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3     | V2, м3     | M1, т | M2, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|-------|-------|----------|--------|
| 20.08.2025 | 1871,039 | 124136,639 | 108744,298 | 0     | 0     | 77883,04 | 169,81 |
| 20.09.2025 | 1880,698 | 125071,932 | 109638,881 | 0     | 0     | 78627,01 | 169,81 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:39:20