

Абонент: Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС), СКМ-2
ДС № 43

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111319
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Разность, V1-V2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-22.08.2025	0,32	34,28	32,72	1,56	60,56	54,16	6,40	234,50	214,90	24,00
22-23.08.2025	0,32	34,57	32,98	1,59	60,38	53,88	6,50	232,90	217,80	24,00
23-24.08.2025	0,23	34,26	34,48	-0,22	60,05	53,57	6,48	230,70	214,50	24,00
24-25.08.2025	0,22	34,21	34,41	-0,20	59,59	53,17	6,42	226,90	210,70	24,00
25-26.08.2025	0,13	25,45	23,21	2,24	53,54	48,37	5,17	220,00	184,00	24,00
26-27.08.2025	0,00	0,87	1,08	-0,21	50,62	45,80	4,82	216,20	180,60	24,00
27-28.08.2025	0,00	0,78	0,96	-0,18	50,48	45,92	4,56	216,50	185,50	24,00
28-29.08.2025	0,00	0,93	1,08	-0,15	50,24	45,62	4,62	216,10	190,30	24,00
29-30.08.2025	0,00	0,98	1,10	-0,12	50,29	45,54	4,75	214,70	192,20	24,00
30-31.08.2025	0,03	8,82	8,64	0,18	51,06	46,03	5,03	217,20	211,60	24,00
31-01.09.2025	0,22	36,16	36,34	-0,18	58,39	52,14	6,25	249,30	214,50	24,00
01-02.09.2025	0,39	36,80	34,25	2,55	59,63	53,07	6,56	257,10	214,80	24,00
02-03.09.2025	0,38	37,00	34,31	2,69	58,40	52,22	6,18	252,10	214,30	24,00
03-04.09.2025	0,36	36,84	34,09	2,75	57,46	51,50	5,96	247,10	217,00	24,00
04-05.09.2025	0,36	36,37	34,34	2,03	58,77	52,47	6,30	249,30	216,60	24,00
05-06.09.2025	0,36	36,29	34,30	1,99	59,44	52,94	6,50	248,10	213,80	24,00
06-07.09.2025	0,23	35,37	35,69	-0,32	58,95	52,69	6,26	245,10	210,70	24,00
07-08.09.2025	0,22	35,82	36,27	-0,45	59,30	52,92	6,38	242,50	216,70	24,00
08-09.09.2025	0,39	37,09	34,58	2,51	59,56	53,10	6,46	244,10	211,40	24,00
09-10.09.2025	0,37	37,00	34,47	2,53	59,41	52,98	6,43	242,20	210,70	24,00
10-11.09.2025	0,39	36,96	34,39	2,57	59,38	52,95	6,43	240,70	210,70	24,00
11-12.09.2025	0,35	36,51	34,37	2,14	58,24	52,00	6,24	240,10	212,90	24,00
12-13.09.2025	0,37	36,37	33,82	2,55	59,16	52,70	6,46	236,50	210,40	24,00
13-14.09.2025	0,22	34,94	35,24	-0,30	59,11	52,69	6,42	234,90	206,10	24,00
14-15.09.2025	0,22	35,02	35,15	-0,13	58,77	52,37	6,40	233,50	210,60	24,00
15-16.09.2025	0,39	36,26	33,30	2,96	59,90	53,27	6,63	238,40	217,90	24,00
16-17.09.2025	0,40	36,25	33,46	2,79	60,04	53,39	6,65	241,10	214,00	24,00
17-18.09.2025	0,40	36,22	33,57	2,65	60,15	53,51	6,64	237,60	209,90	24,00
18-19.09.2025	0,39	36,10	33,44	2,66	59,76	53,20	6,56	234,50	208,90	24,00
19-20.09.2025	0,38	36,01	33,54	2,47	59,42	52,84	6,58	233,20	206,20	24,00
20-21.09.2025	0,24	34,74	34,99	-0,25	59,52	52,96	6,56	235,60	207,00	24,00
Итого	8,28	935,27	894,57	40,70	57,73	51,61	6,12	235,76	208,30	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dV=V1-V2: -0,45 / 2,96 dT = T1-T2: 6,12

Показания интеграторов	На 00:00 21.08.2025	На 00:00 21.09.2025	Результат за период	На 21.09.2025 10:59:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 608,80	1 617,11	8,28	1 617,22
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, м3	124 136,64	125 071,93	935,27	125 087,72
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, м3	108 744,30	109 638,88	894,57	109 654,87
Время наработки, Час	78 052,85	78 796,82	744,00	78 807,81
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 21.09.2025 9:05:55



23 09 25