

#162561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР

Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)

3334

6728

СКМ-2

111319

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.09.2025	0,463	0	35,987	33,102	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
23.09.2025	0,45	0	35,995	33,27	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,24	0,21	-
24.09.2025	0,462	0	36,083	33,324	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,24	0,22	-
25.09.2025	0,459	0	35,885	33,049	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,22	-
26.09.2025	0,446	0	35,684	32,995	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,22	-
27.09.2025	0,272	0	34,203	34,482	0	0	24	24	0	0	0	59	52	0	0,23	0,22	-
28.09.2025	0,271	0	34,074	34,238	0	0	24	24	0	0	0	59	52	0	0,23	0,22	-
29.09.2025	0,438	0	35,002	32,401	0	0	24	24	0	0	0	58	52	0	0,23	0,22	-
30.09.2025	0,451	0	35,194	32,24	0	0	24	24	0	0	0	59	52	0	0,23	0,21	-
01.10.2025	0,45	0	34,593	31,796	0	0	24	24	0	0	0	59	52	0	0,23	0,21	-
02.10.2025	0,479	0	38,87	35,992	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,22	-
03.10.2025	0,442	0	38,801	36,101	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
04.10.2025	0,264	0	37,765	38,212	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,21	-
05.10.2025	0,255	0	37,147	37,547	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
06.10.2025	0,463	0	38,497	35,436	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
07.10.2025	0,432	0	39,345	36,812	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
08.10.2025	0,421	0	39,059	36,706	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,22	-
09.10.2025	0,42	0	39,333	37,05	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,22	-
10.10.2025	0,421	0	39,349	36,829	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,22	-
11.10.2025	0,246	0	38,112	38,636	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
12.10.2025	0,242	0	37,967	38,357	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,22	-
13.10.2025	0,413	0	38,092	36,008	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
14.10.2025	0,458	0	39,427	37,137	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,22	-
15.10.2025	0,438	0	39,184	37,184	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-
16.10.2025	0,441	0	39,084	37,007	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-
17.10.2025	0,428	0	38,98	37,207	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
18.10.2025	0,26	0	37,05	37,778	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-
19.10.2025	0,253	0	37,038	37,71	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,22	-
20.10.2025	0,437	0	38,4	36,013	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
Итого:	11,375	0	1084,2	1034,619	0	0	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,782																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.09.2025	1880,972	125106,695	109673,777	0	0	78651,01	169,81
20.10.2025	1892,347	126190,895	110708,396	0	0	79346,98	169,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 9:03:57