

#165940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)
3334
6728
СКМ-2
111319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,431	0	38,349	36,248	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
22.10.2025	0,423	0	38,309	36,434	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
23.10.2025	0,421	0	38,701	36,902	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
24.10.2025	0,44	0	38,973	36,746	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
25.10.2025	0,255	0	37,37	38,171	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
26.10.2025	0,216	0	33,838	34,395	0	0	21,2	21,2	0	0	0	59	53	0	0,24	0,22	-
27.10.2025	0,435	0	39,796	37,487	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
28.10.2025	0,441	0	39,414	37,139	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
29.10.2025	0,464	0	39,493	36,781	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,23	0,21	-
30.10.2025	0,449	0	39,236	36,641	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
31.10.2025	0,464	0	38,985	35,997	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
01.11.2025	0,388	0	38,474	36,844	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
02.11.2025	0,255	0	38,099	38,751	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,21	-
03.11.2025	0,25	0	38,049	38,602	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
04.11.2025	0,244	0	37,478	38,101	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
05.11.2025	0,484	0	39,139	35,855	0	0	24	24	0	0	0	59	52	0	0,23	0,21	-
06.11.2025	0,462	0	39,39	36,418	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
07.11.2025	0,462	0	39,085	35,861	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,24	0,22	-
08.11.2025	0,243	0	37,56	37,93	0	0	23,99	23,99	0	0	0	59	53	0	0,24	0,21	-
09.11.2025	0,234	0	37,367	37,675	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,21	-
10.11.2025	0,428	0	35,544	32,735	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,23	0,2	-
11.11.2025	0,492	0	39,472	36,542	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
12.11.2025	0,454	0	38,051	35,418	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,24	0,21	-
13.11.2025	0,479	0	37,048	34,288	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
14.11.2025	0,464	0	39,848	37,609	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,26	0,21	-
15.11.2025	0,27	0	38,241	39,165	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,26	0,21	-
16.11.2025	0,271	0	37,895	38,828	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,21	-
17.11.2025	0,48	0	39,422	36,687	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,25	0,22	-
18.11.2025	0,472	0	39,132	36,242	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,25	0,22	-
19.11.2025	0,496	0	39,211	36,134	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,24	0,2	-
20.11.2025	0,482	0	39,085	36,255	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,25	0,21	-
Итого:	12,249	0	1190,054	1138,881	0	0	741,19	741,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,534																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,19

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1892,347	126190,895	110708,396	0	0	79346,98	169,81
20.11.2025	1904,596	127380,949	111847,277	0	0	80088,13	169,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:37:17