

#135008#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 64, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 20112211	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1603,126	1588,024	15.102	3.607

Подпись исполнителя



#135007#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3347
 Порядковый номер 9083
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112211
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,349	0	7,336	0	0	7,203	0	0	24	0	63	51,5	0,44	0,36
22.06.2025	-	0,349	0	7,366	0	0	7,233	0	0	24	0	62,9	51,4	0,44	0,36
23.06.2025	-	0,89	0	11,333	0	0	11,113	0	0	24	0	65,2	46,1	0,44	0,36
24.06.2025	-	0,807	0	11,161	0	0	10,948	0	0	24	0	64,7	47,1	0,44	0,36
25.06.2025	-	0,901	0	12,011	0	0	11,776	0	0	24	0	65,6	47,4	0,44	0,36
26.06.2025	-	0,81	0	10,705	0	0	10,499	0	0	24	0	65	46,6	0,44	0,36
27.06.2025	-	0,533	0	8,235	0	0	8,082	0	0	24	0	63,8	48	0,44	0,36
28.06.2025	-	0,21	0	5,681	0	0	5,584	0	0	24	0	60,9	52	0,44	0,36
29.06.2025	-	0,221	0	5,576	0	0	5,481	0	0	24	0	61,1	51,5	0,44	0,36
30.06.2025	-	0,572	0	8,642	0	0	8,482	0	0	24	0	63,8	47,7	0,44	0,36
01.07.2025	-	0,601	0	9,064	0	0	8,896	0	0	24	0	63,6	47,5	0,44	0,35
02.07.2025	-	0,597	0	9,204	0	0	9,035	0	0	24	0	63,4	47,7	0,44	0,35
03.07.2025	-	0,576	0	8,909	0	0	8,744	0	0	24	0	63,5	47,8	0,43	0,35
04.07.2025	-	0,532	0	8,765	0	0	8,606	0	0	24	0	63	48,2	0,43	0,35
05.07.2025	-	0,198	0	5,679	0	0	5,583	0	0	24	0	60,5	52,1	0,43	0,35
06.07.2025	-	0,192	0	5,54	0	0	5,447	0	0	24	0	60,5	52,2	0,43	0,35
07.07.2025	-	0,573	0	8,642	0	0	8,483	0	0	24	0	63,7	47,6	0,43	0,35
08.07.2025	-	0,606	0	9,651	0	0	9,471	0	0	24	0	64,1	48,8	0,43	0,35
09.07.2025	-	0,633	0	9,206	0	0	9,036	0	0	24	0	63,8	47,1	0,43	0,35
10.07.2025	-	0,679	0	23,83	0	0	23,342	0	0	24	0	67,2	60,3	0,43	0,35
11.07.2025	-	0,562	0	8,511	0	0	8,355	0	0	24	0	63,4	47,3	0,44	0,35
12.07.2025	-	0,194	0	5,517	0	0	5,424	0	0	24	0	60,5	52	0,44	0,35
13.07.2025	-	0,192	0	5,429	0	0	5,337	0	0	24	0	60,6	52	0,44	0,35
14.07.2025	-	0,542	0	8,421	0	0	8,266	0	0	24	0	63,4	47,7	0,44	0,35
15.07.2025	-	0,565	0	8,698	0	0	8,537	0	0	24	0	63,6	47,8	0,44	0,35
16.07.2025	-	0,631	0	9,724	0	0	9,54	0	0	24	0	64,2	48,5	0,44	0,35
17.07.2025	-	0,69	0	10,111	0	0	9,922	0	0	24	0	64	47,4	0,44	0,35
18.07.2025	-	0,542	0	8,738	0	0	8,577	0	0	24	0	63,3	48,2	0,43	0,35
19.07.2025	-	0,173	0	5,14	0	0	5,054	0	0	24	0	60,3	52,1	0,44	0,35
20.07.2025	-	0,183	0	5,631	0	0	5,535	0	0	24	0	60,9	53	0,44	0,35
Итого:	-	15,103	0	262,456	0	0	257,591	0	0	720	0	63,12	49,49	0,44	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1588,024	25889,789	0	0	25333,384	0	0	9247	176
20.07.2025	1603,126	26152,246	0	0	25590,975	0	0	9967	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения