

#146525#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 64, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 20112211	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1620,166	1611,986	8.18	1.954

Подпись исполнителя _____



#146524#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 9083
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112211
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,225	0	5,184	0	0	5,098	0	0	24	0	59,8	49,3	0,33	0,3
22.08.2025	-	0,225	0	5,048	0	0	4,964	0	0	24	0	59,9	49,1	0,33	0,3
23.08.2025	-	0,118	0	4,923	0	0	4,843	0	0	24	0	59,1	53,3	0,33	0,3
24.08.2025	-	0,121	0	5,02	0	0	4,94	0	0	24	0	58,7	52,9	0,33	0,3
25.08.2025	-	0,234	0	5,329	0	0	5,245	0	0	24	0	58,3	47,7	0,33	0,3
26.08.2025	-	0,257	0	5,399	0	0	5,312	0	0	24	0	59,1	47,6	0,33	0,31
27.08.2025	-	0,215	0	5,179	0	0	5,095	0	0	24	0	59,2	49,1	0,33	0,3
28.08.2025	-	0,189	0	4,222	0	0	4,158	0	0	24	0	57,3	46,4	0,33	0,3
29.08.2025	-	0,198	0	4,689	0	0	4,614	0	0	24	0	58,5	48,2	0,33	0,31
30.08.2025	-	0,12	0	4,56	0	0	4,489	0	0	24	0	58,2	51,8	0,33	0,3
31.08.2025	-	0,106	0	4,386	0	0	4,316	0	0	24	0	58,8	53	0,33	0,3
01.09.2025	-	0,228	0	5,105	0	0	5,022	0	0	24	0	59,3	48,5	0,33	0,31
02.09.2025	-	0,203	0	4,305	0	0	4,238	0	0	24	0	58	46,5	0,33	0,3
03.09.2025	-	0,203	0	4,483	0	0	4,412	0	0	24	0	58,1	47,2	0,33	0,31
04.09.2025	-	0,272	0	6,969	0	0	6,847	0	0	24	0	61,5	52,1	0,34	0,3
05.09.2025	-	0,322	0	9,769	0	0	9,59	0	0	24	0	63,2	55,1	0,35	0,29
06.09.2025	-	0,171	0	8,364	0	0	8,214	0	0	24	0	62,4	57,4	0,35	0,29
07.09.2025	-	0,169	0	7,779	0	0	7,644	0	0	24	0	61,4	56,1	0,35	0,29
08.09.2025	-	0,125	0	4,71	0	0	4,626	0	0	24	0	62,1	55,7	0,17	0,14
09.09.2025	-	0,196	0	7,338	0	0	7,224	0	0	24	0	57,5	51,1	0,4	0,39
10.09.2025	-	0,537	0	19,934	0	0	19,569	0	0	24	0	63,3	56,8	0,4	0,39
11.09.2025	-	0,493	0	20,016	0	0	19,653	0	0	24	0	62,9	57	0,4	0,39
12.09.2025	-	0,473	0	19,395	0	0	19,037	0	0	24	0	63,5	57,6	0,4	0,39
13.09.2025	-	0,099	0	21,424	0	0	21,013	0	0	24	0	64,8	63,7	0,4	0,38
14.09.2025	-	0,096	0	20,961	0	0	20,562	0	0	24	0	64,6	63,5	0,4	0,38
15.09.2025	-	0,56	0	18,106	0	0	17,769	0	0	24	0	63,9	56,4	0,4	0,39
16.09.2025	-	0,534	0	13,656	0	0	13,408	0	0	24	0	63	53,5	0,41	0,39
17.09.2025	-	0,388	0	12,836	0	0	12,608	0	0	24	0	62,3	54,9	0,41	0,39
18.09.2025	-	0,486	0	19,103	0	0	18,736	0	0	24	0	64,9	58,7	0,41	0,39
19.09.2025	-	0,467	0	24,819	0	0	24,332	0	0	24	0	65,6	61	0,39	0,37
20.09.2025	-	0,152	0	39,81	0	0	38,979	0	0	24	0	67,8	66,9	0,34	0,3
Итого:	-	8,182	0	342,821	0	0	336,557	0	0	744	0	61,19	53,81	0,35	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1611,986	26341,224	0	0	25776,689	0	0	10711	176
20.09.2025	1620,166	26684,041	0	0	26113,248	0	0	11455	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения