

#129226#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Соммера 27А, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 16033522	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	623,477	599,54	23.937	5.717

Подпись исполнителя



#129225#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3347
 Порядковый номер 8051
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16033522
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,124	0	7,537	0	0	7,388	0	0	24	0	64,4	58	0,44	0,34
22.04.2025	-	0,365	0	13,892	0	0	13,629	0	0	24	0	67,8	59,2	0,45	0,34
23.04.2025	-	0,34	0	9,641	0	0	9,441	0	0	24	0	68,1	58,5	0,44	0,34
24.04.2025	-	0,415	0	10,483	0	0	10,263	0	0	24	0	67,9	58,8	0,44	0,34
25.04.2025	-	0,375	0	10,059	0	0	9,849	0	0	24	0	67,7	58,8	0,44	0,34
26.04.2025	-	0,364	0	9,97	0	0	9,763	0	0	24	0	66,5	62	0,45	0,34
27.04.2025	-	0,136	0	7,206	0	0	7,062	0	0	24	0	66,2	62	0,44	0,34
28.04.2025	-	0,125	0	7,11	0	0	6,968	0	0	24	0	68	58,8	0,45	0,34
29.04.2025	-	0,395	0	10,361	0	0	10,145	0	0	24	0	68,1	58,4	0,45	0,34
30.04.2025	-	0,429	0	10,767	0	0	10,542	0	0	24	0	68	59	0,45	0,34
01.05.2025	-	0,357	0	9,689	0	0	9,487	0	0	24	0	66,3	61,9	0,45	0,34
02.05.2025	-	0,13	0	7,134	0	0	6,991	0	0	24	0	66,3	61,9	0,46	0,34
03.05.2025	-	0,135	0	7,392	0	0	7,245	0	0	24	0	65,4	61,7	0,45	0,34
04.05.2025	-	0,124	0	8,096	0	0	7,939	0	0	21	3	66,4	61,9	0,45	0,34
05.05.2025	-	0,127	0	6,906	0	0	6,769	0	0	24	0	67,9	58,4	0,45	0,34
06.05.2025	-	0,426	0	10,892	0	0	10,666	0	0	24	0	64,9	58,6	0,44	0,35
07.05.2025	-	0,548	0	21,159	0	0	20,752	0	0	24	0	68,9	58,3	0,44	0,35
08.05.2025	-	0,498	0	11,443	0	0	11,198	0	0	24	0	66,7	61,3	0,45	0,35
09.05.2025	-	0,149	0	6,722	0	0	6,587	0	0	24	0	66,6	61,9	0,45	0,35
10.05.2025	-	0,129	0	6,724	0	0	6,589	0	0	24	0	66,5	61,7	0,45	0,35
11.05.2025	-	0,13	0	6,531	0	0	6,4	0	0	24	0	66,4	61,7	0,45	0,35
12.05.2025	-	0,134	0	6,86	0	0	6,723	0	0	24	0	68,4	58,3	0,44	0,35
13.05.2025	-	0,401	0	9,677	0	0	9,473	0	0	24	0	70,4	44,4	0,44	0,35
14.05.2025	-	2,078	0	19,521	0	0	19,087	0	0	24	0	70,7	43,6	0,43	0,35
15.05.2025	-	2,971	0	26,766	0	0	26,167	0	0	24	0	70,2	44,7	0,42	0,35
16.05.2025	-	3,001	0	28,69	0	0	28,056	0	0	24	0	70,1	44,6	0,42	0,35
17.05.2025	-	2,798	0	26,738	0	0	26,146	0	0	24	0	70,1	42,5	0,43	0,35
18.05.2025	-	2,377	0	21,007	0	0	20,545	0	0	24	0	70	42,4	0,43	0,35
19.05.2025	-	2,156	0	19,087	0	0	18,667	0	0	24	0	68,1	43	0,39	0,32
20.05.2025	-	2,201	0	21,425	0	0	20,975	0	0	24	0	57,4	39,1	0,35	0,29
Итого:	-	23,938	0	379,485	0	0	371,512	0	0	717	3	67,35	55,51	0,44	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	599,54	6105,808	0	0	5965	0	0	6084	221
20.05.2025	623,477	6485,296	0	0	6336,51	0	0	6801	224

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения