

#132132#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Соммера 27А, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 16033522	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	636,207	623,477	12.73	3.041

Подпись исполнителя



#132131#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3347
 Порядковый номер 8051
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16033522
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,837	0	24,4	0	0	24,013	0	0	24	0	69,5	44,5	0,42	0,35
22.05.2025	-	1,898	0	18,507	0	0	18,106	0	0	24	0	69	50,1	0,42	0,35
23.05.2025	-	1,15	0	14,789	0	0	14,471	0	0	24	0	67,8	59,6	0,43	0,35
24.05.2025	-	0,345	0	10,252	0	0	10,039	0	0	24	0	66,4	61,8	0,43	0,35
25.05.2025	-	0,138	0	7,255	0	0	7,11	0	0	24	0	66,4	61,9	0,43	0,35
26.05.2025	-	0,14	0	7,488	0	0	7,337	0	0	24	0	67,9	59,2	0,43	0,35
27.05.2025	-	0,378	0	10,599	0	0	10,377	0	0	24	0	68,1	58,8	0,44	0,36
28.05.2025	-	0,437	0	11,523	0	0	11,281	0	0	24	0	68,2	59,6	0,45	0,36
29.05.2025	-	0,354	0	10	0	0	9,789	0	0	24	0	68,2	59	0,45	0,36
30.05.2025	-	0,376	0	9,941	0	0	9,732	0	0	24	0	68,2	59,4	0,46	0,35
31.05.2025	-	0,367	0	10,156	0	0	9,943	0	0	24	0	63,9	61,1	0,45	0,36
01.06.2025	-	0,145	0	12,605	0	0	12,37	0	0	24	0	66,2	62,1	0,45	0,36
02.06.2025	-	0,123	0	7,241	0	0	7,097	0	0	24	0	68	59,3	0,45	0,36
03.06.2025	-	0,372	0	10,45	0	0	10,232	0	0	24	0	67,7	59,4	0,45	0,36
04.06.2025	-	0,372	0	10,868	0	0	10,642	0	0	24	0	67,8	59,4	0,46	0,36
05.06.2025	-	0,383	0	11,001	0	0	10,773	0	0	24	0	67,8	59,5	0,46	0,36
06.06.2025	-	0,357	0	10,507	0	0	10,289	0	0	24	0	67,8	59,7	0,46	0,36
07.06.2025	-	0,336	0	10,084	0	0	9,874	0	0	24	0	66,4	61,9	0,46	0,36
08.06.2025	-	0,135	0	7,245	0	0	7,1	0	0	24	0	66,2	62	0,46	0,36
09.06.2025	-	0,127	0	7,389	0	0	7,242	0	0	24	0	67,7	59,7	0,46	0,36
10.06.2025	-	0,336	0	10,163	0	0	9,952	0	0	24	0	67,5	59,7	0,46	0,36
11.06.2025	-	0,343	0	10,7	0	0	10,48	0	0	24	0	67,4	60,1	0,46	0,36
12.06.2025	-	0,321	0	10,696	0	0	10,477	0	0	24	0	66,2	62,1	0,46	0,36
13.06.2025	-	0,127	0	7,605	0	0	7,454	0	0	24	0	66,5	61,5	0,46	0,36
14.06.2025	-	0,157	0	7,662	0	0	7,509	0	0	24	0	66,2	62	0,47	0,37
15.06.2025	-	0,135	0	7,789	0	0	7,634	0	0	24	0	66,1	62,1	0,47	0,37
16.06.2025	-	0,123	0	7,519	0	0	7,369	0	0	24	0	67,5	59,7	0,47	0,37
17.06.2025	-	0,362	0	11,301	0	0	11,068	0	0	24	0	67,7	59,5	0,47	0,37
18.06.2025	-	0,371	0	10,909	0	0	10,683	0	0	24	0	67,5	60	0,46	0,37
19.06.2025	-	0,331	0	10,745	0	0	10,524	0	0	24	0	65	59,7	0,46	0,37
20.06.2025	-	0,354	0	15,986	0	0	15,679	0	0	24	0	67,7	60,1	0,46	0,37
Итого:	-	12,73	0	333,375	0	0	326,646	0	0	744	0	67,24	59,5	0,45	0,36

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	623,477	6485,296	0	0	6336,51	0	0	6801	224
20.06.2025	636,207	6818,671	0	0	6663,155	0	0	7545	224

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения