

#135140#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Соммера 27А, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 16033522	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	642,452	636,207	6.245	1.492

Подпись исполнителя



#134918#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 8051
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16033522
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,31	0	9,972	0	0	9,766	0	0	24	0	66,3	62	0,46	0,37
22.06.2025	-	0,12	0	6,821	0	0	6,685	0	0	24	0	66,3	61,9	0,46	0,37
23.06.2025	-	0,13	0	7,032	0	0	6,892	0	0	24	0	68	59,6	0,46	0,37
24.06.2025	-	0,348	0	10,177	0	0	9,965	0	0	24	0	67,6	59,7	0,46	0,37
25.06.2025	-	0,343	0	10,484	0	0	10,267	0	0	24	0	68,4	59	0,46	0,37
26.06.2025	-	0,391	0	10,229	0	0	10,013	0	0	24	0	67,9	59,6	0,46	0,37
27.06.2025	-	0,335	0	9,826	0	0	9,621	0	0	24	0	67,9	59,7	0,46	0,37
28.06.2025	-	0,332	0	9,842	0	0	9,637	0	0	24	0	66,4	61,9	0,46	0,37
29.06.2025	-	0,133	0	7,174	0	0	7,03	0	0	24	0	66,4	61,9	0,46	0,37
30.06.2025	-	0,135	0	7,278	0	0	7,132	0	0	24	0	67,9	59,5	0,46	0,37
01.07.2025	-	0,351	0	10,249	0	0	10,036	0	0	24	0	68	58,6	0,46	0,37
02.07.2025	-	0,47	0	12,169	0	0	11,914	0	0	24	0	67,6	60,5	0,46	0,37
03.07.2025	-	0,375	0	12,898	0	0	12,631	0	0	24	0	63,6	54,2	0,46	0,37
04.07.2025	-	0,199	0	5,128	0	0	5,032	0	0	24	0	61	48,8	0,46	0,37
05.07.2025	-	0,178	0	3,547	0	0	3,487	0	0	24	0	60,2	54,4	0,46	0,37
06.07.2025	-	0,077	0	3,219	0	0	3,165	0	0	24	0	59,4	53,2	0,46	0,37
07.07.2025	-	0,075	0	2,895	0	0	2,848	0	0	24	0	61,2	48,4	0,46	0,36
08.07.2025	-	0,191	0	3,625	0	0	3,563	0	0	24	0	60,3	48,6	0,46	0,36
09.07.2025	-	0,164	0	3,381	0	0	3,325	0	0	24	0	60,5	49,2	0,46	0,37
10.07.2025	-	0,164	0	3,51	0	0	3,451	0	0	24	0	60,3	47,9	0,46	0,37
11.07.2025	-	0,171	0	3,356	0	0	3,3	0	0	24	0	58,2	45,1	0,46	0,36
12.07.2025	-	0,143	0	2,65	0	0	2,609	0	0	24	0	59,1	52,7	0,46	0,36
13.07.2025	-	0,076	0	2,869	0	0	2,823	0	0	24	0	60,6	54,9	0,46	0,36
14.07.2025	-	0,079	0	3,36	0	0	3,303	0	0	24	0	61	49,5	0,46	0,36
15.07.2025	-	0,169	0	3,581	0	0	3,52	0	0	24	0	59,3	45,6	0,46	0,36
16.07.2025	-	0,174	0	3,06	0	0	3,01	0	0	24	0	60,4	47,3	0,46	0,36
17.07.2025	-	0,18	0	3,339	0	0	3,283	0	0	24	0	62,2	50,8	0,46	0,36
18.07.2025	-	0,199	0	4,241	0	0	4,166	0	0	24	0	59,6	47,1	0,46	0,36
19.07.2025	-	0,159	0	3,087	0	0	3,037	0	0	24	0	59,4	53,3	0,46	0,37
20.07.2025	-	0,072	0	2,896	0	0	2,849	0	0	24	0	59,7	54,1	0,46	0,37
Итого:	-	6,243	0	181,895	0	0	178,36	0	0	720	0	63,16	54,3	0,46	0,37

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	636,207	6818,671	0	0	6663,155	0	0	7545	224
20.07.2025	642,452	7000,568	0	0	6841,515	0	0	8265	224

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения