

#144583#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 101, МАДОУ ЦРР
Соммера 27А, Калининград
3347

Заводской номер счётчика 16033522	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	646,692	642,452	4.24	1.013

Подпись исполнителя



#144284#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3347
Порядковый номер 8051
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16033522
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,07	0	3,029	0	0	2,979	0	0	24	0	61,1	49,2	0,46	0,37
22.07.2025	-	0,176	0	3,592	0	0	3,531	0	0	24	0	60,1	47	0,46	0,37
23.07.2025	-	0,177	0	3,277	0	0	3,223	0	0	24	0	60,3	47,2	0,46	0,36
24.07.2025	-	0,171	0	3,168	0	0	3,115	0	0	24	0	60	46	0,46	0,36
25.07.2025	-	0,189	0	3,255	0	0	3,201	0	0	24	0	60,6	48,2	0,46	0,36
26.07.2025	-	0,164	0	3,199	0	0	3,145	0	0	24	0	59,3	53,4	0,46	0,36
27.07.2025	-	0,07	0	2,83	0	0	2,784	0	0	24	0	58,8	52,6	0,46	0,36
28.07.2025	-	0,07	0	2,751	0	0	2,707	0	0	24	0	60,7	49,1	0,46	0,36
29.07.2025	-	0,158	0	3,307	0	0	3,251	0	0	24	0	61,8	49,6	0,46	0,35
30.07.2025	-	0,199	0	3,949	0	0	3,88	0	0	24	0	60,5	47,8	0,48	0,35
31.07.2025	-	0,174	0	3,325	0	0	3,269	0	0	24	0	62	50,5	0,48	0,35
01.08.2025	-	0,18	0	3,793	0	0	3,726	0	0	24	0	61,5	49,7	0,48	0,36
02.08.2025	-	0,177	0	3,624	0	0	3,561	0	0	24	0	61,5	55,9	0,47	0,36
03.08.2025	-	0,083	0	3,58	0	0	3,518	0	0	24	0	60,5	54,6	0,47	0,36
04.08.2025	-	0,08	0	3,243	0	0	3,188	0	0	24	0	61,3	47,9	0,47	0,36
05.08.2025	-	0,195	0	3,55	0	0	3,489	0	0	24	0	62,3	51	0,47	0,36
06.08.2025	-	0,177	0	3,809	0	0	3,741	0	0	24	0	62,7	52,1	0,47	0,36
07.08.2025	-	0,197	0	4,489	0	0	4,408	0	0	24	0	63	52,5	0,47	0,36
08.08.2025	-	0,197	0	4,584	0	0	4,501	0	0	24	0	62,4	51,3	0,48	0,35
09.08.2025	-	0,2	0	4,372	0	0	4,295	0	0	24	0	61,7	55,9	0,48	0,35
10.08.2025	-	0,09	0	3,753	0	0	3,687	0	0	24	0	61,4	56,1	0,48	0,35
11.08.2025	-	0,086	0	3,904	0	0	3,836	0	0	24	0	62,1	51,1	0,48	0,35
12.08.2025	-	0,188	0	4,131	0	0	4,058	0	0	24	0	63,1	53	0,47	0,35
13.08.2025	-	0,219	0	5,295	0	0	5,199	0	0	24	0	46,6	39,7	0,35	0,29
14.08.2025	-	0,037	0	1,308	0	0	1,294	0	0	24	0	54,3	42,7	0,37	0,32
15.08.2025	-	0,103	0	2,148	0	0	2,118	0	0	24	0	50,7	37,2	0,37	0,32
16.08.2025	-	0,098	0	1,746	0	0	1,725	0	0	24	0	54,9	47,5	0,36	0,32
17.08.2025	-	0,064	0	2,111	0	0	2,082	0	0	24	0	54,8	47,4	0,37	0,32
18.08.2025	-	0,059	0	1,934	0	0	1,907	0	0	24	0	54,9	41,8	0,37	0,32
19.08.2025	-	0,109	0	2,02	0	0	1,992	0	0	24	0	52,2	39,8	0,35	0,31
20.08.2025	-	0,083	0	1,636	0	0	1,615	0	0	24	0	54,8	47,5	0,55	0,38
Итого:	-	4,24	0	100,712	0	0	99,025	0	0	744	0	59,09	48,89	0,45	0,35

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	642,452	7000,568	0	0	6841,515	0	0	8265	224
20.08.2025	646,692	7101,278	0	0	6940,539	0	0	9009	224

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения