

#193596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026															
Потребитель								Лицей №17, МАОУ							
Адрес потребителя								Серпуховская 26, Калининград							
Номер абонента								3726							
Порядковый номер								9266							
Тип теплосчётчика								ТВ7 (АСП)							
Заводской номер								2011212							
Номер системы								1							

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	6,923	0	107,99	0	0	105,475	0	0	24	0	72,2	56,5	0,45	0,34	5,6
22.12.2025	7,253	0	118,147	0	0	115,393	0	0	24	0	72,3	57,3	0,44	0,34	5,6
23.12.2025	5,161	0	91,716	0	0	89,715	0	0	24	0	68,7	55	0,28	0,22	3,7
24.12.2025	5,248	0	74,665	0	0	72,945	0	0	24	0	70	52,9	0,28	0,23	0
25.12.2025	8,871	0	106,936	0	0	103,846	0	0	24	0	81,6	61,2	0,43	0,34	-6,3
26.12.2025	7,796	0	120,121	0	0	117,241	0	0	24	0	73,4	57,5	0,45	0,34	-5,6
27.12.2025	7,119	0	107,255	0	0	104,781	0	0	24	0	71,8	55,7	0,44	0,34	4,4
28.12.2025	7,151	0	103,244	0	0	100,833	0	0	24	0	72,3	55,3	0,43	0,33	5,4
29.12.2025	7,721	0	113,908	0	0	111,12	0	0	24	0	74,3	57,7	0,44	0,34	3,8
30.12.2025	8,182	0	105,372	0	0	102,488	0	0	24	0	79,1	60	0,43	0,34	2,5
31.12.2025	8,347	0	100,884	0	0	97,955	0	0	24	0	81,7	61,4	0,44	0,34	-1,1
01.01.2026	8,325	0	103,236	0	0	100,292	0	0	24	0	80,9	61,1	0,44	0,34	-4,2
02.01.2026	7,743	0	103,152	0	0	100,439	0	0	24	0	77,2	58,9	0,44	0,34	-5,2
03.01.2026	7,815	0	101,499	0	0	98,779	0	0	24	0	78,2	59,3	0,44	0,34	1,2
04.01.2026	8,147	0	100,496	0	0	97,68	0	0	24	0	80,1	60,3	0,43	0,34	-0,6
05.01.2026	8,555	0	104,291	0	0	101,272	0	0	24	0	81,6	61,5	0,44	0,34	-4
06.01.2026	8,902	0	104,033	0	0	100,845	0	0	24	0	84,4	63,3	0,45	0,34	-3
07.01.2026	8,966	0	99,95	0	0	96,814	0	0	24	0	85,4	63,4	0,44	0,34	-5,5
08.01.2026	9,248	0	97,923	0	0	94,75	0	0	24	0	87	63,8	0,43	0,34	-7,8
09.01.2026	9,341	0	100,314	0	0	97,075	0	0	24	0	86,9	63,9	0,44	0,34	-11
10.01.2026	8,916	0	103,724	0	0	100,584	0	0	24	0	83,7	62,6	0,45	0,34	-9,6
11.01.2026	8,706	0	103,335	0	0	100,272	0	0	24	0	82,7	62	0,44	0,34	-5,2
12.01.2026	9,4	0	110,011	0	0	106,631	0	0	24	0	84,4	63,4	0,44	0,34	-5,2
13.01.2026	9,493	0	104,31	0	0	101,006	0	0	24	0	85,9	63,5	0,43	0,34	-
14.01.2026	9,602	0	106,016	0	0	102,692	0	0	24	0	85,3	63,1	0,43	0,34	-
15.01.2026	8,97	0	111,052	0	0	107,943	0	0	24	0	80	60,2	0,44	0,34	-
16.01.2026	8,979	0	101,202	0	0	98,23	0	0	24	0	82,3	60,5	0,43	0,34	-
17.01.2026	9,549	0	101,501	0	0	98,301	0	0	24	0	85,7	62,5	0,44	0,34	-
18.01.2026	9,736	0	99,886	0	0	96,634	0	0	24	0	87,2	63,2	0,43	0,34	-
19.01.2026	10,117	0	103,59	0	0	100,178	0	0	24	0	87,9	63,8	0,43	0,34	-
20.01.2026	9,93	0	103,931	0	0	100,591	0	0	24	0	86,6	63,1	0,43	0,34	-
Итого:	260,212	0	3213,69	0	0	3122,8	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,151														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2222,069	36216,61	0	0	35242,806	0	0	12115	36
20.01.2026	2482,28	39430,303	0	0	38365,609	0	0	12859	36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2026 8:24:22