

#129301#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1551756

Номер абонента:

Адрес установки:

Судостроительная, 23 ДС 131

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.04.2025 по 21.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	0,169	93,5	93,5	0,0	---	73,46	71,73	0,90	0,50	24,00
22.04	0,182	92,2	92,1	---	0,1	73,51	71,65	0,90	0,50	24,00
23.04	0,176	93,3	93,3	0,1	---	73,23	71,43	0,90	0,50	24,00
24.04	0,209	94,1	94,2	0,1	---	73,21	71,07	0,90	0,50	24,00
25.04	0,173	93,9	94,1	0,1	---	73,13	71,37	0,90	0,50	24,00
26.04	0,030	114,6	114,7	0,1	---	73,37	73,21	0,90	0,50	24,00
27.04	0,047	113,2	113,4	0,1	---	73,26	72,92	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,99	694,8	695,2	0,5	0,1	73,31	71,98	0,90	0,50	168,00
28.04	0,270	92,3	92,4	0,0	---	73,16	70,31	0,90	0,50	24,00
29.04	0,189	96,2	96,4	0,1	---	73,21	71,33	0,90	0,50	24,00
30.04	0,188	99,3	99,4	0,2	---	73,29	71,47	0,90	0,50	24,00
01.05	0,066	98,2	98,3	0,1	---	73,22	72,63	0,90	0,50	24,00
02.05	0,057	99,7	99,8	0,1	---	73,24	72,74	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,77	485,7	486,3	0,6	0,0	73,23	71,72	0,90	0,50	120,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.05	0,435	399,6	399,0	---	0,5	73,14	70,51	0,90	0,50	96,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.05	0,182	10,5	6,6	---	3,9	70,70	55,37	0,90	0,50	96,00
11.05	0,015	2,8	2,7	---	0,0	70,27	64,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,63	412,8	408,4	0,0	4,5	73,06	70,09	0,90	0,50	216,00
12.05	0,304	8,8	8,7	---	0,1	72,34	37,85	0,90	0,50	24,00
13.05	0,443	13,6	13,2	---	0,4	72,60	40,04	0,90	0,50	24,00
14.05	0,827	24,4	24,2	---	0,2	72,94	39,13	0,90	0,50	24,00
15.05	0,838	25,4	25,1	---	0,2	73,18	40,23	0,90	0,50	24,00
16.05	0,793	24,1	23,9	---	0,3	73,31	40,54	0,90	0,50	24,00
17.05	0,603	21,3	21,1	---	0,2	73,54	45,32	0,90	0,50	24,00
18.05	0,514	18,2	18,0	---	0,2	73,01	44,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,32	135,8	134,2	0,0	1,7	73,08	41,34	0,90	0,50	168,00
19.05	0,594	16,8	16,7	---	0,2	72,84	37,62	0,90	0,50	24,00
20.05	0,450	12,9	12,8	---	0,1	72,76	37,93	0,90	0,50	24,00
21.05	0,414	11,8	11,6	---	0,1	72,70	37,60	0,90	0,50	23,99
Итого:	1,46	41,5	41,1	0,0	0,5	72,78	37,71	0,90	0,50	71,99
Итого:	8,17	1770,7	1765,1	1,1	6,6	73,20	68,38	0,90	0,50	744,0
						dT=	4,82			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	8,17						
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2025	На 24:00 21.05.2025	Результат за период		На 18:00 22.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	316,32	324,49	8,17		324,89		
Расход теплоносителя M1, т	17713,8	19484,5	1770,7		19495,0		
Расход теплоносителя M2, т	17663,9	19429,0	1765,1		19439,3		
Время наработки, ч	13154,3	13898,3	744,0		13916,9		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

